

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 20.02.2015

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
Meracie miesto: Kotel K5
Celkový čas prevádzky systému: 24hod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 21.02.15

Zdroj: Tepláreň
Palivo: ZRZ+RP+ZP
Kód: 0075
Strana: 1/2

Veličina		O2	TEMP	PRES	ObPr	SO2r	NOxr	CO _r	Pozn.
Jednotka		%	°C	hPa	Nm ³ /h	mg/m ³ N	mg/m ³ N	mg/m ³ N	
EL						-	200.00	-	
I(%)						20	20	10	
Čas	Stav	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	
1:00	UP	4.21	186.35	-0.15	118433.60	1935.96	180.09	0.00	
2:00	UP	4.09	188.37	-0.01	123989.66	1989.87	179.24	0.00	
3:00	UP	4.10	185.99	0.01	121840.78	1935.43	179.74	0.00	
4:00	UP	3.97	186.66	-0.03	125776.28	1986.08	178.43	0.00	
5:00	UP	3.95	187.85	0.18	131445.28	2182.19	179.00	0.04	
6:00	UP	3.64	187.70	0.26	132268.91	1628.16	180.75	0.00	
7:00	UP	3.51	188.30	0.25	135018.08	1589.73	179.80	0.00	
8:00	UP	3.64	188.61	0.26	132337.58	1562.22	178.51	0.00	
9:00	UP	3.79	189.65	0.10	133277.39	1579.64	179.48	0.00	
10:00	UP	3.94	185.50	-0.09	128230.13	1557.08	179.33	0.00	
11:00	UP	3.93	186.79	0.08	128858.21	1556.78	179.29	0.00	
12:00	UP	3.93	187.11	-0.01	126057.91	1561.04	179.09	0.00	
13:00	UP	4.30	187.20	0.11	123679.91	1870.57	181.42	0.00	
14:00	UP	4.06	186.54	0.13	120134.65	1908.98	179.68	0.00	
15:00	UP	4.32	186.39	-0.07	115855.18	1904.86	179.39	0.00	
16:00	UP	4.22	187.22	0.12	120959.43	1904.42	179.39	0.00	
17:00	UP	4.26	185.53	-0.07	117743.72	1905.99	180.21	0.00	
18:00	UP	4.21	186.54	0.00	120095.73	1895.42	179.79	0.00	
19:00	UP	4.34	186.32	-0.21	116263.88	1899.35	179.22	0.00	
20:00	UP	4.18	188.23	-0.06	125289.07	1910.20	178.18	0.00	
21:00	UP	4.33	185.16	-0.28	115729.00	1906.14	179.86	0.00	
22:00	UP	4.38	185.95	-0.24	115430.92	1900.60	179.75	0.00	
23:00	UP	4.46	185.85	-0.36	114896.37	1899.82	178.59	0.00	
24:00	UP	4.43	186.14	-0.34	116137.94	1900.71	179.86	0.00	
PDH		4.09	186.91	-0.02	123322.90	1827.97	179.50	0.00	
MZLd v kg						5070.52	499.45	0.00	
n (PHH-I) < 2*EL ₉₅						24	24	24	
n (PHH-I) > 2*EL ₉₅						0	0	0	
n platných PHH		24	24	24	24	24	24	24	
n neplatných PHH		0	0	0	0	0	0	0	
n nahradených PHH		0	0	0	0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP						0.0%	0.0%	0.0%	
EQ						0.00	0.00	0.00	
Min PHH						1556.78	178.18	0.00	
Max PHH						2182.19	181.42	0.04	

Vysvetlivky:

(PHH-I) < 2*EL₉₅

G - (PHH-I) > 2*EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

A - n (PHH-I > 2*EL₉₅) > 0

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

Prípadový protokol zo dňa 20.02.2015

Prevádzkovateľ:	CM European Power Slovakia	Zdroj:	Tepláreň
Meracie miesto:	Kotel K5	Palivo :	ZRZ+RP+ZP
Celkový čas prevádzky systému:	24hod 0min	Kód:	0075
ID oprávnených osôb:	operator	Strana :	2/2
Tlačené dňa:	21.02.15		

.....
.....
.....