

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 21.02.2015

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
Meracie miesto: Kotel K5
Celkový čas prevádzky systému: 24hod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 22.02.15

Zdroj: Tepláreň
Palivo: ZRZ+RP+ZP
Kód: 0075
Strana: 1/2

Veličina		O2	TEMP	PRES	ObPr	SO2r	NOxr	CO _r	Pozn.
Jednotka		%	°C	hPa	Nm ³ /h	mg/m ³ N	mg/m ³ N	mg/m ³ N	
EL						-	200.00	-	
I(%)						20	20	10	
Čas	Stav	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	
1:00	UP	4.10	186.87	-0.22	121622.70	1908.10	179.83	0.00	
2:00	UP	4.06	188.04	-0.23	124908.64	1899.80	180.02	0.00	
3:00	UP	4.08	185.59	-0.20	121398.10	1905.05	179.65	0.00	
4:00	UP	3.96	186.33	-0.16	123451.56	1903.58	178.82	0.00	
5:00	UP	3.89	186.31	-0.06	125154.72	1903.78	179.58	0.00	
6:00	UP	3.82	186.31	-0.09	126319.53	1901.88	179.14	0.00	
7:00	UP	3.60	186.82	0.04	129472.36	1897.30	179.12	0.00	
8:00	UP	3.73	187.07	0.09	126564.98	1888.77	179.98	0.00	
9:00	UP	3.75	188.31	0.02	130038.06	1896.76	179.22	0.00	
10:00	UP	4.01	184.88	-0.14	118031.46	1892.11	178.75	0.00	
11:00	UP	4.07	186.06	-0.10	119369.82	1891.43	178.58	0.00	
12:00	UP	4.09	186.39	-0.04	121459.67	1890.56	179.75	0.00	
13:00	UP	3.97	186.36	0.32	123968.17	1888.87	180.32	0.00	
14:00	UP	3.82	187.29	0.46	128537.94	1887.03	179.50	0.00	
15:00	UP	3.84	187.63	0.53	125595.90	1881.40	179.83	0.00	
16:00	UP	4.01	186.95	0.31	121361.45	1882.18	180.01	0.00	
17:00	UP	3.99	186.95	0.41	122085.87	1883.08	179.21	0.00	
18:00	UP	3.92	186.37	0.42	126330.21	1885.33	179.59	0.00	
19:00	UP	3.86	186.86	0.47	128718.85	1882.27	180.24	0.00	
20:00	UP	3.81	188.85	0.57	133078.44	1886.05	179.44	0.00	
21:00	UP	4.05	185.39	0.46	123909.46	1886.83	179.05	0.00	
22:00	UP	4.00	186.30	0.43	123574.23	1889.77	179.13	0.00	
23:00	UP	4.04	186.14	0.37	121806.48	1891.56	179.07	0.00	
24:00	UP	4.09	186.36	0.39	118684.50	1890.66	179.47	0.00	
PDH		3.94	186.68	0.17	124393.46	1892.26	179.47	0.00	
MZLd v kg						5355.83	507.90	0.00	
n (PHH-I) < 2*EL ₉₅						24	24	24	
n (PHH-I) > 2*EL ₉₅						0	0	0	
n platných PHH		24	24	24	24	24	24	24	
n neplatných PHH		0	0	0	0	0	0	0	
n nahradených PHH		0	0	0	0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP						0.0%	0.0%	0.0%	
EQ						0.00	0.00	0.00	
Min PHH						1881.40	178.58	0.00	
Max PHH						1908.10	180.32	0.00	

Vysvetlivky:

(PHH-I) < 2*EL₉₅

G - (PHH-I) > 2*EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

A - n (PHH-I > 2*EL₉₅) > 0

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

Prípadový protokol zo dňa 21.02.2015

Prevádzkovateľ:	CM European Power Slovakia	Zdroj:	Tepláreň
Meracie miesto:	Kotol K5	Palivo :	ZRZ+RP+ZP
Celkový čas prevádzky systému:	24hod 0min	Kód:	0075
ID oprávnených osôb:	operator	Strana :	2/2
Tlačené dňa:	22.02.15		

.....
.....
.....