

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 22.02.2015

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
Meracie miesto: Kotel K5
Celkový čas prevádzky systému: 24hod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 23.02.15

Zdroj: Tepláreň
Palivo: ZRZ+RP+ZP
Kód: 0075
Strana: 1/2

Veličina		O2	TEMP	PRES	ObPr	SO2r	NOxr	CO _r	Pozn.
Jednotka		%	°C	hPa	Nm ³ /h	mg/m ³ N	mg/m ³ N	mg/m ³ N	
EL						-	200.00	-	
I(%)						20	20	10	
Čas	Stav	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	
1:00	UP	4.33	186.48	0.51	122554.67	1884.47	179.13	0.00	
2:00	UP	3.95	187.54	0.43	126504.03	1892.48	178.74	0.00	
3:00	UP	3.87	186.34	0.55	124597.70	1889.63	179.87	0.00	
4:00	UP	3.92	186.67	0.47	124157.99	1890.18	179.96	0.00	
5:00	UP	3.98	186.35	0.35	121750.27	1887.90	178.69	0.00	
6:00	UP	4.10	186.23	0.30	118001.79	1888.89	179.28	0.00	
7:00	UP	4.03	186.39	-0.23	119496.67	1892.43	179.76	0.00	
8:00	UP	3.88	186.80	-0.07	122001.36	1893.23	179.13	0.00	
9:00	UP	3.86	188.78	-0.08	124520.70	1887.53	179.04	0.00	
10:00	UP	3.95	185.17	-0.08	120882.16	1889.14	180.75	0.00	
11:00	UP	3.93	186.97	-0.09	119843.79	1884.18	178.87	0.00	
12:00	UP	4.17	186.17	-0.24	117155.22	1884.31	178.90	0.00	
13:00	UP	4.13	186.14	-0.08	119045.70	1886.28	179.23	0.00	
14:00	UP	4.13	186.22	-0.15	119275.83	1883.67	180.28	0.00	
15:00	UP	4.08	187.48	-0.09	122883.49	1885.57	179.76	0.00	
16:00	UP	4.11	185.96	-0.14	120641.93	1889.28	179.48	0.00	
17:00	UP	4.14	186.15	-0.13	120098.78	1892.48	179.82	0.00	
18:00	UP	3.98	186.49	-0.16	122953.66	1893.86	179.54	0.00	
19:00	UP	3.97	186.46	-0.09	121014.75	1896.81	179.55	0.00	
20:00	UP	4.01	187.01	-0.01	121602.25	1900.20	178.99	0.00	
21:00	UP	3.72	187.13	0.11	125370.92	1908.92	179.32	0.00	
22:00	UP	3.87	186.45	-0.07	120603.97	1907.95	179.25	0.00	
23:00	UP	4.02	186.48	-0.07	119606.67	1908.66	178.52	0.00	
24:00	UP	4.07	186.35	-0.04	117728.19	1907.72	178.82	0.00	
PDH		4.01	186.59	0.04	121345.52	1892.74	179.36	0.00	
MZLd v kg						5204.25	493.10	0.00	
n (PHH-I) < 2*EL ₉₅						24	24	24	
n (PHH-I) > 2*EL ₉₅						0	0	0	
n platných PHH		24	24	24	24	24	24	24	
n neplatných PHH		0	0	0	0	0	0	0	
n nahradených PHH		0	0	0	0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP						0.0%	0.0%	0.0%	
EQ						0.00	0.00	0.00	
Min PHH						1883.67	178.52	0.00	
Max PHH						1908.92	180.75	0.00	

Vysvetlivky:

(PHH-I) < 2*EL₉₅

G - (PHH-I) > 2*EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

A - n (PHH-I > 2*EL₉₅) > 0

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

Prípadový protokol zo dňa 22.02.2015

Prevádzkovateľ:	CM European Power Slovakia	Zdroj:	Tepláreň
Meracie miesto:	Kotel K5	Palivo :	ZRZ+RP+ZP
Celkový čas prevádzky systému:	24hod 0min	Kód:	0075
ID oprávnených osôb:	operator	Strana :	2/2
Tlačené dňa:	23.02.15		

.....
.....
.....