

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 23.02.2015

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
Meracie miesto: Kotel K5
Celkový čas prevádzky systému: 24hod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 24.02.15

Zdroj: Tepláreň
Palivo: ZRZ+RP+ZP
Kód: 0075
Strana: 1/2

Veličina		O2	TEMP	PRES	ObPr	SO2r	NOxr	CO _r	Pozn.
Jednotka		%	°C	hPa	Nm ³ /h	mg/m ³ N	mg/m ³ N	mg/m ³ N	
EL						-	200.00	-	
I(%)						20	20	10	
Čas	Stav	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	
1:00	UP	4.01	186.52	-0.14	119068.22	1904.90	179.30	0.00	
2:00	UP	3.92	187.49	-0.02	123640.34	1901.23	178.91	0.00	
3:00	UP	3.97	185.78	-0.07	119214.04	1900.96	178.75	0.00	
4:00	UP	3.91	186.48	0.06	119355.85	1897.41	180.36	0.00	
5:00	UP	3.92	186.48	-0.01	119383.27	1896.08	179.70	0.00	
6:00	UP	3.84	186.35	-0.03	120774.98	1896.71	179.16	0.00	
7:00	UP	3.87	186.57	0.08	122774.44	1903.04	181.37	2.26	
8:00	UP	3.76	188.66	0.15	131130.19	1878.60	176.66	0.10	
9:00	UP	3.79	185.89	0.17	125799.63	1833.14	182.93	0.47	
10:00	UP	3.62	186.47	0.16	126170.94	1894.72	180.54	0.11	
11:00	UP	3.58	187.87	0.50	130083.00	1889.19	178.51	0.84	
12:00	UP	3.58	186.81	0.42	126841.87	1900.79	178.91	0.00	
13:00	UP	3.47	186.68	0.58	130582.54	1930.38	180.06	0.00	
14:00	UP	3.39	189.81	0.90	133963.78	1891.93	178.61	0.00	
15:00	UP	3.80	186.40	0.36	124098.82	1897.70	178.25	0.00	
16:00	UP	3.57	186.74	0.59	127253.74	1906.32	180.64	0.00	
17:00	UP	3.66	186.80	0.65	127802.57	1905.63	179.97	0.00	
18:00	UP	3.26	188.02	1.32	138182.27	1896.00	182.11	0.00	
19:00	UP	3.57	188.34	0.73	132029.25	1869.70	176.57	0.00	
20:00	UP	4.00	187.01	0.35	126428.70	1896.62	179.28	0.00	
21:00	UP	3.97	187.13	0.29	128180.29	1905.90	179.75	0.00	
22:00	UP	3.88	185.99	0.20	126647.46	1909.00	179.38	0.00	
23:00	UP	3.80	186.43	0.27	127842.30	1909.21	179.70	0.00	
24:00	UP	3.79	186.79	0.24	126622.69	1914.02	179.66	0.00	
PDH		3.75	186.98	0.32	126411.30	1897.05	179.55	0.16	
MZLd v kg						5519.83	522.37	0.52	
n (PHH-I) < 2*EL ₉₅						24	24	24	
n (PHH-I) > 2*EL ₉₅						0	0	0	
n platných PHH		24	24	24	24	24	24	24	
n neplatných PHH		0	0	0	0	0	0	0	
n nahradených PHH		0	0	0	0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP						0.0%	0.0%	0.0%	
EQ						0.00	0.00	0.00	
Min PHH						1833.14	176.57	0.00	
Max PHH						1930.38	182.93	2.26	

Vysvetlivky:

(PHH-I) < 2*EL₉₅

G - (PHH-I) > 2*EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

A - n (PHH-I > 2*EL₉₅) > 0

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

Prípadový protokol zo dňa 23.02.2015

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
Meracie miesto: Kotel K5
Celkový čas prevádzky systému: 24hod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 24.02.15

Zdroj: Tepláreň
Palivo :
Kód: 0075
Strana : 2/2

07:38:37 LogON : operator
08:25:30 1 - spínač dverí otvorené ---bol spustený
08:44:15 1 - údržba analyzátora ---bol spustený
09:02:45 1 - údržba analyzátora ---bol zastavený
09:03:15 1 - spínač dverí otvorené ---bol zastavený
11:34:41 LogOFF
12:08:52 LogON : operator
12:18:35 LogOFF

.....
.....
.....