

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 24.02.2015

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
Meracie miesto: Kotel K5
Celkový čas prevádzky systému: 24hod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 25.02.15

Zdroj: Tepláreň
Palivo: ZRZ+RP+ZP
Kód: 0075
Strana: 1/2

Veličina		O2	TEMP	PRES	ObPr	SO2r	NOxr	CO _r	Pozn.
Jednotka		%	°C	hPa	Nm ³ /h	mg/m ³ N	mg/m ³ N	mg/m ³ N	
EL						-	200.00	-	
I(%)						20	20	10	
Čas	Stav	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	
1:00	UP	3.51	187.25	0.61	131207.69	1941.03	180.55	0.00	
2:00	UP	3.48	188.65	0.66	130823.19	1939.10	179.79	0.00	
3:00	UP	3.52	187.31	0.50	128297.34	1923.53	178.68	0.00	
4:00	UP	3.48	187.65	0.46	127824.42	1919.77	179.31	0.00	
5:00	UP	3.42	187.44	0.62	130394.56	1944.61	180.07	0.00	
6:00	UP	3.37	187.15	0.74	131779.80	1956.99	181.82	0.00	
7:00	UP	3.33	188.23	0.88	132840.02	1936.94	178.56	0.00	
8:00	UP	3.33	188.88	1.04	134902.56	1951.20	178.12	0.00	
9:00	UP	3.34	185.93	0.99	131514.25	1970.92	179.57	0.00	
10:00	UP	3.37	187.66	1.00	130345.32	1970.45	178.06	0.00	
11:00	UP	3.40	187.88	-0.99	131162.02	1973.27	179.33	0.00	
12:00	UP	3.67	191.41	0.51	134048.55	1837.28	185.20	0.76	
13:00	UP	3.55	191.67	1.41	138516.09	1875.50	184.21	0.60	
14:00	UP	3.38	188.40	1.40	134155.47	1938.72	177.10	0.02	
15:00	UP	3.64	187.86	-0.72	131292.00	1915.16	178.35	0.00	
16:00	UP	3.43	187.43	0.48	134795.05	1931.30	181.77	0.07	
17:00	UP	3.41	188.48	1.09	133711.59	1905.16	178.53	0.00	
18:00	UP	3.49	187.35	0.91	130512.10	1910.29	179.24	0.00	
19:00	UP	3.42	187.16	1.08	133601.86	1915.38	180.86	0.00	
20:00	UP	3.39	189.39	1.35	136950.84	1910.70	179.18	0.01	
21:00	UP	3.52	187.55	0.98	131719.47	1903.73	177.52	0.00	
22:00	UP	3.52	187.59	0.95	131104.72	1920.35	178.40	0.00	
23:00	UP	3.63	186.81	0.83	127000.36	1922.71	179.69	0.00	
24:00	UP	3.63	186.44	0.70	125575.66	1934.14	178.75	0.00	
PDH		3.47	187.98	0.73	131836.46	1927.01	179.69	0.06	
MZLd v kg						5941.47	554.22	0.18	
n (PHH-I) < 2*EL ₉₅						24	24	24	
n (PHH-I) > 2*EL ₉₅						0	0	0	
n platných PHH		24	24	24	24	24	24	24	
n neplatných PHH		0	0	0	0	0	0	0	
n nahradených PHH		0	0	0	0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP						0.0%	0.0%	0.0%	
EQ						0.00	0.00	0.00	
Min PHH						1837.28	177.10	0.00	
Max PHH						1973.27	185.20	0.76	

Vysvetlivky:

(PHH-I) < 2*EL₉₅

G - (PHH-I) > 2*EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

A - n (PHH-I > 2*EL₉₅) > 0

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

Prípadový protokol zo dňa 24.02.2015

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
Meracie miesto: Kotel K5
Celkový čas prevádzky systému: 24hod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 25.02.15

Zdroj: Tepláreň
Palivo :
Kód: 0075
Strana : 2/2

07:07:46 LogON : operator
11:11:30 1 - spínač dverí otvorené ---bol spustený
11:29:30 1 - spínač dverí otvorené ---bol zastavený
11:35:00 1 - údržba analyzátora ---bol spustený
11:39:15 1 - spínač dverí otvorené ---bol spustený
11:39:30 1 - spínač dverí otvorené ---bol zastavený
11:44:30 1 - spínač dverí otvorené ---bol spustený
11:44:45 1 - spínač dverí otvorené ---bol zastavený
11:57:00 1 - spínač dverí otvorené ---bol spustený
11:57:15 1 - spínač dverí otvorené ---bol zastavený
12:01:00 1 - spínač dverí otvorené ---bol spustený
12:07:45 1 - spínač dverí otvorené ---bol zastavený
12:16:30 1 - údržba analyzátora ---bol zastavený
12:17:15 1 - údržba analyzátora ---bol spustený
12:17:30 1 - údržba analyzátora ---bol zastavený
12:21:00 1 - spínač dverí otvorené ---bol spustený
12:21:15 1 - spínač dverí otvorené ---bol zastavený
12:28:59 LogOFF

.....
.....
.....