

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 25.02.2015

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
Meracie miesto: Kotel K5
Celkový čas prevádzky systému: 24hod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 26.02.15

Zdroj: Tepláreň
Palivo: ZRZ+RP+ZP
Kód: 0075
Strana: 1/2

Veličina		O2	TEMP	PRES	ObPr	SO2r	NOxr	CO _r	Pozn.
Jednotka		%	°C	hPa	Nm ³ /h	mg/m ³ N	mg/m ³ N	mg/m ³ N	
EL						-	200.00	-	
I(%)						20	20	10	
Čas	Stav	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	
1:00	UP	3.50	186.57	0.96	130015.48	1945.33	180.54	0.00	
2:00	UP	3.54	188.22	1.15	128562.48	1935.35	178.38	0.00	
3:00	UP	3.62	186.95	0.89	125628.78	1934.61	179.71	0.00	
4:00	UP	3.52	187.14	0.98	127938.17	1927.81	180.32	0.00	
5:00	UP	3.55	186.88	0.95	127826.76	1922.67	177.96	0.00	
6:00	UP	3.54	186.83	0.87	127393.26	1920.93	179.67	0.00	
7:00	UP	3.49	186.66	1.00	129193.65	1930.15	182.39	0.00	
8:00	UP	3.40	189.87	1.21	134075.00	1917.27	178.66	0.00	
9:00	UP	3.46	187.50	1.13	128129.88	1921.81	178.98	0.00	
10:00	UP	3.41	188.50	1.13	128375.85	1925.42	180.62	0.00	
11:00	UP	3.41	189.18	1.29	129135.26	1934.63	178.81	0.00	
12:00	UP	3.44	189.29	0.95	127328.87	1920.63	180.69	0.00	
13:00	UP	3.66	188.08	0.75	123189.68	1930.62	178.40	0.00	
14:00	UP	3.41	189.28	1.17	129927.57	1893.24	180.51	0.00	
15:00	UP	3.39	189.88	1.06	129142.71	1887.79	178.12	0.00	
16:00	UP	3.64	188.16	0.89	123306.26	1922.04	178.84	0.00	
17:00	UP	3.66	188.44	0.70	122011.37	1924.19	178.91	0.00	
18:00	UP	3.71	188.47	0.68	122984.31	1916.87	178.94	0.00	
19:00	UP	3.64	189.05	0.78	124443.59	1907.93	179.24	0.00	
20:00	UP	3.54	189.24	1.00	126868.51	1909.40	179.06	0.00	
21:00	UP	3.63	190.55	0.94	129439.69	1926.29	178.76	0.00	
22:00	UP	3.56	187.25	0.88	126871.85	1928.78	178.97	0.00	
23:00	UP	3.63	188.46	0.80	124543.01	1926.73	178.88	0.00	
24:00	UP	3.85	188.10	0.61	120201.17	1934.00	179.35	0.00	
PDH		3.55	188.27	0.95	126938.88	1922.69	179.36	0.00	
MZLd v kg						5679.81	530.08	0.00	
n (PHH-I) < 2*EL ₉₅						24	24	24	
n (PHH-I) > 2*EL ₉₅						0	0	0	
n platných PHH		24	24	24	24	24	24	24	
n neplatných PHH		0	0	0	0	0	0	0	
n nahradených PHH		0	0	0	0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP						0.0%	0.0%	0.0%	
EQ						0.00	0.00	0.00	
Min PHH						1887.79	177.96	0.00	
Max PHH						1945.33	182.39	0.00	

Vysvetlivky:

(PHH-I) < 2*EL₉₅

G - (PHH-I) > 2*EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

A - n (PHH-I > 2*EL₉₅) > 0

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

Prípadový protokol zo dňa 25.02.2015

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
Meracie miesto: Kotel K5
Celkový čas prevádzky systému: 24hod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 26.02.15

Zdroj: Tepláreň
Palivo :
Kód: 0075
Strana : 2/2

07:29:01 LogON : operator
08:09:25 LogOFF
09:09:12 LogON : operator
09:14:45 1 - spínač dverí otvorené ---bol spustený
09:15:30 1 - spínač dverí otvorené ---bol zastavený
11:53:00 1 - spínač dverí otvorené ---bol spustený
11:53:30 1 - spínač dverí otvorené ---bol zastavený
12:24:00 1 - spínač dverí otvorené ---bol spustený
12:24:30 1 - spínač dverí otvorené ---bol zastavený
12:46:34 LogOFF

.....
.....
.....