

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 26.02.2015

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
Meracie miesto: Kotel K5
Celkový čas prevádzky systému: 24hod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 27.02.15

Zdroj: Tepláreň
Palivo: ZRZ+RP+ZP
Kód: 0075
Strana: 1/2

Veličina		O2	TEMP	PRES	ObPr	SO2r	NOxr	CO _r	Pozn.
Jednotka		%	°C	hPa	Nm ³ /h	mg/m ³ N	mg/m ³ N	mg/m ³ N	
EL						-	200.00	-	
I(%)						20	20	10	
Čas	Stav	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	
1:00	UP	3.94	188.05	0.62	117931.72	1945.20	178.91	0.00	
2:00	UP	3.93	188.18	0.63	117486.54	1946.77	179.28	0.00	
3:00	UP	3.98	189.16	0.51	120293.19	1948.63	179.96	0.00	
4:00	UP	3.98	187.11	0.57	117825.57	1958.84	179.45	0.00	
5:00	UP	3.98	188.11	0.48	117972.44	1961.80	179.00	0.00	
6:00	UP	3.92	188.25	0.54	118766.46	1963.63	178.79	0.00	
7:00	UP	3.80	188.50	0.69	121125.03	1966.53	180.14	0.00	
8:00	UP	3.67	190.52	1.03	128210.06	1964.02	179.90	0.00	
9:00	UP	3.65	188.08	0.82	123554.58	1955.87	178.49	0.00	
10:00	UP	3.95	187.71	0.62	118392.05	1964.40	178.75	0.00	
11:00	UP	3.87	186.81	0.63	119356.48	1973.70	179.08	0.00	
12:00	UP	4.15	186.56	0.50	118160.13	1974.16	178.31	0.02	
13:00	UP	4.11	186.88	0.74	123711.45	1932.04	184.26	0.28	
14:00	UP	3.72	187.53	0.58	124496.77	1965.02	179.12	0.16	
15:00	UP	3.76	186.00	0.59	121557.27	1953.95	178.65	0.00	
16:00	UP	3.70	186.80	0.72	122057.87	1921.93	179.76	0.00	
17:00	UP	3.74	187.13	0.64	122062.30	1948.17	179.31	0.00	
18:00	UP	3.76	186.45	0.52	123165.54	1965.11	179.58	0.00	
19:00	UP	3.73	187.44	0.61	125730.66	1965.89	178.98	0.01	
20:00	UP	3.60	187.48	0.77	128545.23	1954.79	179.99	0.01	
21:00	UP	3.65	185.74	0.62	125605.27	1946.75	179.36	0.00	
22:00	UP	3.72	186.88	0.62	123751.28	1944.80	179.27	0.00	
23:00	UP	4.04	186.96	0.45	118425.91	1947.00	179.03	0.00	
24:00	UP	4.16	186.41	0.28	116398.74	1951.35	179.38	0.00	
PDH		3.85	187.45	0.62	121440.94	1955.01	179.45	0.02	
MZLd v kg						5429.11	498.24	0.05	
n (PHH-I) < 2*EL ₉₅						24	24	24	
n (PHH-I) > 2*EL ₉₅						0	0	0	
n platných PHH		24	24	24	24	24	24	24	
n neplatných PHH		0	0	0	0	0	0	0	
n nahradených PHH		0	0	0	0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP						0.0%	0.0%	0.0%	
EQ						0.00	0.00	0.00	
Min PHH						1921.93	178.31	0.00	
Max PHH						1974.16	184.26	0.28	

Vysvetlivky:

(PHH-I) < 2*EL₉₅

G - (PHH-I) > 2*EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

A - n (PHH-I > 2*EL₉₅) > 0

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

Prípadový protokol zo dňa 26.02.2015

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
Meracie miesto: Kotel K5
Celkový čas prevádzky systému: 24hod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 27.02.15

Zdroj: Tepláreň
Palivo :
Kód: 0075
Strana : 2/2

07:01:12 LogON : operator
09:00:15 LogOFF
09:41:16 LogON : operator
09:47:24 LogOFF
10:58:27 LogON : operator
10:58:30 LogOFF
10:58:49 LogON : operator
11:39:35 LogOFF
11:58:00 1 - spínač dverí otvorené ---bol spustený
11:58:45 1 - údržba analyzátora ---bol spustený
12:08:00 1 - údržba analyzátora ---bol zastavený
12:10:00 1 - spínač dverí otvorené ---bol zastavený
12:12:33 LogON : operator
12:30:15 1 - spínač dverí otvorené ---bol spustený
12:30:30 1 - spínač dverí otvorené ---bol zastavený
12:35:07 LogOFF
12:36:53 LogON : operator
12:37:27 LogOFF

.....
.....
.....