

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 27.02.2015

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
 Meracie miesto: Kotel K5
 Celkový čas prevádzky systému: 24hod 0min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 28.02.15

Zdroj: Tepláreň
 Palivo: ZRZ+RP+ZP
 Kód: 0075
 Strana: 1/2

Veličina		O2	TEMP	PRES	ObPr	SO2r	NOxr	CO _r	Pozn.
Jednotka		%	°C	hPa	Nm ³ /h	mg/m ³ N	mg/m ³ N	mg/m ³ N	
EL						-	200.00	-	
I(%)						20	20	10	
Čas	Stav	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	
1:00	UP	4.09	186.24	0.43	117175.05	1954.84	180.21	0.00	
2:00	UP	3.94	187.72	0.41	121744.85	1954.40	179.46	0.00	
3:00	UP	4.07	185.93	0.38	116033.94	1959.86	178.75	0.00	
4:00	UP	4.02	186.49	0.50	117344.31	1963.28	179.56	0.00	
5:00	UP	3.86	186.53	0.40	118973.44	1960.55	179.56	0.00	
6:00	UP	3.76	186.96	0.41	119492.71	1958.67	179.80	0.00	
7:00	UP	3.52	187.61	0.80	127696.89	1944.27	178.81	0.00	
8:00	UP	3.52	186.96	0.84	125749.48	1942.79	178.67	0.00	
9:00	UP	3.58	187.46	0.77	129763.47	1950.73	179.19	0.01	
10:00	UP	3.40	186.89	0.79	127399.15	1945.79	179.91	0.00	
11:00	UP	3.40	187.46	0.92	127088.05	1940.88	178.89	0.00	
12:00	UP	3.44	187.81	0.77	128100.37	1942.65	178.75	0.00	
13:00	UP	3.52	187.61	0.98	126823.22	1953.92	178.95	0.01	
14:00	UP	3.42	188.49	1.04	131600.83	1950.83	180.21	0.04	
15:00	UP	3.52	186.99	0.97	128978.75	1962.38	179.07	0.00	
16:00	UP	3.55	187.43	0.78	127258.95	1971.42	179.24	0.00	
17:00	UP	3.61	187.17	0.49	124832.68	1978.07	179.62	0.00	
18:00	UP	3.68	186.68	0.59	122396.34	1984.41	178.68	0.00	
19:00	UP	3.65	187.60	0.70	123853.73	1976.40	180.09	0.00	
20:00	UP	3.61	187.91	0.63	124219.25	1974.25	180.16	0.04	
21:00	UP	3.73	188.87	0.61	126679.73	1969.84	177.85	0.01	
22:00	UP	3.87	186.05	0.36	119515.86	1976.38	178.88	0.00	
23:00	UP	4.60	185.79	0.10	115119.28	1977.35	178.71	0.00	
24:00	UP	4.46	185.85	-0.06	115689.39	1964.62	180.28	0.00	
PDH		3.74	187.10	0.61	123480.40	1960.77	179.30	0.00	
MZLd v kg						5573.38	509.70	0.01	
n (PHH-I) < 2*EL ₉₅						24	24	24	
n (PHH-I) > 2*EL ₉₅						0	0	0	
n platných PHH		24	24	24	24	24	24	24	
n neplatných PHH		0	0	0	0	0	0	0	
n nahradených PHH		0	0	0	0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP						0.0%	0.0%	0.0%	
EQ						0.00	0.00	0.00	
Min PHH						1940.88	177.85	0.00	
Max PHH						1984.41	180.28	0.04	

Vysvetlivky:

(PHH-I) < 2*EL₉₅

G - (PHH-I) > 2*EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

A - n (PHH-I > 2*EL₉₅) > 0

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

Prípadový protokol zo dňa 27.02.2015

Prevádzkovateľ:	CM European Power Slovakia	Zdroj:	Tepláreň
Meracie miesto:	Kotel K5	Palivo :	ZRZ+RP+ZP
Celkový čas prevádzky systému:	24hod 0min	Kód:	0075
ID oprávnených osôb:	operator	Strana :	2/2
Tlačené dňa:	28.02.15		

.....
.....
.....