

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 28.02.2015

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
 Meracie miesto: Kotel K5
 Celkový čas prevádzky systému: 24hod 0min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.03.15

Zdroj: Tepláreň
 Palivo: ZRZ+RP+ZP
 Kód: 0075
 Strana: 1/2

Veličina		O2	TEMP	PRES	ObPr	SO2r	NOxr	CO _r	Pozn.
Jednotka		%	°C	hPa	Nm ³ /h	mg/m ³ N	mg/m ³ N	mg/m ³ N	
EL						-	200.00	-	
I(%)						20	20	10	
Čas	Stav	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	
1:00	UP	3.95	187.16	0.29	118985.27	1931.87	179.17	0.00	
2:00	UP	4.10	186.71	0.14	118373.07	1930.19	178.86	0.00	
3:00	UP	4.05	186.98	0.08	118894.40	1930.81	180.36	0.00	
4:00	UP	4.00	186.23	0.18	118563.76	1936.51	179.38	0.00	
5:00	UP	3.98	186.38	0.28	119755.10	1934.80	178.77	0.00	
6:00	UP	3.89	186.67	0.45	121206.14	1933.20	179.91	0.00	
7:00	UP	3.71	186.92	0.51	125114.99	1935.15	178.73	0.01	
8:00	UP	3.61	188.62	0.58	129153.65	1923.11	179.85	0.00	
9:00	UP	3.71	186.23	0.44	122268.34	1924.75	179.07	0.00	
10:00	UP	3.98	186.53	0.22	117093.38	1924.07	178.86	0.00	
11:00	UP	3.99	186.19	0.24	116482.16	1924.60	179.01	0.00	
12:00	UP	4.09	186.49	0.10	115891.50	1919.80	179.73	0.00	
13:00	UP	3.90	186.69	0.41	120495.43	1915.97	179.45	0.00	
14:00	UP	3.70	188.43	0.52	129540.13	1909.27	179.86	0.00	
15:00	UP	3.70	186.29	0.49	125912.82	1906.22	179.06	0.00	
16:00	UP	3.67	187.67	0.54	126410.50	1904.18	179.19	0.00	
17:00	UP	3.76	187.06	0.39	125238.55	1900.28	179.89	0.00	
18:00	UP	3.76	187.50	0.37	125903.85	1898.79	179.06	0.00	
19:00	UP	3.76	187.60	0.45	125587.18	1899.53	178.19	0.00	
20:00	UP	3.68	188.39	0.55	129283.13	1894.91	179.19	0.00	
21:00	UP	3.67	187.95	0.57	125841.75	1890.81	179.49	0.00	
22:00	UP	3.80	187.44	0.25	121507.38	1890.15	179.11	0.00	
23:00	UP	3.91	187.27	0.34	119811.31	1897.81	178.94	0.00	
24:00	UP	3.90	187.33	0.33	120588.75	1900.38	179.01	0.00	
PDH		3.84	187.11	0.36	122412.61	1914.88	179.26	0.00	
MZLd v kg						5362.36	502.04	0.00	
n (PHH-I) < 2*EL ₉₅						24	24	24	
n (PHH-I) > 2*EL ₉₅						0	0	0	
n platných PHH		24	24	24	24	24	24	24	
n neplatných PHH		0	0	0	0	0	0	0	
n nahradených PHH		0	0	0	0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP						0.0%	0.0%	0.0%	
EQ						0.00	0.00	0.00	
Min PHH						1890.15	178.19	0.00	
Max PHH						1936.51	180.36	0.01	

Vysvetlivky:

(PHH-I) < 2*EL₉₅

G - (PHH-I) > 2*EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

A - n (PHH-I > 2*EL₉₅) > 0

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

Prípadový protokol zo dňa 28.02.2015

Prevádzkovateľ:	CM European Power Slovakia	Zdroj:	Tepláreň
Meracie miesto:	Kotol K5	Palivo :	ZRZ+RP+ZP
Celkový čas prevádzky systému:	24hod 0min	Kód:	0075
ID oprávnených osôb:	operator	Strana :	2/2
Tlačené dňa:	01.03.15		

.....
.....
.....