

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 01.03.2015

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
Meracie miesto: Kotel K5
Celkový čas prevádzky systému: 24hod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 02.03.15

Zdroj: Tepláreň
Palivo: ZRZ+RP+ZP
Kód: 0075
Strana: 1/2

Veličina		O2	TEMP	PRES	ObPr	SO2r	NOxr	CO _r	Pozn.
Jednotka		%	°C	hPa	Nm ³ /h	mg/m ³ N	mg/m ³ N	mg/m ³ N	
EL						-	200.00	-	
I(%)						20	20	10	
Čas	Stav	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	
1:00	UP	3.80	187.89	0.43	123166.06	1894.70	180.36	0.00	
2:00	UP	3.88	187.71	0.19	120300.02	1895.51	178.41	0.00	
3:00	UP	3.89	187.31	0.36	118856.92	1895.73	179.44	0.00	
4:00	UP	3.94	186.93	0.25	118044.65	1900.60	179.73	0.00	
5:00	UP	4.05	186.67	0.09	115626.85	1904.21	178.55	0.00	
6:00	UP	4.03	186.48	0.12	115922.32	1911.27	180.20	0.00	
7:00	UP	3.86	187.77	0.36	124037.82	1920.18	179.47	0.00	
8:00	UP	3.77	186.45	0.31	119800.25	1919.18	179.47	0.00	
9:00	UP	4.02	186.36	0.14	117800.70	1925.47	179.56	0.00	
10:00	UP	3.91	187.06	0.25	119071.04	1919.80	179.36	0.00	
11:00	UP	4.03	186.64	0.27	115509.14	1914.09	178.97	0.00	
12:00	UP	4.06	186.23	0.29	116805.39	1918.04	179.58	0.00	
13:00	UP	3.98	187.85	0.43	125074.48	1909.11	178.77	0.00	
14:00	UP	4.01	186.38	0.52	122498.31	1910.58	179.49	0.00	
15:00	UP	4.10	186.69	0.48	120893.32	1910.00	179.47	0.00	
16:00	UP	4.00	186.57	0.69	122568.02	1910.63	178.98	0.00	
17:00	UP	3.88	186.73	0.77	124606.04	1910.04	179.15	0.00	
18:00	UP	4.12	186.68	0.72	121807.21	1908.08	179.30	0.00	
19:00	UP	4.03	186.07	0.69	121939.06	1912.18	180.51	0.00	
20:00	UP	4.10	187.13	0.71	119573.20	1904.86	178.96	0.00	
21:00	UP	4.27	188.13	0.62	122669.37	1911.96	179.37	0.00	
22:00	UP	4.43	184.95	0.66	115039.66	1912.31	178.73	0.00	
23:00	UP	4.09	186.51	0.79	119436.40	1917.73	180.15	0.00	
24:00	UP	4.00	187.08	0.74	120268.85	1909.39	179.08	0.00	
PDH		4.01	186.84	0.45	120054.80	1910.24	179.38	0.00	
MZLd v kg						5195.10	487.84	0.00	
n (PHH-I) < 2*EL ₉₅						24	24	24	
n (PHH-I) > 2*EL ₉₅						0	0	0	
n platných PHH		24	24	24	24	24	24	24	
n neplatných PHH		0	0	0	0	0	0	0	
n nahradených PHH		0	0	0	0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP						0.0%	0.0%	0.0%	
EQ						0.00	0.00	0.00	
Min PHH						1894.70	178.41	0.00	
Max PHH						1925.47	180.51	0.00	

Vysvetlivky:

(PHH-I) < 2*EL₉₅

G - (PHH-I) > 2*EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

A - n (PHH-I > 2*EL₉₅) > 0

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

Prípadový protokol zo dňa 01.03.2015

Prevádzkovateľ:	CM European Power Slovakia	Zdroj:	Tepláreň
Meracie miesto:	Kotel K5	Palivo :	ZRZ+RP+ZP
Celkový čas prevádzky systému:	24hod 0min	Kód:	0075
ID oprávnených osôb:	operator	Strana :	2/2
Tlačené dňa:	02.03.15		

.....
.....
.....