

## Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 02.03.2015

Preádzkovateľ:	CM European Power Slovakia	Zdroj:	Tepláreň
Meracie miesto:	Kotel K5	Palivo:	ZRZ+RP+ZP
Celkový čas prevádzky systému:	24hod 0min	Kód:	0075
ID oprávnených osôb:	operator	Strana:	1/2
Tlačené dňa:	03.03.15		

Veličina		O2	TEMP	PRES	ObPr	SO2r	NOxr	CO <sub>r</sub>	
Jednotka		%	°C	hPa	Nm <sup>3</sup> /h	mg/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	
EL						-	200.00	-	
I(%)						20	20	10	
Čas	Stav	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	Pozn.
1:00	UP	3.74	186.97	0.78	123924.53	1908.21	180.02	0.00	
2:00	UP	3.89	188.65	0.74	124540.93	1902.14	178.81	0.00	
3:00	UP	4.01	186.23	0.79	120142.52	1910.42	178.64	0.00	
4:00	UP	3.92	186.48	0.85	119596.82	1910.77	179.28	0.00	
5:00	UP	3.91	186.66	0.85	118790.03	1918.58	178.81	0.00	
6:00	UP	3.66	187.49	0.77	122450.61	1908.99	179.07	0.00	
7:00	UP	3.59	186.46	1.05	124191.93	1915.27	180.01	0.00	
8:00	UP	3.61	188.59	1.05	124598.22	1901.55	178.44	0.00	
9:00	UP	3.81	187.54	0.92	122151.35	1914.27	179.15	0.00	
10:00	UP	3.98	185.93	0.67	116304.10	1923.88	178.85	0.00	
11:00	UP	4.03	186.44	0.74	118750.56	1884.05	181.98	0.31	
12:00	UP	3.70	187.12	1.03	124494.58	1898.66	178.86	0.05	
13:00	UP	3.58	187.30	0.98	127835.73	1895.39	179.23	0.00	
14:00	UP	3.52	187.36	0.98	130869.55	1882.02	179.22	0.00	
15:00	UP	3.53	187.85	1.00	123096.20	1876.13	179.95	0.00	
16:00	UP	3.58	187.08	1.03	120633.38	1874.92	178.51	0.00	
17:00	UP	3.65	186.93	0.84	120909.43	1875.90	179.48	0.00	
18:00	UP	3.90	186.69	0.77	117660.76	1874.19	179.35	0.00	
19:00	UP	3.81	187.25	1.03	122672.47	1878.69	179.25	0.00	
20:00	UP	3.67	187.07	1.10	120712.21	1877.54	179.26	0.00	
21:00	UP	3.70	186.67	0.86	119086.62	1879.96	178.89	0.00	
22:00	UP	3.68	187.17	0.93	119529.88	1879.64	178.46	0.00	
23:00	UP	4.10	186.23	0.83	116169.46	1888.35	178.47	0.00	
24:00	UP	4.13	186.60	0.87	114271.46	1889.58	180.29	0.00	
<b>PDH</b>		3.78	187.03	0.89	121390.97	1894.55	179.26	0.02	
MZLd v kg						5282.60	499.84	0.04	
n (PHH-I) < 2*EL <sub>95</sub>						24	24	24	
n (PHH-I) > 2*EL <sub>95</sub>						0	0	0	
n platných PHH		24	24	24	24	24	24	24	
n neplatných PHH		0	0	0	0	0	0	0	
n nahradených PHH		0	0	0	0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP						0.0%	0.0%	0.0%	
EQ						0.00	0.00	0.00	
Min PHH						1874.19	178.44	0.00	
Max PHH						1923.88	181.98	0.31	

**Vysvetlivky:**

(PHH-I) < 2\*EL<sub>95</sub>

G - (PHH-I) > 2\*EL<sub>95</sub>

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

A - n (PHH-I > 2\*EL<sub>95</sub>) > 0

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....  
 .....  
 .....

## Prípadový protokol zo dňa 02.03.2015

**Prevádzkovateľ:** CM European Power Slovakia  
**Meracie miesto:** Kotel K5  
**Celkový čas prevádzky systému:** 24hod 0min  
**ID oprávnených osôb:** operator  
**Tlačené dňa:** 03.03.15

**Zdroj:** Tepláreň  
**Palivo :**  
**Kód:** 0075  
**Strana :** 2/2

07:09:19 LogON : operator  
10:45:30 1 - spínač dverí otvorené ---bol spustený  
10:49:30 1 - údržba analyzátora ---bol spustený  
11:00:45 1 - údržba analyzátora ---bol zastavený  
11:01:00 1 - spínač dverí otvorené ---bol zastavený  
12:51:43 LogOFF

.....  
.....  
.....