

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 03.03.2015

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
Meracie miesto: Kotel K5
Celkový čas prevádzky systému: 24hod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 04.03.15

Zdroj: Tepláreň
Palivo: ZRZ+RP+ZP
Kód: 0075
Strana: 1/2

Veličina		O2	TEMP	PRES	ObPr	SO2r	NOxr	CO _r	Pozn.
Jednotka		%	°C	hPa	Nm ³ /h	mg/m ³ N	mg/m ³ N	mg/m ³ N	
EL						-	200.00	-	
I(%)						20	20	10	
Čas	Stav	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	
1:00	UP	3.94	187.38	0.94	117681.25	1891.06	179.60	0.00	
2:00	UP	4.05	186.24	0.75	113715.03	1886.46	179.15	0.00	
3:00	UP	4.16	184.75	0.82	113953.88	1887.23	179.07	0.00	
4:00	UP	4.16	181.38	0.90	113872.23	1892.51	178.83	0.00	
5:00	UP	4.05	180.66	0.86	115637.92	1891.42	177.99	0.00	
6:00	UP	4.05	180.49	0.21	115099.46	1889.23	179.12	0.00	
7:00	UP	3.69	180.97	0.49	128623.28	1883.46	180.56	0.00	
8:00	UP	3.66	181.93	0.57	128869.79	1872.14	178.81	0.00	
9:00	UP	3.77	180.41	0.51	124330.56	1874.91	179.09	0.00	
10:00	UP	4.09	180.30	0.29	118726.42	1877.21	178.45	0.00	
11:00	UP	3.75	180.98	0.51	125302.00	1880.38	180.56	0.00	
12:00	UP	3.64	182.32	0.61	127164.07	1861.91	179.52	0.00	
13:00	UP	3.76	180.85	0.63	125793.79	1869.16	178.88	0.00	
14:00	UP	3.68	180.15	0.62	127168.76	1867.50	179.53	0.00	
15:00	UP	3.68	180.36	0.57	126382.40	1863.64	179.34	0.00	
16:00	UP	3.58	180.43	0.78	130424.15	1865.80	180.01	0.00	
17:00	UP	3.79	180.29	0.57	126987.43	1858.77	179.58	0.00	
18:00	UP	3.87	181.81	0.54	125103.99	1854.35	179.03	0.00	
19:00	UP	3.67	182.44	0.54	130097.83	1850.69	180.71	0.00	
20:00	UP	3.52	182.56	0.69	133936.84	1846.54	179.58	0.00	
21:00	UP	3.60	182.54	0.69	132405.23	1837.84	177.20	0.00	
22:00	UP	3.67	181.85	0.46	128193.43	1840.75	179.53	0.00	
23:00	UP	4.05	182.95	0.15	119722.21	1839.75	179.07	0.00	
24:00	UP	4.01	183.12	0.03	120653.55	1841.47	178.74	0.00	
PDH		3.83	181.97	0.57	123743.56	1867.67	179.25	0.00	
MZLd v kg						5292.61	508.20	0.00	
n (PHH-I) < 2*EL ₉₅						24	24	24	
n (PHH-I) > 2*EL ₉₅						0	0	0	
n platných PHH		24	24	24	24	24	24	24	
n neplatných PHH		0	0	0	0	0	0	0	
n nahradených PHH		0	0	0	0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP						0.0%	0.0%	0.0%	
EQ						0.00	0.00	0.00	
Min PHH						1837.84	177.20	0.00	
Max PHH						1892.51	180.71	0.00	

Vysvetlivky:

(PHH-I) < 2*EL₉₅

G - (PHH-I) > 2*EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

A - n (PHH-I > 2*EL₉₅) > 0

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

Prípadový protokol zo dňa 03.03.2015

Prevádzkovateľ:	CM European Power Slovakia	Zdroj:	Tepláreň
Meracie miesto:	Kotol K5	Palivo :	ZRZ+RP+ZP
Celkový čas prevádzky systému:	24hod 0min	Kód:	0075
ID oprávnených osôb:	operator	Strana :	2/2
Tlačené dňa:	04.03.15		

.....
.....
.....