

## Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 04.03.2015

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia  
 Meracie miesto: Kotel K5  
 Celkový čas prevádzky systému: 24hod 0min  
 ID oprávnených osôb: operator  
 Tlačené dňa: 05.03.15

Zdroj: Tepláreň  
 Palivo: ZRZ+RP+ZP  
 Kód: 0075  
 Strana: 1/2

Veličina		O2	TEMP	PRES	ObPr	SO2r	NOxr	CO <sub>r</sub>	Pozn.
Jednotka		%	°C	hPa	Nm <sup>3</sup> /h	mg/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	
EL						-	200.00	-	
I(%)						20	20	10	
Čas	Stav	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	
1:00	UP	4.16	183.72	0.22	117833.39	1831.32	178.67	0.00	
2:00	UP	4.24	184.55	0.12	118042.63	1828.31	180.07	0.00	
3:00	UP	4.39	181.77	0.07	114513.76	1826.54	178.49	0.00	
4:00	UP	4.35	182.44	0.13	113591.35	1823.80	179.37	0.00	
5:00	UP	4.28	182.52	0.22	114190.68	1823.41	178.97	0.00	
6:00	UP	4.43	182.17	0.05	114128.95	1817.35	178.30	0.00	
7:00	UP	3.76	183.02	0.40	121957.83	1817.70	180.93	0.00	
8:00	UP	3.72	185.43	0.50	123613.85	1796.46	179.06	0.00	
9:00	UP	3.86	185.00	0.47	122927.39	1799.90	178.82	0.00	
10:00	UP	3.91	182.35	0.44	118477.00	1802.90	179.10	0.00	
11:00	UP	4.08	182.71	0.11	117774.48	1802.26	179.03	0.00	
12:00	UP	3.99	182.63	0.25	119252.41	1803.27	178.60	0.00	
13:00	UP	3.97	182.85	0.30	121421.30	1802.30	179.53	0.00	
14:00	UP	3.96	184.71	0.37	122564.58	1798.50	179.71	0.00	
15:00	UP	4.12	181.82	0.27	116449.90	1801.83	178.96	0.00	
16:00	UP	3.93	182.66	0.47	118886.95	1800.44	179.62	0.00	
17:00	UP	3.85	183.13	0.32	122324.44	1791.13	179.37	0.00	
18:00	UP	3.98	183.22	0.41	121440.02	1786.08	179.41	0.00	
19:00	UP	4.04	184.04	0.21	120908.91	1781.75	179.06	0.00	
20:00	UP	3.86	184.62	0.57	129256.68	1785.41	179.57	0.00	
21:00	UP	4.18	182.06	0.26	118926.36	1786.49	179.42	0.00	
22:00	UP	4.22	183.66	0.14	118748.42	1783.87	178.73	0.00	
23:00	UP	4.50	182.79	0.03	115771.53	1790.46	178.24	0.00	
24:00	UP	4.40	183.25	0.02	115715.91	1790.79	178.73	0.00	
<b>PDH</b>		4.09	183.21	0.26	119113.28	1803.01	179.16	0.00	
MZLd v kg						4842.77	481.28	0.00	
n (PHH-I) < 2*EL <sub>95</sub>						24	24	24	
n (PHH-I) > 2*EL <sub>95</sub>						0	0	0	
n platných PHH		24	24	24	24	24	24	24	
n neplatných PHH		0	0	0	0	0	0	0	
n nahradených PHH		0	0	0	0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP						0.0%	0.0%	0.0%	
EQ						0.00	0.00	0.00	
Min PHH						1781.75	178.24	0.00	
Max PHH						1831.32	180.93	0.00	

**Vysvetlivky:**

(PHH-I) < 2\*EL<sub>95</sub>

G - (PHH-I) > 2\*EL<sub>95</sub>

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

A - n (PHH-I > 2\*EL<sub>95</sub>) > 0

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....  
 .....  
 .....

## Prípadový protokol zo dňa 04.03.2015

<b>Prevádzkovateľ:</b>	CM European Power Slovakia	<b>Zdroj:</b>	Tepláreň
<b>Meracie miesto:</b>	Kotel K5	<b>Palivo :</b>	ZRZ+RP+ZP
<b>Celkový čas prevádzky systému:</b>	24hod 0min	<b>Kód:</b>	0075
<b>ID oprávnených osôb:</b>	operator	<b>Strana :</b>	2/2
<b>Tlačené dňa:</b>	05.03.15		

.....  
.....  
.....