

## Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 05.03.2015

**Prevádzkovateľ:** CM European Power Slovakia  
**Meracie miesto:** Kotel K5  
**Celkový čas prevádzky systému:** 24hod 0min  
**ID oprávnených osôb:** operator  
**Tlačené dňa:** 06.03.15

**Zdroj:** Tepláreň  
**Palivo:** ZRZ+RP+ZP  
**Kód:** 0075  
**Strana:** 1/2

Veličina		O2	TEMP	PRES	ObPr	SO2r	NOxr	CO <sub>r</sub>	Pozn.
Jednotka		%	°C	hPa	Nm <sup>3</sup> /h	mg/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	
EL						-	200.00	-	
I(%)						20	20	10	
Čas	Stav	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	
1:00	UP	4.25	183.66	-0.07	120060.62	1794.02	180.08	0.00	
2:00	UP	4.26	182.35	-0.14	116694.81	1787.72	179.60	0.00	
3:00	UP	4.30	182.79	-0.11	115931.63	1780.97	178.79	0.00	
4:00	UP	4.21	182.64	-0.11	117562.71	1779.46	179.54	0.00	
5:00	UP	4.20	182.54	-0.18	117963.42	1775.55	180.07	0.00	
6:00	UP	3.93	182.85	0.18	121884.73	1770.18	179.10	0.00	
7:00	UP	3.46	184.29	0.60	131788.80	1755.12	180.95	0.00	
8:00	UP	3.57	186.23	0.60	132548.36	1740.46	178.87	0.00	
9:00	UP	3.79	182.17	0.25	125557.88	1749.09	178.33	0.00	
10:00	UP	3.85	183.19	0.20	123799.56	1747.70	179.76	0.00	
11:00	UP	3.87	183.77	0.01	122012.83	1751.20	178.88	0.00	
12:00	UP	3.82	183.45	0.14	122024.98	1751.83	178.13	0.00	
13:00	UP	3.80	183.76	0.24	122018.82	1748.39	178.99	0.00	
14:00	UP	3.78	184.86	0.28	126386.47	1737.59	179.84	0.00	
15:00	UP	4.05	181.90	0.14	119425.40	1746.55	178.64	0.00	
16:00	UP	3.99	182.85	0.02	121636.15	1745.80	180.00	0.00	
17:00	UP	3.82	183.81	0.15	124234.47	1742.38	178.26	0.00	
18:00	UP	3.85	183.47	0.20	122849.60	1741.18	180.09	0.00	
19:00	UP	3.67	184.31	0.36	127691.99	1739.28	180.55	0.00	
20:00	UP	3.61	184.54	0.37	131341.84	1737.10	177.97	0.00	
21:00	UP	3.65	185.20	0.35	132864.58	1740.98	179.82	0.00	
22:00	UP	3.81	182.04	0.11	123142.71	1744.82	178.73	0.00	
23:00	UP	4.16	182.98	0.01	118731.94	1745.81	179.39	0.00	
24:00	UP	4.27	183.16	-0.12	117432.47	1755.81	179.34	0.00	
<b>PDH</b>		3.92	183.45	0.15	123149.45	1754.54	179.32	0.00	
MZLd v kg						4922.97	503.36	0.00	
n (PHH-I) < 2*EL <sub>95</sub>						24	24	24	
n (PHH-I) > 2*EL <sub>95</sub>						0	0	0	
n platných PHH		24	24	24	24	24	24	24	
n neplatných PHH		0	0	0	0	0	0	0	
n nahradených PHH		0	0	0	0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP						0.0%	0.0%	0.0%	
EQ						0.00	0.00	0.00	
Min PHH						1737.10	177.97	0.00	
Max PHH						1794.02	180.95	0.00	

**Vysvetlivky:**

(PHH-I) < 2\*EL<sub>95</sub>

G - (PHH-I) > 2\*EL<sub>95</sub>

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

A - n (PHH-I > 2\*EL<sub>95</sub>) > 0

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....  
 .....  
 .....

## Prípadový protokol zo dňa 05.03.2015

<b>Prevádzkovateľ:</b>	CM European Power Slovakia	<b>Zdroj:</b>	Tepláreň
<b>Meracie miesto:</b>	Kotel K5	<b>Palivo :</b>	
<b>Celkový čas prevádzky systému:</b>	24hod 0min	<b>Kód:</b>	0075
<b>ID oprávnených osôb:</b>	operator	<b>Strana :</b>	2/2
<b>Tlačené dňa:</b>	06.03.15		

07:12:35 LogON : operator  
11:27:00 1 - spínač dverí otvorené ---bol spustený  
11:32:45 1 - spínač dverí otvorené ---bol zastavený  
12:45:13 LogOFF

.....  
.....  
.....