

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 06.03.2015

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
Meracie miesto: Kotel K5
Celkový čas prevádzky systému: 24hod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 07.03.15

Zdroj: Tepláreň
Palivo: ZRZ+RP+ZP
Kód: 0075
Strana: 1/2

Veličina		O2	TEMP	PRES	ObPr	SO2r	NOxr	CO _r	Pozn.
Jednotka		%	°C	hPa	Nm3/h	mg/m ³ N	mg/m ³ N	mg/m ³ N	
EL						-	200.00	-	
I(%)						20	20	10	
Čas	Stav	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	
1:00	UP	4.25	183.49	-0.02	121047.70	1758.31	179.27	0.00	
2:00	UP	4.47	182.67	-0.04	118097.99	1760.43	179.24	0.00	
3:00	UP	4.22	183.22	-0.10	119536.81	1757.42	179.94	0.00	
4:00	UP	4.30	182.46	-0.33	119865.94	1756.91	178.62	0.00	
5:00	UP	4.23	182.43	-0.16	119677.01	1755.95	179.91	0.00	
6:00	UP	3.94	183.09	0.12	123566.72	1748.86	179.89	0.00	
7:00	UP	3.72	185.41	0.40	127904.29	1735.50	180.09	0.00	
8:00	UP	3.65	189.31	0.47	130302.78	1718.70	177.76	0.00	
9:00	UP	3.54	187.92	0.69	132451.20	1718.35	181.41	0.00	
10:00	UP	3.62	186.66	0.04	129491.65	1707.93	179.04	0.00	
11:00	UP	3.85	186.70	-1.58	127271.78	1717.59	179.26	0.00	
12:00	UP	3.64	184.89	-1.60	130585.87	1727.93	179.43	0.00	
13:00	UP	3.84	182.96	-1.73	128461.41	1727.39	179.24	0.00	
14:00	UP	4.85	179.39	-0.70	115342.16	1738.92	177.75	0.00	
15:00	UP	4.72	180.68	-0.23	115460.01	1752.56	178.16	0.00	
16:00	UP	4.87	178.53	-0.29	115643.58	1750.31	179.07	0.00	
17:00	UP	5.10	179.08	-0.32	110605.79	1782.30	179.18	0.00	
18:00	UP	4.67	180.01	-0.16	113628.35	1824.06	180.99	0.00	
19:00	UP	4.38	181.27	-0.05	116329.01	1825.10	179.52	0.00	
20:00	UP	4.29	181.45	-0.02	121851.94	1822.51	179.93	0.00	
21:00	UP	4.34	180.87	-0.04	121257.43	1818.29	179.43	0.00	
22:00	UP	4.36	179.74	-0.08	115708.49	1821.05	179.92	0.00	
23:00	UP	5.26	179.18	-0.52	112685.63	1811.02	177.84	0.00	
24:00	UP	5.59	179.10	-0.54	109018.39	1825.10	179.97	0.00	
PDH		4.32	182.52	-0.28	120658.00	1765.10	179.37	0.00	
MZLd v kg						4737.96	482.17	0.00	
n (PHH-I) < 2*EL ₉₅						24	24	24	
n (PHH-I) > 2*EL ₉₅						0	0	0	
n platných PHH		24	24	24	24	24	24	24	
n neplatných PHH		0	0	0	0	0	0	0	
n nahradených PHH		0	0	0	0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP						0.0%	0.0%	0.0%	
EQ						0.00	0.00	0.00	
Min PHH						1707.93	177.75	0.00	
Max PHH						1825.10	181.41	0.00	

Vysvetlivky:

(PHH-I) < 2*EL₉₅

G - (PHH-I) > 2*EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

A - n (PHH-I > 2*EL₉₅) > 0

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

Prípadový protokol zo dňa 06.03.2015

Prevádzkovateľ:	CM European Power Slovakia	Zdroj:	Tepláreň
Meracie miesto:	Kotol K5	Palivo :	
Celkový čas prevádzky systému:	24hod 0min	Kód:	0075
ID oprávnených osôb:	operator	Strana :	2/2
Tlačené dňa:	07.03.15		

07:09:44 LogON : operator
13:33:50 LogOFF
23:47:30 1 - ustálená ---bol zastavený
23:47:30 1 - dobeh ---bol spustený
23:49:00 1 - Zmena stavu zdroja: Ustálená prevádzka--->Odstávka prevádzky - 00000000
23:51:30 1 - ustálená ---bol spustený
23:51:30 1 - dobeh ---bol zastavený
23:53:00 1 - Zmena stavu zdroja: Odstávka prevádzky--->Ustálená prevádzka - 00000000

.....
.....
.....