

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 07.03.2015

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
Meracie miesto: Kotel K5
Celkový čas prevádzky systému: 24hod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 08.03.15

Zdroj: Tepláreň
Palivo: ZRZ+RP+ZP
Kód: 0075
Strana: 1/2

Veličina		O2	TEMP	PRES	ObPr	SO2r	NOxr	CO _r	
Jednotka		%	°C	hPa	Nm ³ /h	mg/m ³ N	mg/m ³ N	mg/m ³ N	
EL						-	200.00	-	
I(%)						20	20	10	
Čas	Stav	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	Pozn.
1:00	UP	4.69	180.40	-0.28	113637.95	1832.57	179.61	0.00	
2:00	UP	4.69	181.17	-0.29	115004.56	1837.83	179.34	0.00	
3:00	UP	4.88	179.78	-0.32	115349.14	1845.65	179.58	0.00	
4:00	UP	4.82	179.35	-0.45	114502.39	1853.28	178.46	0.00	
5:00	UP	4.64	179.77	-0.19	114555.57	1860.84	180.23	0.00	
6:00	UP	4.67	179.65	-0.37	114179.12	1869.25	179.56	0.00	
7:00	UP	4.02	180.58	-0.02	124926.00	1868.21	181.06	0.00	
8:00	UP	4.02	181.35	0.15	127238.57	1849.77	179.20	0.00	
9:00	UP	4.14	179.97	0.05	124394.74	1856.01	178.83	0.00	
10:00	UP	4.24	179.18	0.00	118077.02	1826.85	179.00	0.00	
11:00	UP	4.38	180.53	-0.14	115086.72	1818.10	179.13	0.00	
12:00	UP	4.52	179.65	-0.10	114202.80	1843.97	179.52	0.00	
13:00	UP	4.48	179.34	0.12	116202.37	1845.33	179.67	0.00	
14:00	UP	4.37	181.06	-0.04	120617.37	1846.12	179.30	0.00	
15:00	UP	4.47	179.53	0.16	117602.43	1849.17	179.94	0.00	
16:00	UP	4.49	179.74	0.15	117049.41	1854.87	179.91	0.00	
17:00	UP	4.43	179.76	0.37	117337.64	1855.88	179.75	0.00	
18:00	UP	4.61	180.00	0.29	115206.42	1853.84	179.31	0.00	
19:00	UP	4.53	180.06	0.37	116826.43	1856.45	179.51	0.00	
20:00	UP	4.69	180.75	0.37	115020.63	1843.25	178.13	0.00	
21:00	UP	4.63	180.29	0.29	118419.13	1839.06	178.68	0.00	
22:00	UP	4.74	179.29	0.24	115109.95	1820.54	179.83	0.00	
23:00	UP	5.30	179.18	-0.02	109236.74	1816.30	178.68	0.00	
24:00	UP	5.15	179.38	0.03	112910.30	1835.14	178.61	0.00	
PDH		4.57	179.99	0.02	116778.89	1844.93	179.37	0.00	
MZLd v kg						4723.58	459.19	0.00	
n (PHH-I) < 2*EL ₉₅						24	24	24	
n (PHH-I) > 2*EL ₉₅						0	0	0	
n platných PHH		24	24	24	24	24	24	24	
n neplatných PHH		0	0	0	0	0	0	0	
n nahradených PHH		0	0	0	0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP						0.0%	0.0%	0.0%	
EQ						0.00	0.00	0.00	
Min PHH						1816.30	178.13	0.00	
Max PHH						1869.25	181.06	0.00	

Vysvetlivky:

(PHH-I) < 2*EL₉₅

G - (PHH-I) > 2*EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

A - n (PHH-I > 2*EL₉₅) > 0

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

Prípadový protokol zo dňa 07.03.2015

Prevádzkovateľ:	CM European Power Slovakia	Zdroj:	Tepláreň
Meracie miesto:	Kotol K5	Palivo :	ZRZ+RP+ZP
Celkový čas prevádzky systému:	24hod 0min	Kód:	0075
ID oprávnených osôb:	operator	Strana :	2/2
Tlačené dňa:	08.03.15		

.....
.....
.....