

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 08.03.2015

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
Meracie miesto: Kotel K5
Celkový čas prevádzky systému: 24hod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 09.03.15

Zdroj: Tepláreň
Palivo: ZRZ+RP+ZP
Kód: 0075
Strana: 1/2

Veličina		O2	TEMP	PRES	ObPr	SO2r	NOxr	CO _r	Pozn.
Jednotka		%	°C	hPa	Nm ³ /h	mg/m ³ N	mg/m ³ N	mg/m ³ N	
EL						-	200.00	-	
I(%)						20	20	10	
Čas	Stav	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	
1:00	UP	5.00	179.91	-0.45	115574.26	1832.10	179.10	0.00	
2:00	UP	4.74	180.74	-0.38	117871.81	1843.41	180.54	0.00	
3:00	UP	4.85	179.87	-0.50	114949.38	1825.20	178.32	0.00	
4:00	UP	4.84	179.21	-0.40	114283.09	1835.04	179.44	0.00	
5:00	UP	4.67	179.58	-0.32	116695.26	1839.83	180.57	0.00	
6:00	UP	4.87	179.31	-0.41	115258.79	1846.89	180.69	0.00	
7:00	UP	4.15	180.73	-0.03	124340.55	1839.62	179.92	0.00	
8:00	UP	4.42	181.06	-0.22	124628.62	1838.41	178.52	0.00	
9:00	UP	4.39	180.28	-0.16	124159.66	1844.60	179.05	0.00	
10:00	UP	4.42	178.65	-0.19	121845.53	1837.52	179.52	0.00	
11:00	UP	4.40	179.65	-0.20	119947.38	1820.35	179.52	0.00	
12:00	UP	4.26	180.35	-0.07	119122.96	1805.91	178.77	0.00	
13:00	UP	4.29	180.64	-0.03	116381.14	1807.75	179.36	0.00	
14:00	UP	4.35	180.57	-0.02	119704.85	1811.61	179.24	0.00	
15:00	UP	4.29	179.91	0.20	120655.07	1816.37	179.07	0.00	
16:00	UP	4.27	179.73	0.28	121732.24	1822.40	179.72	0.00	
17:00	UP	4.34	179.78	0.27	120785.20	1827.91	179.48	0.00	
18:00	UP	4.43	179.72	0.26	119040.28	1832.51	179.54	0.00	
19:00	UP	4.14	180.99	0.45	124148.89	1832.18	179.51	0.00	
20:00	UP	4.17	181.04	0.45	124855.09	1833.21	178.64	0.00	
21:00	UP	4.24	180.60	0.39	124506.19	1842.04	179.90	0.00	
22:00	UP	4.18	179.45	0.41	122339.61	1844.83	178.93	0.00	
23:00	UP	4.68	179.67	0.15	114161.22	1838.97	178.41	0.00	
24:00	UP	4.92	179.46	0.07	114193.90	1847.68	178.59	0.00	
PDH		4.47	180.04	-0.02	119632.54	1831.93	179.35	0.00	
MZLd v kg						4833.28	473.18	0.00	
n (PHH-I) < 2*EL ₉₅						24	24	24	
n (PHH-I) > 2*EL ₉₅						0	0	0	
n platných PHH		24	24	24	24	24	24	24	
n neplatných PHH		0	0	0	0	0	0	0	
n nahradených PHH		0	0	0	0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP						0.0%	0.0%	0.0%	
EQ						0.00	0.00	0.00	
Min PHH						1805.91	178.32	0.00	
Max PHH						1847.68	180.69	0.00	

Vysvetlivky:

(PHH-I) < 2*EL₉₅

G - (PHH-I) > 2*EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

A - n (PHH-I > 2*EL₉₅) > 0

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

Prípadový protokol zo dňa 08.03.2015

Prevádzkovateľ:	CM European Power Slovakia	Zdroj:	Tepláreň
Meracie miesto:	Kotel K5	Palivo :	ZRZ+RP+ZP
Celkový čas prevádzky systému:	24hod 0min	Kód:	0075
ID oprávnených osôb:	operator	Strana :	2/2
Tlačené dňa:	09.03.15		

.....
.....
.....