

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 09.03.2015

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
Meracie miesto: Kotel K5
Celkový čas prevádzky systému: 24hod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 10.03.15

Zdroj: Tepláreň
Palivo: ZRZ+RP+ZP
Kód: 0075
Strana: 1/2

Veličina		O2	TEMP	PRES	ObPr	SO2r	NOxr	CO _r	Pozn.
Jednotka		%	°C	hPa	Nm ³ /h	mg/m ³ N	mg/m ³ N	mg/m ³ N	
EL						-	200.00	-	
I(%)						20	20	10	
Čas	Stav	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	
1:00	UP	4.74	180.05	0.22	114414.07	1853.15	180.47	0.00	
2:00	UP	4.67	180.92	0.25	117096.57	1855.97	179.53	0.00	
3:00	UP	4.80	179.51	-0.42	115238.86	1862.29	179.36	0.00	
4:00	UP	4.03	180.99	-0.20	127339.27	1855.75	180.96	0.00	
5:00	UP	4.33	179.72	-0.28	122391.18	1854.44	179.23	0.00	
6:00	UP	4.19	179.44	-0.35	124661.31	1860.79	179.45	0.00	
7:00	UP	3.91	180.10	0.10	129486.28	1857.28	180.41	0.00	
8:00	UP	4.19	181.48	0.00	132162.42	1853.09	179.67	0.00	
9:00	UP	4.47	178.55	-0.31	118860.41	1799.19	181.19	0.48	
10:00	UP	4.28	179.88	-0.24	120602.88	1854.54	180.68	0.00	
11:00	UP	4.31	180.75	-0.18	115777.62	1852.69	179.53	0.00	
12:00	UP	4.25	180.65	-0.16	118312.29	1852.41	180.08	0.00	
13:00	UP	4.11	180.67	0.24	123796.95	1846.55	179.40	0.00	
14:00	UP	4.28	179.98	0.15	119679.94	1839.45	178.83	0.00	
15:00	UP	4.66	179.00	-0.02	114334.66	1821.21	179.37	0.00	
16:00	UP	4.57	179.69	0.06	115085.87	1821.93	179.71	0.00	
17:00	UP	4.59	179.67	-0.02	116034.37	1823.40	179.34	0.00	
18:00	UP	4.61	179.54	0.03	115164.56	1816.71	179.65	0.00	
19:00	UP	4.24	180.38	0.20	120122.24	1818.38	180.26	0.00	
20:00	UP	4.17	181.00	0.27	122784.02	1818.10	179.62	0.00	
21:00	UP	4.26	180.18	0.16	120639.73	1807.73	179.10	0.00	
22:00	UP	4.33	179.35	0.13	117859.34	1805.89	179.00	0.00	
23:00	UP	4.04	180.51	0.18	122079.44	1810.50	180.06	0.00	
24:00	UP	3.92	181.03	0.35	123516.05	1804.83	179.38	0.00	
PDH		4.33	180.13	0.01	120310.01	1835.26	179.76	0.02	
MZLd v kg						4910.57	481.04	0.06	
n (PHH-I) < 2*EL ₉₅						24	24	24	
n (PHH-I) > 2*EL ₉₅						0	0	0	
n platných PHH		24	24	24	24	24	24	24	
n neplatných PHH		0	0	0	0	0	0	0	
n nahradených PHH		0	0	0	0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP						0.0%	0.0%	0.0%	
EQ						0.00	0.00	0.00	
Min PHH						1799.19	178.83	0.00	
Max PHH						1862.29	181.19	0.48	

Vysvetlivky:

(PHH-I) < 2*EL₉₅

G - (PHH-I) > 2*EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

A - n (PHH-I > 2*EL₉₅) > 0

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

Prípadový protokol zo dňa 09.03.2015

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
Meracie miesto: Kotel K5
Celkový čas prevádzky systému: 24hod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 10.03.15

Zdroj: Tepláreň
Palivo :
Kód: 0075
Strana : 2/2

07:17:36 LogON : operator
07:49:30 1 - spínač dverí otvorené ---bol spustený
08:09:00 1 - údržba analyzátora ---bol spustený
08:24:15 1 - údržba analyzátora ---bol zastavený
08:25:00 1 - spínač dverí otvorené ---bol zastavený
08:57:45 1 - spínač dverí otvorené ---bol spustený
08:59:00 1 - spínač dverí otvorené ---bol zastavený
12:41:55 LogOFF
14:08:00 1 - spínač dverí otvorené ---bol spustený
14:10:15 1 - spínač dverí otvorené ---bol zastavený

.....
.....
.....