

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 10.03.2015

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
Meracie miesto: Kotel K5
Celkový čas prevádzky systému: 24hod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 11.03.15

Zdroj: Tepláreň
Palivo: ZRZ+RP+ZP
Kód: 0075
Strana: 1/2

Veličina		O2	TEMP	PRES	ObPr	SO2r	NOxr	CO _r	Pozn.
Jednotka		%	°C	hPa	Nm ³ /h	mg/m ³ N	mg/m ³ N	mg/m ³ N	
EL						-	200.00	-	
I(%)						20	20	10	
Čas	Stav	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	
1:00	UP	3.85	180.73	0.32	124881.84	1815.90	178.52	0.00	
2:00	UP	3.74	181.80	0.46	131030.76	1815.63	180.24	0.00	
3:00	UP	3.82	179.06	-0.35	129722.61	1823.47	179.38	0.00	
4:00	UP	3.80	179.77	-0.14	127214.74	1825.24	179.06	0.00	
5:00	UP	3.79	179.63	-0.12	128291.65	1828.66	179.39	0.00	
6:00	UP	3.76	179.40	-0.17	131335.20	1832.19	178.59	0.00	
7:00	UP	3.66	179.74	0.01	133364.91	1827.78	180.34	0.00	
8:00	UP	3.82	181.21	-0.14	132823.64	1826.11	178.42	0.00	
9:00	UP	3.93	180.54	-0.19	129935.32	1834.40	178.59	0.00	
10:00	UP	4.12	179.30	-0.37	123582.99	1837.51	178.68	0.00	
11:00	UP	4.30	179.63	-0.16	117646.86	1849.43	179.65	0.00	
12:00	UP	4.18	180.28	-0.25	119801.77	1865.09	179.92	0.00	
13:00	UP	4.32	181.26	0.07	119162.53	1853.96	179.73	0.00	
14:00	UP	4.62	178.62	-0.05	114771.11	1874.99	178.59	0.00	
15:00	UP	4.64	178.93	-0.01	114910.52	1897.51	179.25	0.00	
16:00	UP	4.84	179.11	-0.12	115405.82	1901.43	179.52	0.00	
17:00	UP	4.61	180.07	0.08	115742.21	1911.07	178.74	0.00	
18:00	UP	4.62	179.96	0.14	115123.35	1900.77	180.10	0.00	
19:00	UP	4.53	179.86	0.16	117706.61	1903.75	179.52	0.00	
20:00	UP	4.35	180.55	0.20	122352.75	1913.03	178.35	0.00	
21:00	UP	4.14	180.58	0.34	124758.02	1911.09	180.14	0.00	
22:00	UP	4.18	179.59	0.38	121017.34	1893.51	177.99	0.00	
23:00	UP	4.52	180.06	0.11	117818.00	1865.34	178.65	0.00	
24:00	UP	4.20	180.53	0.28	118590.27	1838.25	179.64	0.00	
PDH		4.18	180.01	0.02	122791.29	1860.25	179.21	0.00	
MZLd v kg						5122.46	493.93	0.00	
n (PHH-I) < 2*EL ₉₅						24	24	24	
n (PHH-I) > 2*EL ₉₅						0	0	0	
n platných PHH		24	24	24	24	24	24	24	
n neplatných PHH		0	0	0	0	0	0	0	
n nahradených PHH		0	0	0	0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP						0.0%	0.0%	0.0%	
EQ						0.00	0.00	0.00	
Min PHH						1815.63	177.99	0.00	
Max PHH						1913.03	180.34	0.00	

Vysvetlivky:

(PHH-I) < 2*EL₉₅

G - (PHH-I) > 2*EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

A - n (PHH-I > 2*EL₉₅) > 0

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

Prípadový protokol zo dňa 10.03.2015

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
Meracie miesto: Kotel K5
Celkový čas prevádzky systému: 24hod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 11.03.15

Zdroj: Tepláreň
Palivo :
Kód: 0075
Strana : 2/2

06:53:51 LogON : operator
11:11:00 1 - spínač dverí otvorené ---bol spustený
11:11:15 1 - spínač dverí otvorené ---bol zastavený
11:14:30 1 - spínač dverí otvorené ---bol spustený
11:14:45 1 - spínač dverí otvorené ---bol zastavený
11:55:55 LogOFF
12:22:30 1 - spínač dverí otvorené ---bol spustený
12:23:15 1 - spínač dverí otvorené ---bol zastavený
19:24:03 LogON : operator
19:26:35 LogOFF

.....
.....
.....