

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 11.03.2015

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
Meracie miesto: Kotel K5
Celkový čas prevádzky systému: 24hod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 12.03.15

Zdroj: Tepláreň
Palivo: ZRZ+RP+ZP
Kód: 0075
Strana: 1/2

Veličina		O2	TEMP	PRES	ObPr	SO2r	NOxr	CO _r	Pozn.
Jednotka		%	°C	hPa	Nm ³ /h	mg/m ³ N	mg/m ³ N	mg/m ³ N	
EL						-	200.00	-	
I(%)						20	20	10	
Čas	Stav	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	
1:00	UP	3.83	180.54	0.40	124649.06	1856.18	179.25	0.00	
2:00	UP	3.98	180.90	0.31	123992.20	1854.52	179.23	0.00	
3:00	UP	4.05	179.48	0.35	120954.32	1855.94	179.18	0.00	
4:00	UP	3.85	179.64	0.53	124281.29	1854.20	180.87	0.00	
5:00	UP	3.50	181.44	0.66	131179.17	1830.30	179.24	0.00	
6:00	UP	3.50	180.48	0.76	132624.11	1823.76	179.78	0.00	
7:00	UP	3.54	179.38	0.76	132757.42	1822.26	179.19	0.00	
8:00	UP	3.52	181.62	0.80	133879.02	1826.00	179.31	0.00	
9:00	UP	3.53	178.35	0.73	130914.17	1832.95	180.70	0.00	
10:00	UP	3.46	179.94	0.88	131758.64	1834.17	179.63	0.00	
11:00	UP	3.57	180.12	0.66	132001.86	1827.62	176.72	0.00	
12:00	UP	3.71	179.22	0.55	127860.49	1844.93	179.46	0.00	
13:00	UP	3.33	181.53	1.04	137157.23	1848.03	182.96	0.00	
14:00	UP	3.55	179.47	0.73	130904.58	1848.83	177.36	0.00	
15:00	UP	3.43	180.29	0.76	134945.91	1865.97	180.48	0.00	
16:00	UP	3.64	179.60	0.13	129661.25	1869.17	177.95	0.00	
17:00	UP	3.63	180.14	0.25	130675.18	1869.79	178.86	0.00	
18:00	UP	3.82	179.67	0.17	127063.45	1861.98	179.00	0.00	
19:00	UP	3.83	180.17	0.12	126715.70	1857.03	180.69	0.00	
20:00	UP	3.80	181.54	0.13	129851.86	1855.81	178.55	0.00	
21:00	UP	3.92	181.21	0.10	127850.38	1862.89	179.12	0.00	
22:00	UP	3.96	178.89	-0.10	125661.37	1858.12	178.42	0.00	
23:00	UP	4.02	179.76	-0.08	125872.10	1861.01	180.08	0.00	
24:00	UP	4.05	180.53	-0.15	125296.06	1832.81	179.03	0.00	
PDH		3.71	180.16	0.44	129104.45	1848.09	179.38	0.00	
MZLd v kg						5502.43	534.18	0.00	
n (PHH-I) < 2*EL ₉₅						24	24	24	
n (PHH-I) > 2*EL ₉₅						0	0	0	
n platných PHH		24	24	24	24	24	24	24	
n neplatných PHH		0	0	0	0	0	0	0	
n nahradených PHH		0	0	0	0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP						0.0%	0.0%	0.0%	
EQ						0.00	0.00	0.00	
Min PHH						1822.26	176.72	0.00	
Max PHH						1869.79	182.96	0.00	

Vysvetlivky:

(PHH-I) < 2*EL₉₅

G - (PHH-I) > 2*EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

A - n (PHH-I > 2*EL₉₅) > 0

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

Prípadový protokol zo dňa 11.03.2015

Prevádzkovateľ:	CM European Power Slovakia	Zdroj:	Tepláreň
Meracie miesto:	Kotel K5	Palivo :	ZRZ+RP+ZP
Celkový čas prevádzky systému:	24hod 0min	Kód:	0075
ID oprávnených osôb:	operator	Strana :	2/2
Tlačené dňa:	12.03.15		

.....
.....
.....