

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 12.03.2015

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
Meracie miesto: Kotel K5
Celkový čas prevádzky systému: 14hod 40min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 13.03.15

Zdroj: Tepláreň
Palivo: ZRZ+RP+ZP
Kód: 0075
Strana: 1/2

Veličina		O2	TEMP	PRES	ObPr	SO2r	NOxr	CO _r	Pozn.
Jednotka		%	°C	hPa	Nm ³ /h	mg/m ³ N	mg/m ³ N	mg/m ³ N	
EL						-	200.00	-	
I(%)						20	20	10	
Čas	Stav	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	PHH	
1:00	UP	4.02	180.17	-0.02	125552.20	1830.59	179.52	0.00	
2:00	UP	3.88	182.11	0.06	130943.83	1853.13	179.26	0.00	
3:00	UP	4.02	179.32	0.05	125721.22	1848.17	178.60	0.00	
4:00	UP	4.04	179.44	0.01	127072.31	1843.37	179.20	0.00	
5:00	UP	3.99	179.66	0.08	125907.34	1836.55	179.21	0.00	
6:00	UP	4.06	179.54	-0.23	126212.91	1840.16	179.19	0.00	
7:00	UP	3.66	179.88	0.26	133026.88	1844.63	181.04	0.00	
8:00	UP	3.62	182.14	0.38	135646.31	1832.99	178.82	0.00	
9:00	UP	3.66	179.50	0.25	133084.06	1833.94	179.35	0.00	
10:00	UP	3.48	179.81	0.34	135480.45	1829.51	180.01	0.00	
11:00	UP	3.53	180.18	0.30	134836.69	1817.18	179.02	0.00	
12:00	UP	3.66	179.64	0.20	130276.50	1827.22	179.16	0.00	
13:00	UP	3.64	179.86	0.33	131807.98	1830.91	179.78	0.00	
14:00	UP	3.64	181.08	0.34	133364.77	1820.79	179.19	0.00	
15:00	UP	7.18	178.88	-0.18	117463.84	1795.73	173.90	0.10	
16:00	OST	-	-	-	-	-	-	-	
17:00	OST	-	-	-	-	-	-	-	
18:00	OST	-	-	-	-	-	-	-	
19:00	OST	-	-	-	-	-	-	-	
20:00	OST	-	-	-	-	-	-	-	
21:00	OST	-	-	-	-	-	-	-	
22:00	OST	-	-	-	-	-	-	-	
23:00	OST	-	-	-	-	-	-	-	
24:00	OST	-	-	-	-	-	-	-	
PDH		4.01	180.08	0.14	129759.82	1832.32	179.02	0.01	
MZLd v kg						3373.87	330.05	0.21	
n (PHH-I) < 2*EL ₉₅						15	15	15	
n (PHH-I) > 2*EL ₉₅						0	0	0	
n platných PHH		15	15	15	15	15	15	15	
n neplatných PHH		0	0	0	0	0	0	0	
n nahradených PHH		0	0	0	0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP						0.0%	0.0%	0.0%	
EQ						0.00	0.00	0.00	
Min PHH						1795.73	173.90	0.00	
Max PHH						1853.13	181.04	0.10	

Vysvetlivky:

(PHH-I) < 2*EL₉₅

G - (PHH-I) > 2*EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

A - n (PHH-I > 2*EL₉₅) > 0

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

Prípadev protokol zo dňa 12.03.2015

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
Meracie miesto: Kotel K5
Celkový čas prevádzky systému: 14hod 40min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 13.03.15

Zdroj: Tepláreň
Palivo :
Kód: 0075
Strana : 2/2

07:05:31 LogON : operator
08:13:08 LogOFF
08:24:00 1 - spínač dverí otvorené ---bol spustený
08:24:15 1 - spínač dverí otvorené ---bol zastavený
08:41:30 1 - spínač dverí otvorené ---bol spustený
08:41:45 1 - spínač dverí otvorené ---bol zastavený
09:35:15 1 - spínač dverí otvorené ---bol spustený
09:40:30 1 - spínač dverí otvorené ---bol zastavený
09:42:45 1 - spínač dverí otvorené ---bol spustený
09:43:00 1 - spínač dverí otvorené ---bol zastavený
09:51:45 1 - spínač dverí otvorené ---bol spustený
09:52:15 1 - spínač dverí otvorené ---bol zastavený
10:22:15 1 - spínač dverí otvorené ---bol spustený
10:22:30 1 - spínač dverí otvorené ---bol zastavený
11:39:54 LogON : operator
12:23:31 LogOFF
12:25:00 1 - spínač dverí otvorené ---bol spustený
12:26:45 1 - spínač dverí otvorené ---bol zastavený
14:27:15 1 - ustálená ---bol zastavený
14:27:15 1 - dobeh ---bol spustený
14:28:00 1 - Zmena stavu zdroja: Ustálená prevádzka--->Odstávka prevádzky - 00000000
14:38:30 1 - dobeh ---bol zastavený
14:38:30 1 - odstavené ---bol spustený
14:39:00 1 - Zmena stavu zdroja: Odstávka prevádzky--->Odstavená prevádzka - 00000000

.....
.....
.....