

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 05/2014

Preádzkovateľ:	CM European Power Slovakia	Zdroj:	Tepláreň
Meracie miesto:	Kotol K5	Palivo :	ZRZ+RP+ZP
Celkový čas prevádzky systému:	161hod 36min	Kód:	0075
ID oprávnených osôb:	operator	Strana :	1/5
Tlačené dňa:	01.06.14		

Veličina	O2	TEMP	PRES	ObPr	SO2r		
Jednotka	%	°C	hPa	Nm3/h	mg/m ³ N	kg/deň	
EL					-		
I(%)					20		
Dátum	PDH	PDH	PDH	PDH	PDH	MZLd	
01.05.2014	4.93	181.64	-0.58	60102.99	2798.30	3612.21	
02.05.2014	4.00	181.88	-0.17	74654.49	3487.72	5912.50	
03.05.2014	3.89	181.81	-0.27	72673.70	4190.70	6888.59	
04.05.2014	4.53	181.67	-0.68	64351.03	4781.41	6770.18	
05.05.2014	5.10	186.16	-0.87	63829.96	4813.74	6491.37	
06.05.2014	5.46	191.16	-0.50	74502.26	3520.12	5302.08	
07.05.2014	5.64	195.01	-0.39	78075.43	3435.39	3884.36	
08.05.2014	-	-	-	-	-	-	
09.05.2014	-	-	-	-	-	-	
10.05.2014	-	-	-	-	-	-	
11.05.2014	-	-	-	-	-	-	
12.05.2014	-	-	-	-	-	-	
13.05.2014	-	-	-	-	-	-	
14.05.2014	-	-	-	-	-	-	
15.05.2014	-	-	-	-	-	-	
16.05.2014	-	-	-	-	-	-	
17.05.2014	-	-	-	-	-	-	
18.05.2014	-	-	-	-	-	-	
19.05.2014	-	-	-	-	-	-	
20.05.2014	-	-	-	-	-	-	
21.05.2014	-	-	-	-	-	-	
22.05.2014	-	-	-	-	-	-	
23.05.2014	-	-	-	-	-	-	
24.05.2014	-	-	-	-	-	-	
25.05.2014	-	-	-	-	-	-	
26.05.2014	-	-	-	-	-	-	
27.05.2014	-	-	-	-	-	-	
28.05.2014	-	-	-	-	-	-	
29.05.2014	-	-	-	-	-	-	
30.05.2014	-	-	-	-	-	-	
31.05.2014	-	-	-	-	-	-	
PMH	4.75	185.21	-0.50	69379.06	3866.75	241.37	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 05/2014

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
Meracie miesto: Kotel K5
Celkový čas prevádzky systému: 161hod 36min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.06.14

Zdroj: Tepláreň
Palivo : ZRZ+RP+ZP
Kód: 0075
Strana : 2/5

Veličina	O2	TEMP	PRES	ObPr	SO2r		Pozn.
	%	°C	hPa	Nm3/h	mg/m ³ N	kg/deň	
PMH	4.75	185.21	-0.50	69379.06	3866.75	241.37	
MZLm v t	-	-	-	-	38.861		
MZLm < EL					38.861		
MZLm > EL					0.000		
n (PHH-I) < 2*EL					156/100.00%		
n (PHH-I) > 2*EL					0/0.00%		
n platných PHH	161	161	161	161	156		
n neplatných PHH	0	0	0	0	0		
n nahradených PHH	0	0	0	0	0		
n PDH < EL					7/100.00%		
n PDH > EL					0/0.00%		
n platných PDH					7		
n neplatných PDH					0		
podiel F PHH pri UP					0.00%		
EQ					0.00		
Min PHH					22.26		
Max PHH					5214.77		
Min PDH					2798.30		
Max PDH					4813.74		

Vysvetlivky:

PDH < EL

F - neplatná

Q - PDH > EL

A - n (PHH-I > 2*EL) > 0

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL - Emisný limit

EQ - Emisná kvóta

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

.....

.....

.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 05/2014

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
Meracie miesto: Kotel K5
Celkový čas prevádzky systému: 161hod 36min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.06.14

Zdroj: Tepláreň
Palivo : ZRZ+RP+ZP
Kód: 0075
Strana : 3/5

Veličina	NO _{xr}		CO _r		Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	
EL	200.00		-		
I(%)	20		10		
Dátum	PDH	MZLd	PDH	MZLd	
01.05.2014	179.87	231.87	0.00	0.00	
02.05.2014	189.98	329.91	0.00	0.01	
03.05.2014	183.04	306.84	0.00	0.00	
04.05.2014	178.87	253.49	0.00	0.01	
05.05.2014	179.32	246.54	0.00	0.00	
06.05.2014	187.48	296.03	0.25	2.01	
07.05.2014	178.30	203.90	0.00	0.00	
08.05.2014	-	-	-	-	
09.05.2014	-	-	-	-	
10.05.2014	-	-	-	-	
11.05.2014	-	-	-	-	
12.05.2014	-	-	-	-	
13.05.2014	-	-	-	-	
14.05.2014	-	-	-	-	
15.05.2014	-	-	-	-	
16.05.2014	-	-	-	-	
17.05.2014	-	-	-	-	
18.05.2014	-	-	-	-	
19.05.2014	-	-	-	-	
20.05.2014	-	-	-	-	
21.05.2014	-	-	-	-	
22.05.2014	-	-	-	-	
23.05.2014	-	-	-	-	
24.05.2014	-	-	-	-	
25.05.2014	-	-	-	-	
26.05.2014	-	-	-	-	
27.05.2014	-	-	-	-	
28.05.2014	-	-	-	-	
29.05.2014	-	-	-	-	
30.05.2014	-	-	-	-	
31.05.2014	-	-	-	-	
PMH	182.65	11.61	0.04	0.01	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 05/2014

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
Meracie miesto: Kotel K5
Celkový čas prevádzky systému: 161hod 36min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.06.14

Zdroj: Tepláreň
Palivo : ZRZ+RP+ZP
Kód: 0075
Strana : 4/5

Veličina	NO _{xr}		CO _r		Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	
PMH	182.65	11.61	0.04	0.01	
MZLm v t	1.869		0.002		
MZLm < EL	1.869		0.002		
MZLm > EL	0.000		0.000		
n (PHH-I) < 2*EL	156/100.00%		156/100.00%		
n (PHH-I) > 2*EL	0/0.00%		0/0.00%		
n platných PHH	156		156		
n neplatných PHH	0		0		
n nahradených PHH	0		0		
n PDH < EL	7/100.00%		7/100.00%		
n PDH > EL	0/0.00%		0/0.00%		
n platných PDH	7		7		
n neplatných PDH	0		0		
podiel F PHH pri UP	0.00%		0.00%		
EQ	0.00		0.00		
Min PHH	106.46		0.00		
Max PHH	388.53		5.64		
Min PDH	178.30		0.00		
Max PDH	189.98		0.25		

Vysvetlivky:

PDH < EL

F - neplatná

Q - PDH > EL

A - n (PHH-I > 2*EL) > 0

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL - Emisný limit

EQ - Emisná kvóta

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

.....

.....

.....

Protokol o prevádzke systému za mesiac 05/2014

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
Meracie miesto: Kotel K5
Celkový čas prevádzky systému: 161hod 36min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.06.14

Zdroj: Tepláreň
Palivo: ZRZ+RP+ZP
Kód: 0075
Strana: 5/5

Dátum	Stavy systému [hod:min]							
	OST	NAB	OKA	UP	SKU	KAL	VYP	INY
01.05.2014	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.05.2014	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.05.2014	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.05.2014	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.05.2014	00:00	00:00	03:00	21:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.05.2014	00:00	00:00	01:00	23:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.05.2014	07:00	00:00	01:00	16:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.05.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.05.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.05.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.05.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.05.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.05.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.05.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.05.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.05.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.05.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.05.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.05.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.05.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.05.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.05.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.05.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.05.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.05.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.05.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.05.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.05.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.05.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.05.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
31.05.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	583:00	00:00	05:00	156:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené
 OKA - Odstávka
 SKU - Skúšanie
 VYP - výpadok

NAB - nábeh
 UP - Ustálená prevádzka
 KAL - Kalibrácia
 INY - Iný stav

.....

