

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 25.02.2015

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
Meracie miesto: F1-bypass
Celkový čas prevádzky systému: Ohod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 26.02.15

Zdroj: Tepláreň
Palivo:
Kód: 0271
Strana: 1/2

Veličina		t_BY P1	HtSO2	HtNOx	HtCO	HtTZL	Pozn.
Jednotka		min	kg/hod	kg/hod	kg/hod	kg/hod	
EL (97% P48H)							
EL (95% P48H)							
I(%)							
Čas	Stav	Čas	PHH	PHH	PHH	PHH	
1:00	OST	-	-	-	-	-	
2:00	OST	-	-	-	-	-	
3:00	OST	-	-	-	-	-	
4:00	OST	-	-	-	-	-	
5:00	OST	-	-	-	-	-	
6:00	OST	-	-	-	-	-	
7:00	OST	-	-	-	-	-	
8:00	OST	-	-	-	-	-	
9:00	OST	-	-	-	-	-	
10:00	OST	-	-	-	-	-	
11:00	OST	-	-	-	-	-	
12:00	OST	-	-	-	-	-	
13:00	OST	-	-	-	-	-	
14:00	OST	-	-	-	-	-	
15:00	OST	-	-	-	-	-	
16:00	OST	-	-	-	-	-	
17:00	OST	-	-	-	-	-	
18:00	OST	-	-	-	-	-	
19:00	OST	-	-	-	-	-	
20:00	OST	-	-	-	-	-	
21:00	OST	-	-	-	-	-	
22:00	OST	-	-	-	-	-	
23:00	OST	-	-	-	-	-	
24:00	OST	-	-	-	-	-	
PDH		-	-	-	-	-	
P48H							
MZLd v kg			0.00	0.00	0.00	0.00	
n platných PHH		0	0	0	0	0	
n neplatných PHH		0	0	0	0	0	
n nahradených PHH		0	0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP							
EQ							
Min PHH							
Max PHH							

Vysvetlivky:

P48H-I < 1.1*EL₉₇/EL₉₅

A - P48H-I > 1.1*EL₉₇/EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - dobeh

UP - Ustálená prevádzka

BYP - Bypass

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

P48H - priemerná 48 hodinová hodnota

.....

Prípadový protokol zo dňa 25.02.2015

Prevádzkovateľ:	CM European Power Slovakia	Zdroj:	Tepláreň
Meracie miesto:	F1-bypass	Palivo :	
Celkový čas prevádzky systému:	Ohod 0min	Kód:	0271
ID oprávnených osôb:	operator	Strana :	2/2
Tlačené dňa:	26.02.15		

.....
.....
.....