

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2014

Preádzkovateľ:	CM European Power Slovakia	Zdroj:	Tepláreň
Meracie miesto:	F1-bypass	Palivo :	
Celkový čas prevádzky systému:	Odeň 8hod 47min	Kód:	0271
ID oprávnených osôb:	operator	Strana :	1/3
Tlačené dňa:	01.03.14		

Veličina	t_BY1	HtSO2	HtNOx	HtCO	HtTZL	
Jednotka	h:min	kg/deň	kg/deň	kg/deň	kg/deň	
EL (97% P48H)						
EL (95% P48H)						
EL (PMH)						
I(%)						
Dátum	Čas	MZLd	MZLd	MZLd	MZLd	Pozn.
01.02.2014	-	-	-	-	-	
02.02.2014	-	-	-	-	-	
03.02.2014	-	-	-	-	-	
04.02.2014	-	-	-	-	-	
05.02.2014	-	-	-	-	-	
06.02.2014	-	-	-	-	-	
07.02.2014	-	-	-	-	-	
08.02.2014	-	-	-	-	-	
09.02.2014	8:40	1077.43	273.35	44.98	280.91	
10.02.2014	-	-	-	-	-	
11.02.2014	-	-	-	-	-	
12.02.2014	-	-	-	-	-	
13.02.2014	-	-	-	-	-	
14.02.2014	-	-	-	-	-	
15.02.2014	-	-	-	-	-	
16.02.2014	-	-	-	-	-	
17.02.2014	-	-	-	-	-	
18.02.2014	-	-	-	-	-	
19.02.2014	-	-	-	-	-	
20.02.2014	-	-	-	-	-	
21.02.2014	-	-	-	-	-	
22.02.2014	-	-	-	-	-	
23.02.2014	-	-	-	-	-	
24.02.2014	-	-	-	-	-	
25.02.2014	-	-	-	-	-	
26.02.2014	-	-	-	-	-	
27.02.2014	-	-	-	-	-	
28.02.2014	-	-	-	-	-	
PMH	8:40	119.71	30.37	5.00	31.21	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2014

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
Meracie miesto: F1-bypass
Celkový čas prevádzky systému: Odeň 8hod 47min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.03.14

Zdroj: Tepláreň
Palivo:
Kód: 0271
Strana: 2/3

Veličina	t_BY P1	HtSO ₂	HtNO _x	HtCO	HtTZL	
Jednotka	h:min	kg/deň	kg/deň	kg/deň	kg/deň	
EL (97% P48H)						
EL (95% P48H)						
EL (PMH)						
I(%)						
PMH	8:40	119.71	30.37	5.00	31.21	Pozn.
MZLm v t/mesiac	-	1.077	0.273	0.045	0.281	
n platných PHH	9/100%	9/100%	9/100%	9/100%	9/100%	
n neplatných PHH	0/0%	0/0%	0/0%	0/0%	0/0%	
n nahradených PHH	0/0%	0/0%	0/0%	0/0%	0/0%	
n platných PDH	1	1	1	1	1	
n neplatných PDH	0	0	0	0	0	
n platných P48H	0	0	0	0	0	
n neplatných P48H	0	0	0	0	0	
n P48H < 1.1*EL ₉₇ /EL ₉₅ +I	0	0	0	0	0	
n P48H > 1.1*EL ₉₇ /EL ₉₅ +I	0	0	0	0	0	
EQ						
Min PHH	40.25	0.47	0.22	0.28	0.15	
Max PHH	60.00	225.93	57.55	17.66	61.95	
Min PDH	57.81	119.71	30.37	5.00	31.21	
Max PDH	57.81	119.71	30.37	5.00	31.21	
Min P48H						
Max P48H						

Vysvetlivky:

P48H < 1.1 * EL₉₇ / EL₉₅ + I

F - neplatná

Q - PMH > EL_{pmh}

A - P48H > 1.1 * EL₉₇ / EL₉₅ + I

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL - Emisný limit

EL_{pmh} - Emisný limit pre PMH

I - Interval spoľahlivosti

PHH - priemerná hodinová hodnota

P48H - priemerná 48 hodinová hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

EQ - Emisný kvocient

.....

.....

.....

Protokol o prevádzke systému za mesiac 02/2014

Prevádzkovateľ:	CM European Power Slovakia	Zdroj:	Tepláreň
Meracie miesto:	F1-bypass		
Celkový čas prevádzky systému:	Odeň 8hod 47min		
ID oprávnených osôb:	operator	Kód:	0271
Tlačené dňa:	01.03.14	Strana :	3/3

Dátum	Stavy systému [hod:min]							
	OST	NAB	OKA	UP	BYP	KAL	VYP	INY
01.02.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.02.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.02.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.02.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.02.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.02.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.02.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.02.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.02.2014	15:00	00:00	00:00	00:00	09:00	00:00	00:00	00:00
10.02.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.02.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.02.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.02.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.02.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.02.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.02.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.02.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.02.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.02.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.02.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.02.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.02.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.02.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.02.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.02.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.02.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.02.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.02.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	663:00	00:00	00:00	00:00	09:00	00:00	00:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené
 OKA - dobeh
 BYP - Bypass
 VYP - výpadok

NAB - nábeh
 UP - Ustálená prevádzka
 KAL - Kalibrácia
 INY - Iný stav

.....

