

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 09/2014

Preádzkovateľ:	CM European Power Slovakia	Zdroj:	Tepláreň
Meracie miesto:	F1-bypass	Palivo :	
Celkový čas prevádzky systému:	Odeň 1hod 18min	Kód:	0271
ID oprávnených osôb:	operator	Strana :	1/3
Tlačené dňa:	01.10.14		

Veličina	t_BY1	HtSO2	HtNOx	HtCO	HtTZL	
Jednotka	h:min	kg/deň	kg/deň	kg/deň	kg/deň	
EL (97% P48H)						
EL (95% P48H)						
EL (PMH)						
I(%)						
Dátum	Čas	MZLd	MZLd	MZLd	MZLd	Pozn.
01.09.2014	-	-	-	-	-	
02.09.2014	-	-	-	-	-	
03.09.2014	-	-	-	-	-	
04.09.2014	-	-	-	-	-	
05.09.2014	-	-	-	-	-	
06.09.2014	-	-	-	-	-	
07.09.2014	-	-	-	-	-	
08.09.2014	-	-	-	-	-	
09.09.2014	-	-	-	-	-	
10.09.2014	-	-	-	-	-	
11.09.2014	-	-	-	-	-	
12.09.2014	-	-	-	-	-	
13.09.2014	1:10	216.37	39.66	0.00	1.78	
14.09.2014	-	-	-	-	-	
15.09.2014	-	-	-	-	-	
16.09.2014	-	-	-	-	-	
17.09.2014	-	-	-	-	-	
18.09.2014	-	-	-	-	-	
19.09.2014	-	-	-	-	-	
20.09.2014	-	-	-	-	-	
21.09.2014	-	-	-	-	-	
22.09.2014	-	-	-	-	-	
23.09.2014	-	-	-	-	-	
24.09.2014	-	-	-	-	-	
25.09.2014	-	-	-	-	-	
26.09.2014	-	-	-	-	-	
27.09.2014	-	-	-	-	-	
28.09.2014	-	-	-	-	-	
29.09.2014	-	-	-	-	-	
30.09.2014	-	-	-	-	-	
<b>PMH</b>	1:10	108.19	19.83	0.00	0.89	

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 09/2014

**Prevádzkovateľ:** CM European Power Slovakia  
**Meracie miesto:** F1-bypass  
**Celkový čas prevádzky systému:** Odeň 1hod 18min  
**ID oprávnených osôb:** operator  
**Tlačené dňa:** 01.10.14

**Zdroj:** Tepláreň  
**Palivo:**  
**Kód:** 0271  
**Strana:** 2/3

Veličina	t_BY P1	HtSO <sub>2</sub>	HtNO <sub>x</sub>	HtCO	HtTZL	
Jednotka	h:min	kg/deň	kg/deň	kg/deň	kg/deň	
EL (97% P48H)						
EL (95% P48H)						
EL (PMH)						
I(%)						
PMH	1:10	108.19	19.83	0.00	0.89	Pozn.
MZLm v t/mesiac	-	0.216	0.040	0.000	0.002	
n platných PHH	2/100%	2/100%	2/100%	2/100%	2/100%	
n neplatných PHH	0/0%	0/0%	0/0%	0/0%	0/0%	
n nahradených PHH	0/0%	0/0%	0/0%	0/0%	0/0%	
n platných PDH	1	1	1	1	1	
n neplatných PDH	0	0	0	0	0	
n platných P48H	0	0	0	0	0	
n neplatných P48H	0	0	0	0	0	
n P48H < 1.1*EL <sub>97</sub> /EL <sub>95</sub> +I	0	0	0	0	0	
n P48H > 1.1*EL <sub>97</sub> /EL <sub>95</sub> +I	0	0	0	0	0	
EQ						
Min PHH	34.25	80.18	14.63	0.00	0.74	
Max PHH	35.25	136.19	25.03	0.00	1.04	
Min PDH	34.75	108.19	19.83	0.00	0.89	
Max PDH	34.75	108.19	19.83	0.00	0.89	
Min P48H						
Max P48H						

**Vysvetlivky:**

P48H < 1.1\*EL<sub>97</sub>/EL<sub>95</sub>+I

F - neplatná

Q - PMH > EL<sub>pmh</sub>

A - P48H > 1.1\*EL<sub>97</sub>/EL<sub>95</sub>+I

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL - Emisný limit

EL<sub>pmh</sub> - Emisný limit pre PMH

I - Interval spoľahlivosti

PHH - priemerná hodinová hodnota

P48H - priemerná 48 hodinová hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

EQ - Emisný kvocient

.....

.....

.....

## Protokol o prevádzke systému za mesiac 09/2014

Prevádzkovateľ:	CM European Power Slovakia	Zdroj:	Tepláreň
Meracie miesto:	F1-bypass		
Celkový čas prevádzky systému:	Odeň 1hod 18min		
ID oprávnených osôb:	operator	Kód:	0271
Tlačené dňa:	01.10.14	Strana :	3/3

Dátum	Stavy systému [hod:min]							
	OST	NAB	OKA	UP	BYP	KAL	VYP	INY
01.09.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.09.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.09.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.09.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.09.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.09.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.09.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.09.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.09.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.09.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.09.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.09.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.09.2014	22:00	00:00	00:00	00:00	02:00	00:00	00:00	00:00
14.09.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.09.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.09.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.09.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.09.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.09.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.09.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.09.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.09.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.09.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.09.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.09.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.09.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.09.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.09.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.09.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.09.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
<b>Celkom</b>	718:00	00:00	00:00	00:00	02:00	00:00	00:00	00:00

**Vysvetlivky:**

OST - Odstavené  
 OKA - dobeh  
 BYP - Bypass  
 VYP - výpadok

NAB - nábeh  
 UP - Ustálená prevádzka  
 KAL - Kalibrácia  
 INY - Iný stav

.....  
 .....  
 .....