

Ročný protokol emisných hodnôt za rok 2012

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
 Meracie miesto: F1-bypass
 Celkový čas prevádzky systému: 34deň 19hod 27min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.01.13

Zdroj: Tepláreň
 Palivo:
 Kód: 0271
 Strana: 1/2

Veličina	HtSO2	HtNOx	HtCO	HtTZL	
Jednotka	kg/hod	kg/hod	kg/hod	kg/hod	
EL (97% P48H)					
EL (95% P48H)					
EL (PMH)					
I(%)					
Mesiac	PMH	PMH	PMH	PMH	Pozn.
Január	-	-	-	-	
Február	-	-	-	-	
Marec	363.61	89.32	0.90	4.23	
Apríl	291.52	84.53	0.58	5.94	
Máj	87.78	40.17	0.28	2.61	
Jún	339.23	92.24	0.71	4.87	
Júl	408.06	99.10	0.32	6.68	
August	444.41	80.59	0.55	4.78	
September	189.00	36.76	0.41	2.76	
Október	259.90	50.92	0.98	3.84	
November	220.90	45.98	0.90	2.55	
December	303.96	73.37	0.54	3.28	
PRH	308.34	79.39	0.67	5.01	
MZLr v t	271.032	69.785	0.586	4.406	
MZLr < EL v t/rok					
MZLr > EL v t/rok					
n platných PHH	879/100%	879/100%	879/100%	879/100%	
n neplatných PHH	0/0%	0/0%	0/0%	0/0%	
n nahradených PHH	0/0%	0/0%	0/0%	1/0%	
n platných PDH					
n neplatných PDH					
n platných P48H					
n neplatných P48H					
n P48H < 1.1*EL ₉₇ /EL ₉₅ +I					
n P48H > 1.1*EL ₉₇ /EL ₉₅ +I					
n PMH > EL _{pmh} +I					
EQ					
Min PHH	0.00	0.00	0.00	0.00	
Max PHH	832.04	179.37	9.97	9.07	
Min PDH	0.01	0.00	0.00	0.00	
Max PDH	790.80	116.89	1.89	7.30	
Min P48H					
Max P48H					

Vysvetlivky:

P48H < 1.1*EL₉₇/EL₉₅+I

F - neplatná

Q - PMH > EL_{pmh}

A - P48H > 1.1*EL₉₇/EL₉₅+I

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL - Emisný limit

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

PHH - priemerná hodinová hodnota

P48H - priemerná 48 hodinová hodnota

PRH - priemerná ročná hodnota

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLr - Množstvo znečisťujúcich látok za rok v tonách

.....

Protokol o prevádzke systému za rok 2012

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
Meracie miesto: F1-bypass
Celkový čas prevádzky systému: 34deň 19hod 27min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.01.13

Zdroj: Tepláreň

Kód: 0271
Strana : 2/2

Mesiac	Stavy systému [hod:min]							
	OST	NAB	OKA	UP	BYP	KAL	VYP	INY
Január	-	-	-	-	-	-	-	-
Február	-	-	-	-	-	-	-	-
Marec	542:00	00:00	00:00	41:00	140:00	00:00	21:00	00:00
Apríl	268:00	00:00	00:00	00:00	452:00	00:00	00:00	00:00
Máj	729:00	00:00	00:00	00:00	15:00	00:00	00:00	00:00
Jún	704:00	00:00	00:00	00:00	16:00	00:00	00:00	00:00
Júl	702:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	18:00	00:00
August	677:00	00:00	00:00	00:00	62:00	00:00	05:00	00:00
September	693:00	00:00	00:00	00:00	27:00	00:00	00:00	00:00
Október	708:00	00:00	00:00	00:00	36:00	00:00	00:00	00:00
November	657:00	00:00	00:00	00:00	63:00	00:00	00:00	00:00
December	741:00	00:00	00:00	00:00	03:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	6421:00	00:00	00:00	41:00	838:00	00:00	44:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené
 OKA - dobeh
 BYP - Bypass
 VYP - výpadok

NAB - nábeh
 UP - Ustálená prevádzka
 KAL - Kalibrácia
 INY - Iný stav

.....

