

## Ročný protokol emisných hodnôt za rok 2013

Prevádzkovateľ:	CM European Power Slovakia	Zdroj:	Tepláreň
Meracie miesto:	F1-bypass	Palivo:	
Celkový čas prevádzky systému:	18deň 12hod 42min	Kód:	0271
ID oprávnených osôb:	operator	Strana:	1/2
Tlačené dňa:	01.01.14		

Veličina	t_BY P1	HtSO <sub>2</sub>	HtNO <sub>x</sub>	HtCO	HtTZL	
Jednotka	h:min	t/mesiac	t/mesiac	t/mesiac	t/mesiac	
EL (97% P48H)						
EL (95% P48H)						
EL (PMH)						
I(%)						
Mesiac	Čas	MZLm	MZLm	MZLm	MZLm	Pozn.
Január	-	5650.71	1277.61	2.40	57.51	
Február	-	-	-	-	-	
Marec	-	-	-	-	-	
Apríl	-	1256.79	209.89	4.33	6.43	
Máj	-	990.11	219.59	6.37	20.55	
Jún	-	43.31	14.57	0.02	0.59	
Júl	60:50	344.93	83.39	1.61	4.68	
August	-	-	-	-	-	
September	2:29	0.79	0.20	0.00	0.01	
Október	-	-	-	-	-	
November	9:00	1745.23	509.11	0.52	41.51	
December	-	-	-	-	-	
<b>PRH</b>	72:19	22.70	5.24	0.03	0.30	
MZLr v t	-	10.032	2.314	0.015	0.131	
MZLr < EL v t/rok						
MZLr > EL v t/rok						
EF Limit - Čas	-	-	-	-	-	
EF Limit - MZ v t	-	0.000	0.000	0.000	0.000	
n platných PHH	73/100%	442/100%	442/100%	442/100%	442/100%	
n neplatných PHH	0/0%	0/0%	0/0%	0/0%	0/0%	
n nahradených PHH	0/0%	0/0%	0/0%	0/0%	0/0%	
n platných PDH						
n neplatných PDH						
n platných P48H						
n neplatných P48H						
n P48H < 1.1*EL <sub>97</sub> /EL <sub>95</sub> +I						
n P48H > 1.1*EL <sub>97</sub> /EL <sub>95</sub> +I						
n PMH > EL <sub>pmh</sub> +I						
EQ						
Min PHH		0.00	0.00	0.00	0.00	
Max PHH		428.64	91.25	2.60	9.28	
Min PDH		0.00	0.00	0.00	0.00	
Max PDH		361.64	82.59	2.42	8.53	
Min P48H						
Max P48H						

**Vysvetlivky:**

P48H < 1.1\*EL<sub>97</sub>/EL<sub>95</sub>+I

F - neplatná

Q - PMH > EL<sub>pmh</sub>

A - P48H > 1.1\*EL<sub>97</sub>/EL<sub>95</sub>+I

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL - Emisný limit

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

PHH - priemerná hodinová hodnota

P48H - priemerná 48 hodinová hodnota

PRH - priemerná ročná hodnota

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLr - Množstvo znečisťujúcich látok za rok v tonách

.....  
 .....  
 .....

## Protokol o prevádzke systému za rok 2013

**Prevádzkovateľ:** CM European Power Slovakia  
**Meracie miesto:** F1-bypass  
**Celkový čas prevádzky systému:** 18deň 12hod 42min  
**ID oprávnených osôb:** operator  
**Tlačené dňa:** 01.01.14

**Zdroj:** Tepláreň

**Kód:** 0271  
**Strana :** 2/2

Mesiac	Stavy systému [hod:min]							
	OST	NAB	OKA	UP	BYP	KAL	VYP	INY
Január	728:00	00:00	00:00	00:00	16:00	00:00	00:00	00:00
Február	672:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Marec	743:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00
Apríl	698:00	00:00	00:00	00:00	04:00	00:00	18:00	00:00
Máj	396:00	00:00	00:00	00:00	348:00	00:00	00:00	00:00
Jún	719:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00	00:00	00:00
Júl	683:00	00:00	00:00	00:00	61:00	00:00	00:00	00:00
August	744:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
September	717:00	00:00	00:00	00:00	03:00	00:00	00:00	00:00
Október	728:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	16:00	00:00
November	709:00	00:00	00:00	00:00	09:00	00:00	02:00	00:00
December	742:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	02:00	00:00
<b>Celkom</b>	<b>8279:00</b>	<b>00:00</b>	<b>00:00</b>	<b>00:00</b>	<b>442:00</b>	<b>00:00</b>	<b>39:00</b>	<b>00:00</b>

**Vysvetlivky:**

OST - Odstavené  
 OKA - dobeh  
 BYP - Bypass  
 VYP - výpadok

NAB - nábeh  
 UP - Ustálená prevádzka  
 KAL - Kalibrácia  
 INY - Iný stav

.....  
 .....  
 .....