

## Ročný protokol emisných hodnôt za rok 2014

Prevádzkovateľ:	CM European Power Slovakia	Zdroj:	Tepláreň
Meracie miesto:	F1-bypass	Palivo:	
Celkový čas prevádzky systému:	Odeň 18hod 13min	Kód:	0271
ID oprávnených osôb:	operator	Strana:	1/2
Tlačené dňa:	02.01.15		

Veličina	t_BY P1	HtSO <sub>2</sub>	HtNO <sub>x</sub>	HtCO	HtTZL	
Jednotka	h:min	t/mesiac	t/mesiac	t/mesiac	t/mesiac	
EL (97% P48H)						
EL (95% P48H)						
EL (PMH)						
I(%)						
Mesiac	Čas	MZLm	MZLm	MZLm	MZLm	Pozn.
Január	2:05	253.97	44.35	0.13	2.64	
Február	8:40	1077.43	273.35	44.98	280.91	
Marec	-	-	-	-	-	
Apríl	-	-	-	-	-	
Máj	2:39	322.87	77.91	1.53	9.58	
Jún	-	-	-	-	-	
Júl	-	-	-	-	-	
August	-	-	-	-	-	
September	1:10	216.37	39.66	0.00	1.78	
Október	-	-	-	-	-	
November	0:37	111.56	15.46	0.33	0.85	
December	-	-	-	-	-	
<b>PRH</b>	15:11	110.12	25.04	2.61	16.43	
MZLr v t	-	1.982	0.451	0.047	0.296	
MZLr < EL v t/rok						
MZLr > EL v t/rok						
EF Limit - Čas	-	-	-	-	-	
EF Limit - MZ v t	-	0.000	0.000	0.000	0.000	
n platných PHH	18/100%	18/100%	18/100%	18/100%	18/100%	
n neplatných PHH	0/0%	0/0%	0/0%	0/0%	0/0%	
n nahradených PHH	0/0%	0/0%	0/0%	0/0%	0/0%	
n platných PDH						
n neplatných PDH						
n platných P48H						
n neplatných P48H						
n P48H-I < 1.1*EL <sub>97</sub> /EL <sub>95</sub>						
n P48H-I > 1.1*EL <sub>97</sub> /EL <sub>95</sub>						
n PMH-I > EL <sub>pmh</sub>						
EQ						
Min PHH		0.47	0.22	0.00	0.15	
Max PHH		225.93	57.55	17.66	61.95	
Min PDH		49.25	9.87	0.00	0.77	
Max PDH		119.71	30.37	5.00	31.21	
Min P48H						
Max P48H						

**Vysvetlivky:**

P48H-I < 1.1\*EL<sub>97</sub>/EL<sub>95</sub>

F - neplatná

Q - PMH-I > EL<sub>pmh</sub>

A - P48H-I > 1.1\*EL<sub>97</sub>/EL<sub>95</sub>

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL - Emisný limit

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

PHH - priemerná hodinová hodnota

P48H - priemerná 48 hodinová hodnota

PRH - priemerná ročná hodnota

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLr - Množstvo znečisťujúcich látok za rok v tonách

.....  
 .....  
 .....

## Protokol o prevádzke systému za rok 2014

**Prevádzkovateľ:** CM European Power Slovakia **Zdroj:** Tepláreň  
**Meracie miesto:** F1-bypass  
**Celkový čas prevádzky systému:** Odeň 18hod 13min  
**ID oprávnených osôb:** operator **Kód:** 0271  
**Tlačené dňa:** 02.01.15 **Strana :** 2/2

Mesiac	Stavy systému [hod:min]							
	OST	NAB	OKA	UP	BYP	KAL	VYP	INY
Január	741:00	00:00	00:00	00:00	03:00	00:00	00:00	00:00
Február	663:00	00:00	00:00	00:00	09:00	00:00	00:00	00:00
Marec	743:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00
Apríl	720:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Máj	741:00	00:00	00:00	00:00	03:00	00:00	00:00	00:00
Jún	720:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Júl	744:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
August	744:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
September	718:00	00:00	00:00	00:00	02:00	00:00	00:00	00:00
Október	744:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
November	719:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00	00:00	00:00
December	744:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
<b>Celkom</b>	<b>8741:00</b>	<b>00:00</b>	<b>00:00</b>	<b>00:00</b>	<b>18:00</b>	<b>00:00</b>	<b>01:00</b>	<b>00:00</b>

**Vysvetlivky:**

OST - Odstavené

OKA - dobeh

BYP - Bypass

VYP - výpadok

NAB - nábeh

UP - Ustálená prevádzka

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

.....

.....

.....