

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 18.03.2015

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
 Meracie miesto: F2-bypass
 Celkový čas prevádzky systému: 6hod 30min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 19.03.15

Zdroj: Tepláreň
 Palivo:
 Kód: 0272
 Strana: 1/2

Veličina		t_BY2	HtSO2	HtNOx	HtCO	HtTZL	Pozn.
Jednotka		min	kg/hod	kg/hod	kg/hod	kg/hod	
EL (97% P48H)							
EL (95% P48H)							
I(%)							
Čas	Stav	Čas	PHH	PHH	PHH	PHH	
1:00	OST	-	-	-	-	-	
2:00	OST	-	-	-	-	-	
3:00	OST	-	-	-	-	-	
4:00	OST	-	-	-	-	-	
5:00	OST	-	-	-	-	-	
6:00	OST	-	-	-	-	-	
7:00	OST	-	-	-	-	-	
8:00	OST	-	-	-	-	-	
9:00	OST	-	-	-	-	-	
10:00	BYP	60.00	19.31	3.68	0.02	0.21	
11:00	BYP	60.00	21.60	3.90	0.02	0.25	
12:00	BYP	60.00	29.01	4.82	0.30	0.32	
13:00	BYP	60.00	39.08	7.66	0.07	0.50	
14:00	BYP	60.00	35.36	7.33	0.04	0.41	
15:00	BYP	60.00	25.00	5.17	0.02	0.29	
16:00	OST	-	-	-	-	-	
17:00	OST	-	-	-	-	-	
18:00	OST	-	-	-	-	-	
19:00	OST	-	-	-	-	-	
20:00	OST	-	-	-	-	-	
21:00	OST	-	-	-	-	-	
22:00	OST	-	-	-	-	-	
23:00	OST	-	-	-	-	-	
24:00	OST	-	-	-	-	-	
PDH		360.00	28.23	5.43	0.08	0.33	
P48H							
MZLd v kg			169.36	32.56	0.47	1.98	
n platných PHH		6	6	6	6	6	
n neplatných PHH		0	0	0	0	0	
n nahradených PHH		0	0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP							
EQ							
Min PHH			19.31	3.68	0.02	0.21	
Max PHH			39.08	7.66	0.30	0.50	

Vysvetlivky:

P48H-I < 1.1*EL₉₇/EL₉₅

A - P48H-I > 1.1*EL₉₇/EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - dobeh

UP - Ustálená prevádzka

BYP - Bypass

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

P48H - priemerná 48 hodinová hodnota

.....

Prípadový protokol zo dňa 18.03.2015

Prevádzkovateľ:	CM European Power Slovakia	Zdroj:	Tepláreň
Meracie miesto:	F2-bypass	Palivo :	
Celkový čas prevádzky systému:	6hod 30min	Kód:	0272
ID oprávnených osôb:	operator	Strana :	2/2
Tlačené dňa:	19.03.15		

07:08:43 LogON : operator
08:39:30 1 - F02 klapka bypass ---bol spustený
08:39:30 1 - bypass_45,78 ---bol spustený
08:40:00 1 - Zmena stavu zdroja: Odstavená prevádzka--->skúška/bypass zdroja - 00000000
08:40:15 1 -
12:18:31 LogOFF
15:09:15 1 - F02 klapka bypass ---bol zastavený
15:09:15 1 - bypass_45,78 ---bol zastavený
15:10:00 1 - Zmena stavu zdroja: skúška/bypass zdroja--->Odstavená prevádzka - 00000000

.....
.....
.....