

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 19.03.2015

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
Meracie miesto: F2-bypass
Celkový čas prevádzky systému: 1hod 37min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 20.03.15

Zdroj: Tepláreň
Palivo:
Kód: 0272
Strana: 1/2

Veličina		t_BY2	HtSO2	HtNOx	HtCO	HtTZL	Pozn.
Jednotka		min	kg/hod	kg/hod	kg/hod	kg/hod	
EL (97% P48H)							
EL (95% P48H)							
I(%)							
Čas	Stav	Čas	PHH	PHH	PHH	PHH	
1:00	OST	-	-	-	-	-	
2:00	OST	-	-	-	-	-	
3:00	OST	-	-	-	-	-	
4:00	OST	-	-	-	-	-	
5:00	OST	-	-	-	-	-	
6:00	OST	-	-	-	-	-	
7:00	OST	-	-	-	-	-	
8:00	OST	-	-	-	-	-	
9:00	BYP	57.75	7.51	1.47	0.03	0.10	
10:00	BYP	38.75	8.10	1.57	0.02	0.10	
11:00	OST	-	-	-	-	-	
12:00	OST	-	-	-	-	-	
13:00	OST	-	-	-	-	-	
14:00	OST	-	-	-	-	-	
15:00	OST	-	-	-	-	-	
16:00	OST	-	-	-	-	-	
17:00	OST	-	-	-	-	-	
18:00	OST	-	-	-	-	-	
19:00	OST	-	-	-	-	-	
20:00	OST	-	-	-	-	-	
21:00	OST	-	-	-	-	-	
22:00	OST	-	-	-	-	-	
23:00	OST	-	-	-	-	-	
24:00	OST	-	-	-	-	-	
PDH		96.50	7.81	1.52	0.02	0.10	
P48H							
MZLd v kg			15.61	3.04	0.05	0.20	
n platných PHH		2	2	2	2	2	
n neplatných PHH		0	0	0	0	0	
n nahradených PHH		0	0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP							
EQ							
Min PHH			7.51	1.47	0.02	0.10	
Max PHH			8.10	1.57	0.03	0.10	

Vysvetlivky:

P48H-I < 1.1*EL₉₇/EL₉₅

A - P48H-I > 1.1*EL₉₇/EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - dobeh

UP - Ustálená prevádzka

BYP - Bypass

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

P48H - priemerná 48 hodinová hodnota

.....

Prípadový protokol zo dňa 19.03.2015

Prevádzkovateľ:	CM European Power Slovakia	Zdroj:	Tepláreň
Meracie miesto:	F2-bypass	Palivo :	
Celkový čas prevádzky systému:	1hod 37min	Kód:	0272
ID oprávnených osôb:	operator	Strana :	2/2
Tlačené dňa:	20.03.15		

07:32:42 LogON : operator
08:01:30 1 - F02 klapka bypass ---bol spustený
08:01:30 1 - bypass_45,78 ---bol spustený
08:02:00 1 - Zmena stavu zdroja: Odstavená prevádzka--->skúška/bypass zdroja - 00000000
08:02:15 1 -
09:38:00 1 - F02 klapka bypass ---bol zastavený
09:38:00 1 - bypass_45,78 ---bol zastavený
09:39:00 1 - Zmena stavu zdroja: skúška/bypass zdroja--->Odstavená prevádzka - 00000000
12:11:33 LogOFF

.....
.....
.....