

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 20.03.2015

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
Meracie miesto: F2-bypass
Celkový čas prevádzky systému: 17hod 5min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 21.03.15

Zdroj: Tepláreň
Palivo:
Kód: 0272
Strana: 1/2

Veličina		t_BYP2	HtSO2	HtNOx	HtCO	HtTZL	Pozn.
Jednotka		min	kg/hod	kg/hod	kg/hod	kg/hod	
EL (97% P48H)							
EL (95% P48H)							
I(%)							
Čas	Stav	Čas	PHH	PHH	PHH	PHH	
1:00	OST	-	-	-	-	-	
2:00	OST	-	-	-	-	-	
3:00	OST	-	-	-	-	-	
4:00	OST	-	-	-	-	-	
5:00	OST	-	-	-	-	-	
6:00	OST	-	-	-	-	-	
7:00	OST	-	-	-	-	-	
8:00	BYP	60.00	43.38	8.50	0.18	0.56	
9:00	BYP	60.00	53.50	10.06	0.21	0.69	
10:00	BYP	60.00	59.39	11.12	0.21	0.75	
11:00	BYP	60.00	63.36	11.67	0.23	0.80	
12:00	BYP	60.00	70.24	13.05	0.19	0.89	
13:00	BYP	60.00	25.95	4.75	0.11	0.32	
14:00	BYP	53.75	1.59	0.32	0.01	0.02	
15:00	BYP	56.00	0.15	0.03	0.00	0.00	
16:00	BYP	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17:00	BYP	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18:00	BYP	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19:00	BYP	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20:00	BYP	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21:00	BYP	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22:00	BYP	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23:00	BYP	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24:00	BYP	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PDH		1009.75	18.68	3.50	0.07	0.24	
P48H							
MZLd v kg			317.56	59.50	1.14	4.03	
n platných PHH		17	17	17	17	17	
n neplatných PHH		0	0	0	0	0	
n nahradených PHH		0	0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP							
EQ							
Min PHH			0.00	0.00	0.00	0.00	
Max PHH			70.24	13.05	0.23	0.89	

Vysvetlivky:

P48H-I < 1.1*EL₉₇/EL₉₅

A - P48H-I > 1.1*EL₉₇/EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - dobeh

UP - Ustálená prevádzka

BYP - Bypass

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

P48H - priemerná 48 hodinová hodnota

.....

Prípadový protokol zo dňa 20.03.2015

Prevádzkovateľ:	CM European Power Slovakia	Zdroj:	Tepláreň
Meracie miesto:	F2-bypass	Palivo :	
Celkový čas prevádzky systému:	17hod 5min	Kód:	0272
ID oprávnených osôb:	operator	Strana :	2/2
Tlačené dňa:	21.03.15		

06:44:30 1 - F02 klapka bypass ---bol spustený
06:44:30 1 - bypass_45,78 ---bol spustený
06:45:00 1 - Zmena stavu zdroja: Odstavená prevádzka--->skúška/bypass zdroja - 00000000
06:45:15 1 -
07:41:24 LogON : operator
13:53:00 1 - F02 klapka bypass ---bol zastavený
13:53:00 1 - bypass_45,78 ---bol zastavený
13:54:00 1 - Zmena stavu zdroja: skúška/bypass zdroja--->Odstavená prevádzka - 00000000
14:03:15 1 - F02 klapka bypass ---bol spustený
14:03:15 1 - bypass_45,78 ---bol spustený
14:04:00 1 - Zmena stavu zdroja: Odstavená prevádzka--->skúška/bypass zdroja - 00000000
14:04:15 1 -
14:05:15 1 - cross ---bol zastavený
14:05:15 1 - F12 klapka nečisté spaliny ---bol zastavený

.....
.....
.....