

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2014

Preádzkovateľ:	CM European Power Slovakia	Zdroj:	Tepláreň
Meracie miesto:	F2-bypass	Palivo :	
Celkový čas prevádzky systému:	Odeň 17hod 58min	Kód:	0272
ID oprávnených osôb:	operator	Strana :	1/3
Tlačené dňa:	01.03.14		

Veličina	t_BY2	HtSO2	HtNOx	HtCO	HtTZL	
Jednotka	h:min	kg/deň	kg/deň	kg/deň	kg/deň	
EL (97% P48H)						
EL (95% P48H)						
EL (PMH)						
I(%)						
Dátum	Čas	MZLd	MZLd	MZLd	MZLd	Pozn.
01.02.2014	-	-	-	-	-	
02.02.2014	-	-	-	-	-	
03.02.2014	-	-	-	-	-	
04.02.2014	-	-	-	-	-	
05.02.2014	-	-	-	-	-	
06.02.2014	-	-	-	-	-	
07.02.2014	-	-	-	-	-	
08.02.2014	-	-	-	-	-	
09.02.2014	9:16	1447.50	334.19	45.38	307.27	
10.02.2014	-	-	-	-	-	
11.02.2014	8:01	1025.28	188.33	1.04	9.40	
12.02.2014	-	-	-	-	-	
13.02.2014	-	-	-	-	-	
14.02.2014	-	-	-	-	-	
15.02.2014	-	-	-	-	-	
16.02.2014	-	-	-	-	-	
17.02.2014	-	-	-	-	-	
18.02.2014	-	-	-	-	-	
19.02.2014	-	-	-	-	-	
20.02.2014	-	-	-	-	-	
21.02.2014	-	-	-	-	-	
22.02.2014	-	-	-	-	-	
23.02.2014	-	-	-	-	-	
24.02.2014	-	-	-	-	-	
25.02.2014	-	-	-	-	-	
26.02.2014	-	-	-	-	-	
27.02.2014	-	-	-	-	-	
28.02.2014	-	-	-	-	-	
PMH	17:17	130.15	27.50	2.44	16.67	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2014

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
Meracie miesto: F2-bypass
Celkový čas prevádzky systému: Odeň 17hod 58min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.03.14

Zdroj: Tepláreň
Palivo:
Kód: 0272
Strana: 2/3

Veličina	t_BY2	HtSO2	HtNOx	HtCO	HtTZL	
Jednotka	h:min	kg/deň	kg/deň	kg/deň	kg/deň	
EL (97% P48H)						
EL (95% P48H)						
EL (PMH)						
I(%)						
PMH	17:17	130.15	27.50	2.44	16.67	Pozn.
MZLm v t/mesiac	-	2.473	0.523	0.046	0.317	
n platných PHH	19/100%	19/100%	19/100%	19/100%	19/100%	
n neplatných PHH	0/0%	0/0%	0/0%	0/0%	0/0%	
n nahradených PHH	0/0%	0/0%	0/0%	0/0%	0/0%	
n platných PDH	2	2	2	2	2	
n neplatných PDH	0	0	0	0	0	
n platných P48H	0	0	0	0	0	
n neplatných P48H	0	0	0	0	0	
n P48H < 1.1*EL ₉₇ /EL ₉₅ +I	0	0	0	0	0	
n P48H > 1.1*EL ₉₇ /EL ₉₅ +I	0	0	0	0	0	
EQ						
Min PHH	32.50	0.47	0.22	0.06	0.15	
Max PHH	60.00	271.01	57.55	17.66	65.69	
Min PDH	53.44	113.92	20.93	0.12	1.04	
Max PDH	55.58	144.75	33.42	4.54	30.73	
Min P48H						
Max P48H						

Vysvetlivky:

P48H < 1.1 * EL₉₇ / EL₉₅ + I

F - neplatná

Q - PMH > EL_{pmh}

A - P48H > 1.1 * EL₉₇ / EL₉₅ + I

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL - Emisný limit

EL_{pmh} - Emisný limit pre PMH

I - Interval spoľahlivosti

PHH - priemerná hodinová hodnota

P48H - priemerná 48 hodinová hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

EQ - Emisný kvocient

.....

.....

.....

Protokol o prevádzke systému za mesiac 02/2014

Prevádzkovateľ:	CM European Power Slovakia	Zdroj:	Tepláreň
Meracie miesto:	F2-bypass		
Celkový čas prevádzky systému:	Odeň 17hod 58min		
ID oprávnených osôb:	operator	Kód:	0272
Tlačené dňa:	01.03.14	Strana :	3/3

Dátum	Stavy systému [hod:min]							
	OST	NAB	OKA	UP	BYP	KAL	VYP	INY
01.02.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.02.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.02.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.02.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.02.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.02.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.02.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.02.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.02.2014	14:00	00:00	00:00	00:00	10:00	00:00	00:00	00:00
10.02.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.02.2014	15:00	00:00	00:00	00:00	09:00	00:00	00:00	00:00
12.02.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.02.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.02.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.02.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.02.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.02.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.02.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.02.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.02.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.02.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.02.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.02.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.02.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.02.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.02.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.02.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.02.2014	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	653:00	00:00	00:00	00:00	19:00	00:00	00:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené
 OKA - dobeh
 BYP - Bypass
 VYP - výpadok

NAB - nábeh
 UP - Ustálená prevádzka
 KAL - Kalibrácia
 INY - Iný stav

.....

