

## Ročný protokol emisných hodnôt za rok 2012

**Prevádzkovateľ:** CM European Power Slovakia  
**Meracie miesto:** F2-bypass  
**Celkový čas prevádzky systému:** 52deň 11hod 14min  
**ID oprávnených osôb:** operator  
**Tlačené dňa:** 01.01.13

**Zdroj:** Tepláreň  
**Palivo:**  
**Kód:** 0272  
**Strana:** 1/2

Veličina	HtSO <sub>2</sub>	HtNO <sub>x</sub>	HtCO	HtTZL	
Jednotka	kg/hod	kg/hod	kg/hod	kg/hod	
EL (97% P48H)					
EL (95% P48H)					
EL (PMH)					
I(%)					
Mesiac	PMH	PMH	PMH	PMH	Pozn.
Január	-	-	-	-	
Február	-	-	-	-	
Marec	191.94	51.04	0.67	4.16	
Apríl	149.36	29.66	0.27	2.01	
Máj	180.44	46.03	1.01	3.03	
Jún	0.00	0.00	0.00	0.00	
Júl	2.52	0.65	0.05	0.03	
August	40.55	7.21	0.74	0.45	
September	208.31	44.19	2.82	2.43	
Október	154.12	30.70	0.60	2.26	
November	41.97	8.91	0.17	1.91	
December	308.25	73.99	0.61	3.31	
<b>PRH</b>	39.39	9.06	0.18	0.67	
<b>MZLr v t</b>	50.540	11.629	0.237	0.854	
MZLr < EL v t/rok					
MZLr > EL v t/rok					
n platných PHH	1283/100%	1283/100%	1283/100%	1283/100%	
n neplatných PHH	2/0%	2/0%	2/0%	2/0%	
n nahradených PHH	0/0%	0/0%	0/0%	0/0%	
n platných PDH					
n neplatných PDH					
n platných P48H					
n neplatných P48H					
n P48H < 1.1*EL <sub>97</sub> /EL <sub>95</sub> +I					
n P48H > 1.1*EL <sub>97</sub> /EL <sub>95</sub> +I					
n PMH > EL <sub>pmh</sub> +I					
EQ					
Min PHH	0.00	0.00	0.00	0.00	
Max PHH	321.11	76.09	5.18	7.33	
Min PDH	0.00	0.00	0.00	0.00	
Max PDH	308.25	73.99	4.42	6.84	
Min P48H					
Max P48H					

**Vysvetlivky:**

P48H < 1.1\*EL<sub>97</sub>/EL<sub>95</sub>+I

F - neplatná

Q - PMH > EL<sub>pmh</sub>

A - P48H > 1.1\*EL<sub>97</sub>/EL<sub>95</sub>+I

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL - Emisný limit

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

PHH - priemerná hodinová hodnota

P48H - priemerná 48 hodinová hodnota

PRH - priemerná ročná hodnota

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLr - Množstvo znečisťujúcich látok za rok v tonách

.....  
 .....  
 .....

## Protokol o prevádzke systému za rok 2012

**Prevádzkovateľ:** CM European Power Slovakia      **Zdroj:** Tepláreň  
**Meracie miesto:** F2-bypass  
**Celkový čas prevádzky systému:** 52deň 11hod 14min  
**ID oprávnených osôb:** operator      **Kód:** 0272  
**Tlačené dňa:** 01.01.13      **Strana :** 2/2

Mesiac	Stavy systému [hod:min]							
	OST	NAB	OKA	UP	BYP	KAL	VYP	INY
Január	-	-	-	-	-	-	-	-
Február	-	-	-	-	-	-	-	-
Marec	627:00	00:00	00:00	30:00	66:00	00:00	21:00	00:00
Apríl	636:00	00:00	00:00	00:00	84:00	00:00	00:00	00:00
Máj	730:00	00:00	00:00	00:00	14:00	00:00	00:00	00:00
Jún	444:00	00:00	00:00	00:00	276:00	00:00	00:00	00:00
Júl	31:00	00:00	00:00	00:00	710:00	00:00	03:00	00:00
August	730:00	00:00	00:00	00:00	06:00	00:00	08:00	00:00
September	701:00	00:00	00:00	00:00	19:00	00:00	00:00	00:00
Október	684:00	00:00	00:00	00:00	60:00	00:00	00:00	00:00
November	703:00	00:00	00:00	00:00	17:00	00:00	00:00	00:00
December	740:00	00:00	00:00	00:00	04:00	00:00	00:00	00:00
<b>Celkom</b>	<b>6026:00</b>	<b>00:00</b>	<b>00:00</b>	<b>30:00</b>	<b>1256:00</b>	<b>00:00</b>	<b>32:00</b>	<b>00:00</b>

**Vysvetlivky:**

OST - Odstavené  
 OKA - dobeh  
 BYP - Bypass  
 VYP - výpadok

NAB - nábeh  
 UP - Ustálená prevádzka  
 KAL - Kalibrácia  
 INY - Iný stav

.....  
 .....  
 .....