

## Ročný protokol emisných hodnôt za rok 2013

Prevádzkovateľ:	CM European Power Slovakia	Zdroj:	Tepláreň
Meracie miesto:	F2-bypass	Palivo:	
Celkový čas prevádzky systému:	3deň 11hod 57min	Kód:	0272
ID oprávnených osôb:	operator	Strana:	1/2
Tlačené dňa:	01.01.14		

Veličina	t_BY2	HtSO2	HtNOx	HtCO	HtTZL	
Jednotka	h:min	t/mesiac	t/mesiac	t/mesiac	t/mesiac	
EL (97% P48H)						
EL (95% P48H)						
EL (PMH)						
I(%)						
Mesiac	Čas	MZLm	MZLm	MZLm	MZLm	Pozn.
Január	-	3321.48	373.74	1.33	55.56	
Február	-	-	-	-	-	
Marec	-	-	-	-	-	
Apríl	-	990.82	277.51	8.02	8.42	
Máj	-	-	-	-	-	
Jún	-	1598.51	273.61	4.76	7.38	
Júl	-	-	-	-	-	
August	1:25	75.46	10.44	0.00	0.59	
September	-	-	-	-	-	
Október	11:15	2320.31	441.66	7.41	60.78	
November	38:00	3525.22	1061.95	8.02	78.18	
December	-	-	-	-	-	
PRH	50:40	142.55	29.38	0.36	2.54	
MZLr v t	-	11.832	2.439	0.030	0.211	
MZLr < EL v t/rok						
MZLr > EL v t/rok						
EF Limit - Čas	-	-	-	-	-	
EF Limit - MZ v t	-	0.000	0.000	0.000	0.000	
n platných PHH	54/100%	83/100%	83/100%	83/100%	83/100%	
n neplatných PHH	0/0%	0/0%	0/0%	0/0%	0/0%	
n nahradených PHH	0/0%	0/0%	0/0%	0/0%	0/0%	
n platných PDH						
n neplatných PDH						
n platných P48H						
n neplatných P48H						
n P48H < 1.1*EL <sub>97</sub> /EL <sub>95</sub> +I						
n P48H > 1.1*EL <sub>97</sub> /EL <sub>95</sub> +I						
n PMH > EL <sub>pmh</sub> +I						
EQ						
Min PHH		0.00	0.00	0.00	0.00	
Max PHH		458.17	98.84	3.45	11.49	
Min PDH		0.00	0.00	0.00	0.00	
Max PDH		340.08	69.38	3.22	9.34	
Min P48H						
Max P48H						

**Vysvetlivky:**

P48H < 1.1\*EL<sub>97</sub>/EL<sub>95</sub>+I

F - neplatná

Q - PMH > EL<sub>pmh</sub>

A - P48H > 1.1\*EL<sub>97</sub>/EL<sub>95</sub>+I

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL - Emisný limit

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

PHH - priemerná hodinová hodnota

P48H - priemerná 48 hodinová hodnota

PRH - priemerná ročná hodnota

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLr - Množstvo znečisťujúcich látok za rok v tonách

.....  
 .....  
 .....

## Protokol o prevádzke systému za rok 2013

**Prevádzkovateľ:** CM European Power Slovakia      **Zdroj:** Tepláreň  
**Meracie miesto:** F2-bypass  
**Celkový čas prevádzky systému:** 3deň 11hod 57min  
**ID oprávnených osôb:** operator      **Kód:** 0272  
**Tlačené dňa:** 01.01.14      **Strana :** 2/2

Mesiac	Stavy systému [hod:min]							
	OST	NAB	OKA	UP	BYP	KAL	VYP	INY
Január	728:00	00:00	00:00	00:00	16:00	00:00	00:00	00:00
Február	672:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Marec	743:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00
Apríl	698:00	00:00	00:00	00:00	04:00	00:00	18:00	00:00
Máj	744:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Jún	711:00	00:00	00:00	00:00	09:00	00:00	00:00	00:00
Júl	744:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
August	742:00	00:00	00:00	00:00	02:00	00:00	00:00	00:00
September	720:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Október	716:00	00:00	00:00	00:00	12:00	00:00	16:00	00:00
November	678:00	00:00	00:00	00:00	40:00	00:00	02:00	00:00
December	742:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	02:00	00:00
<b>Celkom</b>	<b>8638:00</b>	<b>00:00</b>	<b>00:00</b>	<b>00:00</b>	<b>83:00</b>	<b>00:00</b>	<b>39:00</b>	<b>00:00</b>

**Vysvetlivky:**

OST - Odstavené

OKA - dobeh

BYP - Bypass

VYP - výpadok

NAB - nábeh

UP - Ustálená prevádzka

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

.....

.....

.....