

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 07/2014

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
Meracie miesto: FGD2
Celkový čas prevádzky systému: 30deň 15hod 24min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.08.14

Zdroj: Tepláreň
Palivo : ZRZ+RP+ZP
Kód: 0172
Strana : 1/9

| Veličina | t_FGD2 | O2 | H2O | TEMP | PRES | |
|---------------|--------|------|-------|-------|-------|-------|
| Jednotka | h:min | % | % | °C | hPa | |
| EL (97% P48H) | | | | | | |
| EL (95% P48H) | | | | | | |
| EL (PMH) | | | | | | |
| I(%) | | | | | | |
| Dátum | Čas | PDH | PDH | PDH | PDH | Pozn. |
| 01.07.2014 | 15:00 | 7.52 | 20.09 | 92.02 | -0.47 | |
| 02.07.2014 | 24:00 | 7.12 | 16.93 | 93.79 | -0.55 | |
| 03.07.2014 | 24:00 | 7.23 | 15.95 | 93.23 | -0.38 | |
| 04.07.2014 | 24:00 | 7.41 | 17.27 | 93.00 | -0.33 | |
| 05.07.2014 | 24:00 | 7.40 | 18.51 | 93.38 | -0.29 | |
| 06.07.2014 | 24:00 | 7.40 | 18.32 | 94.58 | -0.43 | |
| 07.07.2014 | 24:00 | 7.41 | 18.27 | 94.82 | -0.49 | |
| 08.07.2014 | 24:00 | 7.97 | 18.55 | 93.40 | -0.26 | |
| 09.07.2014 | 24:00 | 7.85 | 17.39 | 93.08 | -0.59 | |
| 10.07.2014 | 24:00 | 7.66 | 17.50 | 94.83 | -0.85 | |
| 11.07.2014 | 24:00 | 7.46 | 18.29 | 94.46 | -0.98 | |
| 12.07.2014 | 24:00 | 7.64 | 17.36 | 95.48 | -1.09 | |
| 13.07.2014 | 24:00 | 6.38 | 17.30 | 96.87 | -1.21 | |
| 14.07.2014 | 24:00 | 6.37 | 17.04 | 96.32 | -1.06 | |
| 15.07.2014 | 24:00 | 7.32 | 17.88 | 95.93 | -0.95 | |
| 16.07.2014 | 24:00 | 7.60 | 17.85 | 95.58 | -0.87 | |
| 17.07.2014 | 24:00 | 8.01 | 17.06 | 94.87 | -0.57 | |
| 18.07.2014 | 24:00 | 7.89 | 18.37 | 95.64 | -0.70 | |
| 19.07.2014 | 24:00 | 7.48 | 18.19 | 96.18 | -0.84 | |
| 20.07.2014 | 24:00 | 7.25 | 17.84 | 96.25 | -0.82 | |
| 21.07.2014 | 24:00 | 7.32 | 19.48 | 95.96 | -0.84 | |
| 22.07.2014 | 24:00 | 7.31 | 20.04 | 95.17 | -0.83 | |
| 23.07.2014 | 24:00 | 7.25 | 20.09 | 94.61 | -0.61 | |
| 24.07.2014 | 24:00 | 7.34 | 19.33 | 94.35 | -0.68 | |
| 25.07.2014 | 24:00 | 7.45 | 19.40 | 94.53 | -0.50 | |
| 26.07.2014 | 24:00 | 7.43 | 19.29 | 94.72 | -0.55 | |
| 27.07.2014 | 24:00 | 7.34 | 19.60 | 94.41 | -0.60 | |
| 28.07.2014 | 24:00 | 7.44 | 18.79 | 93.76 | -0.62 | |
| 29.07.2014 | 24:00 | 7.38 | 18.22 | 93.76 | -0.59 | |
| 30.07.2014 | 24:00 | 7.63 | 18.73 | 94.29 | -0.65 | |
| 31.07.2014 | 24:00 | 7.70 | 19.17 | 96.13 | -0.94 | |
| PMH | 735:00 | 7.42 | 18.30 | 94.72 | -0.68 | |

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 07/2014

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
Meracie miesto: FGD2
Celkový čas prevádzky systému: 30deň 15hod 24min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.08.14

Zdroj: Tepláreň
Palivo : ZRZ+RP+ZP
Kód: 0172
Strana : 2/9

| Veličina | t_FGD2 | O2 | H2O | TEMP | PRES | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|-------|
| Jednotka | h:min | % | % | °C | hPa | |
| EL (97% P48H) | | | | | | |
| EL (95% P48H) | | | | | | |
| EL (PMH) | | | | | | |
| I(%) | | | | | | |
| PMH | 735:00 | 7.42 | 18.30 | 94.72 | -0.68 | Pozn. |
| MZLm v t/mesiac | - | - | - | - | - | |
| n platných PHH | 735/100% | 735/100% | 735/100% | 735/100% | 735/100% | |
| n neplatných PHH | 0/0% | 0/0% | 0/0% | 0/0% | 0/0% | |
| n nahradených PHH | 0/0% | 1/0% | 1/0% | 0/0% | 0/0% | |
| n platných PDH | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| n neplatných PDH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| n platných P48H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| n neplatných P48H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| n P48H < 1.1*EL ₉₇ /EL ₉₅ +I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| n P48H > 1.1*EL ₉₇ /EL ₉₅ +I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EQ | | | | | | |
| Min PHH | 60.00 | 5.14 | 15.17 | 65.99 | -1.47 | |
| Max PHH | 60.00 | 10.32 | 23.84 | 98.77 | 0.26 | |
| Min PDH | 60.00 | 6.37 | 15.95 | 92.02 | -1.21 | |
| Max PDH | 60.00 | 8.01 | 20.09 | 96.87 | -0.26 | |
| Min P48H | | | | | | |
| Max P48H | | | | | | |

Vysvetlivky:

P48H < 1.1*EL₉₇/EL₉₅+I

F - neplatná

Q - PMH > EL_{pmh}

A - P48H > 1.1*EL₉₇/EL₉₅+I

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL - Emisný limit

EL_{pmh} - Emisný limit pre PMH

I - Interval spoľahlivosti

PHH - priemerná hodinová hodnota

P48H - priemerná 48 hodinová hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

EQ - Emisný kvocient

.....

.....

.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 07/2014

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
Meracie miesto: FGD2
Celkový čas prevádzky systému: 30deň 15hod 24min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.08.14

Zdroj: Tepláreň
Palivo : ZRZ+RP+ZP
Kód: 0172
Strana : 3/9

| Veličina | ObPr | SO ₂ r | | NO _x r | | Pozn. |
|---------------|--------------------|---------------------|---------|---------------------|---------|-------|
| Jednotka | Nm ³ /h | mg/m ³ N | kg/deň | mg/m ³ N | kg/deň | |
| EL (97% P48H) | | - | | - | | |
| EL (95% P48H) | | - | | - | | |
| EL (PMH) | | - | | - | | |
| I(%) | | 0 | | 0 | | |
| Dátum | PDH | PDH | MZLd | PDH | MZLd | |
| 01.07.2014 | 341888.34 | 135.30 | 518.76 | 320.47 | 1229.36 | |
| 02.07.2014 | 355233.29 | 130.49 | 857.50 | 307.77 | 2020.80 | |
| 03.07.2014 | 379443.75 | 109.68 | 764.16 | 298.96 | 2081.02 | |
| 04.07.2014 | 372398.85 | 124.58 | 840.63 | 315.90 | 2126.38 | |
| 05.07.2014 | 365152.70 | 134.64 | 890.80 | 328.38 | 2172.48 | |
| 06.07.2014 | 349941.73 | 143.93 | 913.05 | 321.28 | 2037.36 | |
| 07.07.2014 | 342767.64 | 148.91 | 923.22 | 337.97 | 2095.08 | |
| 08.07.2014 | 365750.80 | 146.47 | 949.70 | 346.14 | 2200.82 | |
| 09.07.2014 | 361939.55 | 149.44 | 966.51 | 344.86 | 2177.53 | |
| 10.07.2014 | 340546.05 | 118.58 | 717.28 | 336.46 | 2035.84 | |
| 11.07.2014 | 328127.36 | 138.62 | 822.90 | 326.05 | 1930.75 | |
| 12.07.2014 | 314387.55 | 126.70 | 708.85 | 319.16 | 1785.03 | |
| 13.07.2014 | 284529.51 | 150.00 | 830.81 | 319.69 | 1764.92 | |
| 14.07.2014 | 296307.39 | 194.80 | 1137.29 | 324.62 | 1914.71 | |
| 15.07.2014 | 309129.61 | 187.47 | 1054.89 | 337.27 | 1897.46 | |
| 16.07.2014 | 311704.72 | 187.75 | 1040.33 | 336.37 | 1861.20 | |
| 17.07.2014 | 338858.82 | 189.32 | 1137.89 | 363.26 | 2160.60 | |
| 18.07.2014 | 326296.23 | 180.68 | 1029.84 | 386.11 | 2193.99 | |
| 19.07.2014 | 314055.80 | 176.90 | 1008.00 | 384.33 | 2183.25 | |
| 20.07.2014 | 311895.13 | 164.25 | 938.56 | 382.71 | 2186.38 | |
| 21.07.2014 | 307774.30 | 149.39 | 837.85 | 371.92 | 2085.43 | |
| 22.07.2014 | 317128.26 | 166.35 | 960.36 | 378.16 | 2186.12 | |
| 23.07.2014 | 335722.44 | 128.05 | 788.12 | 376.18 | 2312.65 | |
| 24.07.2014 | 340458.19 | 104.11 | 645.00 | 388.99 | 2410.00 | |
| 25.07.2014 | 342763.30 | 100.17 | 618.84 | 379.09 | 2342.88 | |
| 26.07.2014 | 338532.05 | 102.34 | 626.60 | 365.15 | 2235.04 | |
| 27.07.2014 | 339579.44 | 105.45 | 651.63 | 358.45 | 2214.49 | |
| 28.07.2014 | 341115.52 | 142.93 | 880.91 | 373.29 | 2300.31 | |
| 29.07.2014 | 339914.70 | 222.47 | 1372.59 | 384.79 | 2371.18 | |
| 30.07.2014 | 335741.26 | 151.88 | 909.72 | 384.50 | 2298.84 | |
| 31.07.2014 | 311945.10 | 173.91 | 958.27 | 380.42 | 2100.99 | |
| PMH | 334132.94 | 147.78 | | 351.40 | | |

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 07/2014

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
Meracie miesto: FGD2
Celkový čas prevádzky systému: 30deň 15hod 24min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.08.14

Zdroj: Tepláreň
Palivo: ZRZ+RP+ZP
Kód: 0172
Strana: 4/9

| Veličina | ObPr | SO ₂ r | NO _x r | |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|-------|
| Jednotka | Nm ³ /h | mg/m ³ N | mg/m ³ N | |
| EL (97% P48H) | | - | - | |
| EL (95% P48H) | | - | - | |
| EL (PMH) | | - | - | |
| I(%) | | 0 | 0 | |
| PMH | 334132.94 | 147.78 | 351.40 | Pozn. |
| MZLm v t/mesiac | - | 27.301 | 64.913 | |
| n platných PHH | 735/100% | 727/100% | 727/100% | |
| n neplatných PHH | 0/0% | 0/0% | 0/0% | |
| n nahradených PHH | 1/0% | 1/0% | 1/0% | |
| n platných PDH | 31 | 31 | 31 | |
| n neplatných PDH | 0 | 0 | 0 | |
| n platných P48H | 0 | 31 | 31 | |
| n neplatných P48H | 0 | 0 | 0 | |
| n P48H < 1.1*EL ₉₇ /EL ₉₅ +I | 0 | 31 | 31 | |
| n P48H > 1.1*EL ₉₇ /EL ₉₅ +I | 0 | 0 | 0 | |
| EQ | | 0.00 | 0.00 | |
| Min PHH | 260994.63 | 73.60 | 285.01 | |
| Max PHH | 407364.00 | 256.20 | 420.37 | |
| Min PDH | 284529.51 | 100.17 | 298.96 | |
| Max PDH | 379443.75 | 222.47 | 388.99 | |
| Min P48H | | 101.25 | 303.36 | |
| Max P48H | | 289.57 | 385.22 | |

Vysvetlivky:

P48H < 1.1*EL₉₇/EL₉₅+I

F - neplatná

Q - PMH > EL_{pmh}

A - P48H > 1.1*EL₉₇/EL₉₅+I

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL - Emisný limit

EL_{pmh} - Emisný limit pre PMH

I - Interval spoľahlivosti

PHH - priemerná hodinová hodnota

P48H - priemerná 48 hodinová hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

EQ - Emisný kvocient

.....

.....

.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 07/2014

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
Meracie miesto: FGD2
Celkový čas prevádzky systému: 30deň 15hod 24min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.08.14

Zdroj: Tepláreň
Palivo : ZRZ+RP+ZP
Kód: 0172
Strana : 5/9

| Veličina | CO _r | | CO _{2r} | | Pozn. |
|---------------|---------------------|--------|--------------------|------------|-------|
| | mg/m ³ N | kg/deň | g/m ³ N | kg/deň | |
| EL (97% P48H) | - | | - | | |
| EL (95% P48H) | - | | - | | |
| EL (PMH) | 175.00 | | - | | |
| I(%) | 0 | | 0 | | |
| Dátum | PDH | MZLd | PDH | MZLd | |
| 01.07.2014 | 3.27 | 12.54 | 255.46 | 980097.09 | |
| 02.07.2014 | 8.74 | 57.51 | 252.08 | 1653707.42 | |
| 03.07.2014 | 0.83 | 5.83 | 248.19 | 1727247.82 | |
| 04.07.2014 | 0.86 | 5.75 | 246.75 | 1662535.68 | |
| 05.07.2014 | 0.01 | 0.08 | 243.87 | 1613518.62 | |
| 06.07.2014 | 0.04 | 0.27 | 242.80 | 1539291.05 | |
| 07.07.2014 | 0.82 | 5.10 | 247.31 | 1464514.72 | |
| 08.07.2014 | 2.37 | 32.66 | 248.09 | 1571200.31 | |
| 09.07.2014 | 5.15 | 34.15 | 250.59 | 1589256.86 | |
| 10.07.2014 | 1.27 | 7.72 | 244.93 | 1481561.06 | |
| 11.07.2014 | 3.54 | 21.59 | 247.12 | 1398725.82 | |
| 12.07.2014 | 0.65 | 3.61 | 245.57 | 1373371.87 | |
| 13.07.2014 | 2.41 | 13.46 | 251.00 | 1385785.96 | |
| 14.07.2014 | 8.40 | 44.78 | 258.35 | 1485750.46 | |
| 15.07.2014 | 14.30 | 80.67 | 255.86 | 1436828.08 | |
| 16.07.2014 | 12.31 | 68.51 | 255.71 | 1415048.87 | |
| 17.07.2014 | 23.12 | 139.03 | 256.29 | 1498728.51 | |
| 18.07.2014 | 16.08 | 91.79 | 255.99 | 1451198.17 | |
| 19.07.2014 | 21.93 | 128.78 | 255.11 | 1443794.52 | |
| 20.07.2014 | 26.86 | 153.54 | 251.88 | 1438986.55 | |
| 21.07.2014 | 25.90 | 144.96 | 249.37 | 1336689.16 | |
| 22.07.2014 | 41.82 | 241.15 | 250.40 | 1447410.83 | |
| 23.07.2014 | 19.74 | 122.04 | 245.31 | 1508272.61 | |
| 24.07.2014 | 4.28 | 26.63 | 243.17 | 1506637.36 | |
| 25.07.2014 | 34.32 | 242.85 | 245.02 | 1448200.68 | |
| 26.07.2014 | 6.78 | 41.52 | 245.44 | 1502326.25 | |
| 27.07.2014 | 8.29 | 51.35 | 244.13 | 1508317.80 | |
| 28.07.2014 | 15.77 | 97.19 | 247.43 | 1524331.96 | |
| 29.07.2014 | 29.03 | 180.43 | 257.56 | 1586372.66 | |
| 30.07.2014 | 4.93 | 29.82 | 250.49 | 1497463.21 | |
| 31.07.2014 | 13.61 | 74.87 | 251.97 | 1391542.93 | |
| PMH | 11.65 | | 249.68 | | |

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 07/2014

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
Meracie miesto: FGD2
Celkový čas prevádzky systému: 30deň 15hod 24min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.08.14

Zdroj: Tepláreň
Palivo : ZRZ+RP+ZP
Kód: 0172
Strana : 6/9

| Veličina | CO _r | CO _{2r} | |
|--|---------------------|--------------------|-------|
| Jednotka | mg/m ³ N | g/m ³ N | |
| EL (97% P48H) | - | - | |
| EL (95% P48H) | - | - | |
| EL (PMH) | 175.00 | - | |
| I(%) | 0 | 0 | |
| PMH | 11.65 | 249.68 | Pozn. |
| MZLm v t/mesiac | 2.160 | 45868.715 | |
| n platných PHH | 727/100% | 723/99% | |
| n neplatných PHH | 0/0% | 4/1% | |
| n nahradených PHH | 1/0% | 0/0% | |
| n platných PDH | 31 | 31 | |
| n neplatných PDH | 0 | 0 | |
| n platných P48H | 31 | 31 | |
| n neplatných P48H | 0 | 0 | |
| n P48H < 1.1*EL ₉₇ /EL ₉₅ +I | 31 | 31 | |
| n P48H > 1.1*EL ₉₇ /EL ₉₅ +I | 0 | 0 | |
| EQ | 0.00 | 0.00 | |
| Min PHH | 0.00 | 233.20 | |
| Max PHH | 470.45 | 266.31 | |
| Min PDH | 0.01 | 242.80 | |
| Max PDH | 41.82 | 258.35 | |
| Min P48H | 0.03 | 243.33 | |
| Max P48H | 33.86 | 263.26 | |

Vysvetlivky:

P48H < 1.1*EL₉₇/EL₉₅+I

F - neplatná

Q - PMH > EL_{pmh}

A - P48H > 1.1*EL₉₇/EL₉₅+I

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL - Emisný limit

EL_{pmh} - Emisný limit pre PMH

I - Interval spoľahlivosti

PHH - priemerná hodinová hodnota

P48H - priemerná 48 hodinová hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

EQ - Emisný kvocient

.....

.....

.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 07/2014

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
Meracie miesto: FGD2
Celkový čas prevádzky systému: 30deň 15hod 24min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.08.14

Zdroj: Tepláreň
Palivo: ZRZ+RP+ZP
Kód: 0172
Strana: 7/9

| Veličina | TZLr | | HtSO ₂ | Pozn. |
|---------------|---------------------|--------|-------------------|-------|
| | mg/m ³ N | kg/deň | kg/deň | |
| EL (97% P48H) | 30.00 | | | |
| EL (95% P48H) | - | | | |
| EL (PMH) | 30.00 | | | |
| I(%) | 0 | | | |
| Dátum | PDH | MZLd | MZLd | |
| 01.07.2014 | 16.48 | 63.04 | 518.76 | |
| 02.07.2014 | 13.69 | 90.01 | 857.50 | |
| 03.07.2014 | 13.99 | 97.35 | 764.16 | |
| 04.07.2014 | 15.63 | 105.02 | 840.63 | |
| 05.07.2014 | 18.96 | 125.36 | 890.80 | |
| 06.07.2014 | 19.51 | 123.63 | 913.05 | |
| 07.07.2014 | 18.76 | 116.38 | 923.22 | |
| 08.07.2014 | 15.36 | 95.96 | 949.70 | |
| 09.07.2014 | 16.21 | 104.21 | 966.51 | |
| 10.07.2014 | 15.59 | 94.31 | 717.28 | |
| 11.07.2014 | 15.73 | 93.02 | 822.90 | |
| 12.07.2014 | 16.21 | 90.69 | 708.85 | |
| 13.07.2014 | 12.01 | 66.38 | 830.81 | |
| 14.07.2014 | 13.20 | 75.69 | 1137.29 | |
| 15.07.2014 | 13.81 | 77.67 | 1054.89 | |
| 16.07.2014 | 13.90 | 76.97 | 1040.33 | |
| 17.07.2014 | 10.83 | 64.17 | 1137.89 | |
| 18.07.2014 | 13.27 | 75.32 | 1029.84 | |
| 19.07.2014 | 12.73 | 72.20 | 1008.00 | |
| 20.07.2014 | 12.27 | 70.10 | 938.56 | |
| 21.07.2014 | 12.31 | 69.02 | 837.85 | |
| 22.07.2014 | 13.09 | 75.67 | 960.36 | |
| 23.07.2014 | 12.36 | 75.99 | 788.12 | |
| 24.07.2014 | 12.42 | 76.95 | 645.00 | |
| 25.07.2014 | 12.33 | 76.19 | 618.84 | |
| 26.07.2014 | 12.63 | 77.33 | 626.60 | |
| 27.07.2014 | 12.46 | 76.96 | 651.63 | |
| 28.07.2014 | 14.75 | 90.93 | 880.91 | |
| 29.07.2014 | 16.54 | 102.02 | 1372.59 | |
| 30.07.2014 | 14.57 | 87.09 | 909.72 | |
| 31.07.2014 | 15.72 | 86.97 | 958.27 | |
| PMH | 14.41 | | 37.14 | |

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 07/2014

Prevádzkovateľ: CM European Power Slovakia
Meracie miesto: FGD2
Celkový čas prevádzky systému: 30deň 15hod 24min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.08.14

Zdroj: Tepláreň
Palivo: ZRZ+RP+ZP
Kód: 0172
Strana: 8/9

| Veličina | TZLr | HtSO2 | |
|--|---------------------|----------|-------|
| Jednotka | mg/m ³ N | kg/deň | |
| EL (97% P48H) | 30.00 | | |
| EL (95% P48H) | - | | |
| EL (PMH) | 30.00 | | |
| I(%) | 0 | | |
| PMH | 14.41 | 37.14 | Pozn. |
| MZLm v t/mesiac | 2.673 | 27.301 | |
| n platných PHH | 727/100% | 735/100% | |
| n neplatných PHH | 0/0% | 0/0% | |
| n nahradených PHH | 1/0% | 1/0% | |
| n platných PDH | 31 | 31 | |
| n neplatných PDH | 0 | 0 | |
| n platných P48H | 31 | 0 | |
| n neplatných P48H | 0 | 0 | |
| n P48H < 1.1*EL ₉₇ /EL ₉₅ +I | 31 | 0 | |
| n P48H > 1.1*EL ₉₇ /EL ₉₅ +I | 0 | 0 | |
| EQ | 0.00 | | |
| Min PHH | 8.51 | 20.95 | |
| Max PHH | 26.14 | 76.84 | |
| Min PDH | 10.83 | 25.79 | |
| Max PDH | 19.51 | 57.19 | |
| Min P48H | 12.05 | | |
| Max P48H | 23.42 | | |

Vysvetlivky:

P48H < 1.1*EL₉₇/EL₉₅+I

F - neplatná

Q - PMH > EL_{pmh}

A - P48H > 1.1*EL₉₇/EL₉₅+I

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL - Emisný limit

EL_{pmh} - Emisný limit pre PMH

I - Interval spoľahlivosti

PHH - priemerná hodinová hodnota

P48H - priemerná 48 hodinová hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

EQ - Emisný kvocient

.....

.....

.....

Protokol o prevádzke systému za mesiac 07/2014

| | | | |
|--------------------------------|----------------------------|----------|----------|
| Prevádzkovateľ: | CM European Power Slovakia | Zdroj: | Tepláreň |
| Meracie miesto: | FGD2 | | |
| Celkový čas prevádzky systému: | 30deň 15hod 24min | | |
| ID oprávnených osôb: | operator | Kód: | 0172 |
| Tlačené dňa: | 01.08.14 | Strana : | 9/9 |

| Dátum | Stavy systému [hod:min] | | | | | | | |
|---------------|-------------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | OST | NAB | OKA | UP | BYP | KAL | VYP | INY |
| 01.07.2014 | 09:00 | 00:00 | 00:00 | 15:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 02.07.2014 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 03.07.2014 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 04.07.2014 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 05.07.2014 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 06.07.2014 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 07.07.2014 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 08.07.2014 | 00:00 | 03:00 | 00:00 | 21:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 09.07.2014 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 10.07.2014 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 11.07.2014 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 12.07.2014 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 13.07.2014 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 14.07.2014 | 00:00 | 03:00 | 00:00 | 21:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 15.07.2014 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 16.07.2014 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 17.07.2014 | 00:00 | 00:00 | 02:00 | 22:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 18.07.2014 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 19.07.2014 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 20.07.2014 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 21.07.2014 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 22.07.2014 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 23.07.2014 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 24.07.2014 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 25.07.2014 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 26.07.2014 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 27.07.2014 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 28.07.2014 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 29.07.2014 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 30.07.2014 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 31.07.2014 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Celkom | 09:00 | 06:00 | 02:00 | 727:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |

Vysvetlivky:

OST - Odstavené
 OKA - dobeh
 BYP - Bypass
 VYP - výpadok

NAB - nábeh
 UP - Ustálená prevádzka
 KAL - Kalibrácia
 INY - Iný stav

.....

