

## Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 15.02.2015

Prevádzkovateľ:  
ID oprávnených osôb:  
Tlačené dňa:

CM European Power Slovakia  
operator  
16.02.15

Zdroj:

Tepláreň

Strana :

1/2

Meracie miesto	Kotel K1		Kotel K2		Kotel K3		Kotle K7,8		
Kód	0071		0072		0073		0078		
Veličina	NOxr		NOxr		NOxr		NOxr		
Jednotka	mg/m <sup>3</sup> N		mg/m <sup>3</sup> N		mg/m <sup>3</sup> N		mg/m <sup>3</sup> N		
EL (97% P48H)	-		-		-		-		
EL (95% P48H)	400.00		400.00		400.00		400.00		
I(%)	0		0		0		0		
Čas	Stav	PHH	Stav	PHH	Stav	PHH	Stav	PHH	Pozn.
1:00	UP	372.67	UP	373.07	OST	-	OST	-	
2:00	UP	374.74	UP	378.30	OST	-	OST	-	
3:00	UP	375.31	UP	383.03	OST	-	OST	-	
4:00	UP	376.32	UP	381.84	OST	-	OST	-	
5:00	UP	371.07	UP	379.23	OST	-	OST	-	
6:00	UP	375.90	UP	387.76	OST	-	OST	-	
7:00	UP	376.34	UP	387.69	OST	-	OST	-	
8:00	UP	379.04	UP	389.47	OST	-	OST	-	
9:00	UP	367.10	UP	385.71	OST	-	OST	-	
10:00	UP	364.63	UP	390.95	OST	-	OST	-	
11:00	UP	368.67	UP	393.43	OST	-	OST	-	
12:00	UP	382.82	UP	390.84	OST	-	OST	-	
13:00	UP	376.60	UP	382.93	OST	-	OST	-	
14:00	UP	364.66	UP	378.76	OST	-	OST	-	
15:00	UP	365.57	UP	376.77	OST	-	OST	-	
16:00	UP	374.26	UP	383.87	OST	-	OST	-	
17:00	UP	371.41	UP	385.14	OST	-	OST	-	
18:00	UP	373.72	UP	383.04	OST	-	OST	-	
19:00	UP	383.72	UP	394.57	OST	-	OST	-	
20:00	UP	387.32	UP	387.26	OST	-	OST	-	
21:00	UP	379.78	UP	391.55	OST	-	OST	-	
22:00	UP	388.00	UP	387.23	OST	-	OST	-	
23:00	UP	383.60	UP	384.94	OST	-	OST	-	
24:00	UP	385.70	UP	390.64	OST	-	OST	-	
<b>PDH</b>	375.79		385.33		-		-		
P48H	374.48		383.08		-		-		
MZLd v kg	592.88		538.38		0.00		0.00		
n platných PHH	24		24		0		0		
n neplatných PHH	0		0		0		0		
n nahradených PHH	0		0		0		0		
podiel F PHH pri UP	0.0%		0.0%						
EQ	0.00		0.00		0.00		0.00		
Min PHH	364.63		373.07						
Max PHH	388.00		394.57						

**Vysvetlivky:**

P48H-I < 1.1\*EL<sub>97</sub>/EL<sub>95</sub>

A - P48H-I > 1.1\*EL<sub>97</sub>/EL<sub>95</sub>

F - neplatná

E - nahradená

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - dobeh

UP - Ustálená prevádzka

BYP - Bypass

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

P48H - priemerná 48 hodinová hodnota

.....  
.....  
.....

## Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 15.02.2015

Prevádzkovateľ:  
ID oprávnených osôb:  
Tlačené dňa:

CM European Power Slovakia  
operator  
16.02.15

Zdroj:

Tepláreň

Strana :

2/2

Meracie miesto	Kotel K4		Kotel K5		
Kód	0074		0075		
Veličina	NOxr		NOxr		
Jednotka	mg/m <sup>3</sup> N		mg/m <sup>3</sup> N		
EL	200.00		200.00		
l(%)	20		20		
Čas	Stav	PHH	Stav	PHH	
1:00	UP	181.20	UP	179.74	
2:00	UP	180.52	UP	179.08	
3:00	UP	180.77	UP	179.47	
4:00	UP	180.49	UP	179.27	
5:00	UP	180.02	UP	179.27	
6:00	UP	180.92	UP	178.98	
7:00	UP	181.51	UP	180.05	
8:00	UP	180.13	UP	177.92	
9:00	UP	180.66	UP	180.38	
10:00	UP	181.21	UP	179.65	
11:00	UP	180.18	UP	179.21	
12:00	UP	180.76	UP	178.91	
13:00	UP	181.01	UP	180.06	
14:00	UP	180.47	UP	179.64	
15:00	UP	180.19	UP	180.41	
16:00	UP	180.81	UP	177.27	
17:00	UP	181.07	UP	180.01	
18:00	UP	180.31	UP	178.89	
19:00	UP	181.31	UP	180.20	
20:00	UP	180.43	UP	178.09	
21:00	UP	180.93	UP	178.89	
22:00	UP	181.22	UP	179.97	
23:00	UP	180.66	UP	178.91	
24:00	UP	181.92	UP	179.58	
<b>PDH</b>		180.78		179.33	
MZLd v kg		330.07		556.66	
n (PHH-I) < 2*EL <sub>95</sub>		24		24	
n (PHH-I) > 2*EL <sub>95</sub>		0		0	
n neplatných PHH		24		24	
n nahradených PHH		0		0	
n nahradených PHH		0		0	
podiel F PHH pri UP		0.0%		0.0%	
EQ		0.00		0.00	
Min PHH		180.02		177.27	
Max PHH		181.92		180.41	

**Vysvetlivky:**

(PHH-I) < 2\*EL<sub>95</sub>

G - (PHH-I) > 2\*EL<sub>95</sub>

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

l - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

.....

.....