

## Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 16.02.2015

Prevádzkovateľ:  
ID oprávnených osôb:  
Tlačené dňa:

CM European Power Slovakia  
operator  
17.02.15

Zdroj:

Tepláreň

Strana :

1/2

Meracie miesto	Kotel K1		Kotel K2		Kotel K3		Kotle K7,8		
Kód	0071		0072		0073		0078		
Veličina	NOxr		NOxr		NOxr		NOxr		
Jednotka	mg/m <sup>3</sup> N		mg/m <sup>3</sup> N		mg/m <sup>3</sup> N		mg/m <sup>3</sup> N		
EL (97% P48H)	-		-		-		-		
EL (95% P48H)	400.00		400.00		400.00		400.00		
I(%)	0		0		0		0		Pozn.
Čas	Stav	PHH	Stav	PHH	Stav	PHH	Stav	PHH	
1:00	UP	385.37	UP	398.02	OST	-	OST	-	
2:00	UP	376.86	UP	387.38	OST	-	OST	-	
3:00	UP	376.07	UP	384.89	OST	-	OST	-	
4:00	UP	372.07	UP	380.55	OST	-	OST	-	
5:00	UP	375.41	UP	381.90	OST	-	OST	-	
6:00	UP	378.50	UP	387.09	OST	-	OST	-	
7:00	UP	380.77	UP	372.67	OST	-	OST	-	
8:00	UP	383.07	UP	379.67	OST	-	OST	-	
9:00	UP	374.49	UP	392.78	OST	-	OST	-	
10:00	UP	367.30	UP	393.03	OST	-	OST	-	
11:00	UP	369.44	UP	388.20	OST	-	OST	-	
12:00	UP	369.08	UP	383.88	OST	-	OST	-	
13:00	UP	365.14	UP	380.83	OST	-	OST	-	
14:00	UP	355.77	UP	379.23	NAB	-	OST	-	
15:00	UP	358.64	UP	378.79	NAB	-	OST	-	
16:00	UP	369.80	UP	373.02	NAB	-	OST	-	
17:00	UP	458.60	UP	369.18	NAB	-	OST	-	
18:00	OST	-	UP	378.50	UP	462.64	OST	-	
19:00	OST	-	UP	379.71	UP	461.24	OST	-	
20:00	OST	-	UP	393.12	UP	438.39	OST	-	
21:00	OST	-	UP	394.13	UP	393.99	OST	-	
22:00	OST	-	UP	395.64	UP	399.40	OST	-	
23:00	OST	-	UP	383.84	UP	401.22	OST	-	
24:00	OST	-	UP	384.58	UP	394.53	OST	-	
<b>PDH</b>	377.43		384.19		421.63		-		
P48H	376.61		384.76		421.63F		-		
MZLd v kg	406.62		534.12		393.71		0.00		
n platných PHH	17		24		7		0		
n neplatných PHH	0		0		0		0		
n nahradených PHH	0		0		0		0		
podiel F PHH pri UP	0.0%		0.0%		0.0%				
EQ	0.00		0.00		0.00		0.00		
Min PHH	355.77		369.18		393.99				
Max PHH	458.60		398.02		462.64				

**Vysvetlivky:**

P48H-I < 1.1\*EL<sub>97</sub>/EL<sub>95</sub>

A - P48H-I > 1.1\*EL<sub>97</sub>/EL<sub>95</sub>

F - neplatná

E - nahradená

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - dobeh

UP - Ustálená prevádzka

BYP - Bypass

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

P48H - priemerná 48 hodinová hodnota

.....  
.....  
.....

## Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 16.02.2015

Prevádzkovateľ:  
ID oprávnených osôb:  
Tlačené dňa:

CM European Power Slovakia  
operator  
17.02.15

Zdroj:

Tepláreň

Strana :

2/2

Meracie miesto	Kotel K4		Kotel K5		
Kód	0074		0075		
Veličina	NOxr		NOxr		
Jednotka	mg/m <sup>3</sup> N		mg/m <sup>3</sup> N		
EL	200.00		200.00		
l(%)	20		20		
Čas	Stav	PHH	Stav	PHH	
1:00	UP	180.32	UP	178.33	
2:00	UP	180.95	UP	179.57	
3:00	UP	181.10	UP	180.60	
4:00	UP	180.47	UP	180.16	
5:00	UP	180.84	UP	179.97	
6:00	UP	180.91	UP	180.19	
7:00	UP	181.30	UP	179.93	
8:00	UP	181.69	UP	178.27	
9:00	UP	187.40	UP	183.39	
10:00	UP	181.49	UP	179.73	
11:00	UP	181.82	UP	180.30	
12:00	UP	181.03	UP	180.14	
13:00	UP	180.70	UP	180.37	
14:00	UP	181.34	UP	179.61	
15:00	UP	182.03	UP	178.67	
16:00	UP	183.46	UP	179.36	
17:00	UP	180.00	UP	179.01	
18:00	UP	180.67	UP	178.41	
19:00	UP	180.46	UP	179.38	
20:00	UP	180.83	UP	179.52	
21:00	UP	180.23	UP	179.38	
22:00	UP	180.81	UP	178.82	
23:00	UP	181.43	UP	178.93	
24:00	UP	180.95	UP	179.46	
<b>PDH</b>		181.34		179.65	
MZLd v kg		329.45		546.88	
n (PHH-I) < 2*EL <sub>95</sub>		24		24	
n (PHH-I) > 2*EL <sub>95</sub>		0		0	
n neplatných PHH		24		24	
n nahradených PHH		0		0	
n nahradených PHH		0		0	
podiel F PHH pri UP		0.0%		0.0%	
EQ		0.00		0.00	
Min PHH		180.00		178.27	
Max PHH		187.40		183.39	

**Vysvetlivky:**

(PHH-I) < 2\*EL<sub>95</sub>

G - (PHH-I) > 2\*EL<sub>95</sub>

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

l - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

.....

.....