

## Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 18.02.2015

Prevádzkovateľ:  
ID oprávnených osôb:  
Tlačené dňa:

CM European Power Slovakia  
operator  
19.02.15

Zdroj:

Tepláreň

Strana :

1/2

Meracie miesto	Kotel K1		Kotel K2		Kotel K3		Kotle K7,8		
Kód	0071		0072		0073		0078		
Veličina	NOxr		NOxr		NOxr		NOxr		
Jednotka	mg/m <sup>3</sup> N		mg/m <sup>3</sup> N		mg/m <sup>3</sup> N		mg/m <sup>3</sup> N		
EL (97% P48H)	-		-		-		-		
EL (95% P48H)	400.00		400.00		400.00		400.00		
I(%)	0		0		0		0		
Čas	Stav	PHH	Stav	PHH	Stav	PHH	Stav	PHH	Pozn.
1:00	OST	-	UP	376.84	UP	383.22	OST	-	
2:00	OST	-	UP	375.74	UP	381.11	OST	-	
3:00	OST	-	UP	375.08	UP	381.31	OST	-	
4:00	OST	-	UP	376.91	UP	383.04	OST	-	
5:00	OST	-	UP	379.44	UP	380.92	OST	-	
6:00	OST	-	UP	373.34	UP	383.32	OST	-	
7:00	OST	-	UP	384.77	UP	395.84	OST	-	
8:00	OST	-	UP	381.31	UP	396.18	OST	-	
9:00	OST	-	UP	395.12	UP	394.61	OST	-	
10:00	OST	-	UP	390.70	UP	395.13	OST	-	
11:00	OST	-	UP	399.21	UP	381.29	OST	-	
12:00	OST	-	UP	393.79	UP	389.01	OST	-	
13:00	OST	-	UP	391.65	UP	391.59	OST	-	
14:00	OST	-	UP	383.97	UP	390.17	OST	-	
15:00	OST	-	UP	392.78	UP	392.04	OST	-	
16:00	OST	-	UP	393.25	UP	388.51	OST	-	
17:00	OST	-	UP	395.77	UP	387.27	OST	-	
18:00	OST	-	UP	394.43	UP	388.87	OST	-	
19:00	OST	-	UP	391.58	UP	388.44	OST	-	
20:00	OST	-	UP	388.05	UP	388.57	OST	-	
21:00	OST	-	UP	389.69	UP	390.45	OST	-	
22:00	OST	-	UP	385.26	UP	390.89	OST	-	
23:00	OST	-	UP	386.10	UP	387.92	OST	-	
24:00	OST	-	UP	383.84	UP	387.62	OST	-	
PDH	-		386.61		388.22		-		
P48H	-1.#JF		386.10		388.89		-		
MZLd v kg	0.00		557.75		1051.00		0.00		
n platných PHH	0		24		24		0		
n neplatných PHH	0		0		0		0		
n nahradených PHH	0		0		0		0		
podiel F PHH pri UP			0.0%		0.0%				
EQ	0.00		0.00		0.00		0.00		
Min PHH			373.34		380.92				
Max PHH			399.21		396.18				

**Vysvetlivky:**

P48H-I < 1.1\*EL<sub>97</sub>/EL<sub>95</sub>

A - P48H-I > 1.1\*EL<sub>97</sub>/EL<sub>95</sub>

F - neplatná

E - nahradená

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - dobeh

UP - Ustálená prevádzka

BYP - Bypass

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

P48H - priemerná 48 hodinová hodnota

.....  
.....  
.....

## Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 18.02.2015

Prevádzkovateľ:  
ID oprávnených osôb:  
Tlačené dňa:

CM European Power Slovakia  
operator  
19.02.15

Zdroj:

Tepláreň

Strana :

2/2

Meracie miesto	Kotel K4		Kotel K5		
Kód	0074		0075		
Veľičina	NOx		NOx		
Jednotka	mg/m <sup>3</sup> N		mg/m <sup>3</sup> N		
EL	200.00		200.00		
l(%)	20		20		
Čas	Stav	PHH	Stav	PHH	
1:00	UP	180.26	UP	179.15	
2:00	UP	180.90	UP	179.73	
3:00	UP	180.88	UP	179.44	
4:00	UP	180.19	UP	178.40	
5:00	UP	180.99	UP	179.46	
6:00	UP	181.38	UP	179.08	
7:00	UP	180.62	UP	178.69	
8:00	UP	181.17	UP	179.12	
9:00	UP	180.35	UP	179.17	
10:00	UP	181.44	UP	180.43	
11:00	UP	181.04	UP	179.42	
12:00	UP	180.90	UP	179.45	
13:00	UP	181.04	UP	178.86	
14:00	UP	180.63	UP	180.15	
15:00	UP	181.31	UP	179.28	
16:00	UP	180.25	UP	181.41	
17:00	UP	180.93	UP	178.59	
18:00	UP	181.48	UP	179.24	
19:00	UP	181.67	UP	180.01	
20:00	UP	180.65	UP	178.85	
21:00	UP	180.60	UP	178.72	
22:00	UP	181.25	UP	180.03	
23:00	UP	180.67	UP	180.01	
24:00	UP	181.25	UP	179.07	
<b>PDH</b>		180.91		179.41	
MZLd v kg		277.32		497.18	
n (PHH-I) < 2*EL <sub>95</sub>		24		24	
n (PHH-I) > 2*EL <sub>95</sub>		0		0	
n neplatných PHH		24		24	
n nahradených PHH		0		0	
n nahradených PHH		0		0	
podiel F PHH pri UP		0.0%		0.0%	
EQ		0.00		0.00	
Min PHH		180.19		178.40	
Max PHH		181.67		181.41	

**Vysvetlivky:**

(PHH-I) < 2\*EL<sub>95</sub>

G - (PHH-I) > 2\*EL<sub>95</sub>

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

.....

.....