

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 19.02.2015

Prevádzkovateľ:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

CM European Power Slovakia
operator
20.02.15

Zdroj:

Tepláreň

Strana :

1/2

Meracie miesto	Kotel K1		Kotel K2		Kotel K3		Kotle K7,8		
Kód	0071		0072		0073		0078		
Veličina	NOxr		NOxr		NOxr		NOxr		
Jednotka	mg/m ³ N		mg/m ³ N		mg/m ³ N		mg/m ³ N		
EL (97% P48H)	-		-		-		-		
EL (95% P48H)	400.00		400.00		400.00		400.00		
I(%)	0		0		0		0		
Čas	Stav	PHH	Stav	PHH	Stav	PHH	Stav	PHH	Pozn.
1:00	OST	-	UP	376.35	UP	384.82	OST	-	
2:00	OST	-	UP	375.88	UP	383.72	OST	-	
3:00	OST	-	UP	378.78	UP	385.20	OST	-	
4:00	OST	-	UP	378.66	UP	384.57	OST	-	
5:00	OST	-	UP	377.16	UP	382.71	OST	-	
6:00	OST	-	UP	374.64	UP	381.42	OST	-	
7:00	OST	-	UP	389.76	UP	384.59	OST	-	
8:00	OST	-	UP	387.66	UP	383.00	OST	-	
9:00	OST	-	UP	387.31	UP	382.33	OST	-	
10:00	OST	-	UP	387.70	UP	382.31	OST	-	
11:00	OST	-	UP	400.44	UP	387.07	OST	-	
12:00	OST	-	UP	393.89	UP	383.60	OST	-	
13:00	OST	-	UP	388.59	UP	382.07	OST	-	
14:00	OST	-	UP	385.86	UP	377.38	OST	-	
15:00	OST	-	UP	377.38	UP	376.26	OST	-	
16:00	OST	-	UP	370.65	UP	375.62	OST	-	
17:00	OST	-	UP	376.27	UP	373.30	OST	-	
18:00	OST	-	UP	387.70	UP	371.31	OST	-	
19:00	OST	-	UP	394.68	UP	372.03	OST	-	
20:00	OST	-	UP	390.91	UP	372.28	OST	-	
21:00	OST	-	UP	390.60	UP	371.50	OST	-	
22:00	OST	-	UP	389.09	UP	431.29	OST	-	
23:00	OST	-	UP	387.11	UP	471.22	OST	-	
24:00	OST	-	UP	382.35	UP	372.75	OST	-	
PDH	-		384.56		385.51		-		
P48H	-1.#JF		385.58		386.87		-		
MZLd v kg	0.00		543.26		1031.10		0.00		
n platných PHH	0		24		24		0		
n neplatných PHH	0		0		0		0		
n nahradených PHH	0		0		0		0		
podiel F PHH pri UP			0.0%		0.0%				
EQ	0.00		0.00		0.00		0.00		
Min PHH			370.65		371.31				
Max PHH			400.44		471.22				

Vysvetlivky:

P48H-I < 1.1*EL₉₇/EL₉₅

A - P48H-I > 1.1*EL₉₇/EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - dobeh

UP - Ustálená prevádzka

BYP - Bypass

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

P48H - priemerná 48 hodinová hodnota

.....

.....

.....

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 19.02.2015

Prevádzkovateľ:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

CM European Power Slovakia
operator
20.02.15

Zdroj:

Tepláreň

Strana :

2/2

Meracie miesto	Kotel K4		Kotel K5		
Kód	0074		0075		
Veličina	NOxr		NOxr		
Jednotka	mg/m ³ N		mg/m ³ N		
EL	200.00		200.00		
l(%)	20		20		
Čas	Stav	PHH	Stav	PHH	
1:00	UP	181.46	UP	179.70	
2:00	UP	181.25	UP	178.93	
3:00	UP	180.63	UP	178.93	
4:00	UP	181.23	UP	178.35	
5:00	UP	181.52	UP	179.09	
6:00	UP	181.45	UP	178.69	
7:00	UP	180.26	UP	180.38	
8:00	UP	181.42	UP	179.42	
9:00	UP	181.20	UP	179.44	
10:00	UP	180.58	UP	179.66	
11:00	UP	181.49	UP	179.61	
12:00	UP	181.01	UP	179.42	
13:00	UP	181.16	UP	179.31	
14:00	UP	181.12	UP	179.08	
15:00	UP	181.56	UP	179.05	
16:00	UP	180.88	UP	179.66	
17:00	UP	181.57	UP	179.50	
18:00	UP	180.98	UP	179.42	
19:00	UP	181.57	UP	179.34	
20:00	UP	180.58	UP	178.65	
21:00	UP	181.57	UP	179.84	
22:00	UP	180.58	UP	179.23	
23:00	UP	181.61	UP	179.33	
24:00	UP	181.71	UP	179.08	
PDH		181.18		179.30	
MZLd v kg		283.23		510.69	
n (PHH-I) < 2*EL ₉₅		24		24	
n (PHH-I) > 2*EL ₉₅		0		0	
n neplatných PHH		24		24	
n nahradených PHH		0		0	
n nahradených PHH		0		0	
podiel F PHH pri UP		0.0%		0.0%	
EQ		0.00		0.00	
Min PHH		180.26		178.35	
Max PHH		181.71		180.38	

Vysvetlivky:

(PHH-I) < 2*EL₉₅

G - (PHH-I) > 2*EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

l - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

.....

.....