

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 20.02.2015

Prevádzkovateľ:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

CM European Power Slovakia
operator
21.02.15

Zdroj:

Tepláreň

Strana :

1/2

Meracie miesto	Kotel K1		Kotel K2		Kotel K3		Kotle K7,8		
Kód	0071		0072		0073		0078		
Veličina	NOxr		NOxr		NOxr		NOxr		
Jednotka	mg/m ³ N		mg/m ³ N		mg/m ³ N		mg/m ³ N		
EL (97% P48H)	-		-		-		-		
EL (95% P48H)	400.00		400.00		400.00		400.00		
I(%)	0		0		0		0		
Čas	Stav	PHH	Stav	PHH	Stav	PHH	Stav	PHH	Pozn.
1:00	OST	-	UP	379.75	UP	374.72	OST	-	
2:00	OST	-	UP	373.14	UP	376.02	OST	-	
3:00	OST	-	UP	375.08	UP	372.65	OST	-	
4:00	OST	-	UP	380.00	UP	379.85	OST	-	
5:00	OST	-	UP	370.51	UP	366.71	OST	-	
6:00	OST	-	UP	387.13	UP	376.85	OST	-	
7:00	OST	-	UP	385.13	UP	381.53	OST	-	
8:00	OST	-	UP	380.87	UP	380.65	OST	-	
9:00	OST	-	UP	382.04	UP	379.16	OST	-	
10:00	OST	-	UP	382.05	UP	379.32	OST	-	
11:00	OST	-	UP	381.77	UP	386.69	OST	-	
12:00	OST	-	UP	381.69	UP	385.97	OST	-	
13:00	OST	-	UP	381.24	UP	382.92	OST	-	
14:00	OST	-	UP	385.52	UP	385.58	OST	-	
15:00	OST	-	UP	374.59	UP	396.40	OST	-	
16:00	OST	-	UP	379.06	UP	384.87	OST	-	
17:00	OST	-	UP	380.81	UP	383.12	OST	-	
18:00	OST	-	UP	384.14	UP	387.03	OST	-	
19:00	OST	-	UP	381.19	UP	391.90	OST	-	
20:00	OST	-	UP	383.83	UP	384.78	OST	-	
21:00	OST	-	UP	378.17	UP	384.44	OST	-	
22:00	OST	-	UP	374.99	UP	387.24	OST	-	
23:00	OST	-	UP	373.77	UP	382.65	OST	-	
24:00	OST	-	UP	377.64	UP	385.51	OST	-	
PDH	-		379.75		382.36		-		
P48H	-1.#JF		382.16		383.94		-		
MZLd v kg	0.00		562.56		1029.81		0.00		
n platných PHH	0		24		24		0		
n neplatných PHH	0		0		0		0		
n nahradených PHH	0		0		0		0		
podiel F PHH pri UP			0.0%		0.0%				
EQ	0.00		0.00		0.00		0.00		
Min PHH			370.51		366.71				
Max PHH			387.13		396.40				

Vysvetlivky:

P48H-I < 1.1*EL₉₇/EL₉₅

A - P48H-I > 1.1*EL₉₇/EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - dobeh

UP - Ustálená prevádzka

BYP - Bypass

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

P48H - priemerná 48 hodinová hodnota

.....
.....
.....

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 20.02.2015

Prevádzkovateľ:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

CM European Power Slovakia
operator
21.02.15

Zdroj:

Tepláreň

Strana :

2/2

Meracie miesto	Kotel K4		Kotel K5		
Kód	0074		0075		
Veličina	NOx		NOx		
Jednotka	mg/m ³ N		mg/m ³ N		
EL	200.00		200.00		
l(%)	20		20		
Čas	Stav	PHH	Stav	PHH	
1:00	UP	180.97	UP	180.09	
2:00	UP	181.15	UP	179.24	
3:00	UP	181.61	UP	179.74	
4:00	UP	180.28	UP	178.43	
5:00	UP	180.35	UP	179.00	
6:00	UP	182.21	UP	180.75	
7:00	UP	180.90	UP	179.80	
8:00	UP	182.84	UP	178.51	
9:00	UP	177.64	UP	179.48	
10:00	UP	185.36	UP	179.33	
11:00	UP	181.87	UP	179.29	
12:00	UP	185.44	UP	179.09	
13:00	UP	184.83	UP	181.42	
14:00	UP	180.88	UP	179.68	
15:00	UP	181.78	UP	179.39	
16:00	UP	180.52	UP	179.39	
17:00	UP	181.43	UP	180.21	
18:00	UP	180.50	UP	179.79	
19:00	UP	181.30	UP	179.22	
20:00	UP	180.80	UP	178.18	
21:00	UP	181.34	UP	179.86	
22:00	UP	180.88	UP	179.75	
23:00	UP	181.02	UP	178.59	
24:00	UP	180.71	UP	179.86	
PDH		181.53		179.50	
MZLd v kg		286.98		499.45	
n (PHH-I) < 2*EL ₉₅		24		24	
n (PHH-I) > 2*EL ₉₅		0		0	
n neplatných PHH		24		24	
n nahradených PHH		0		0	
n nahradených PHH		0		0	
podiel F PHH pri UP		0.0%		0.0%	
EQ		0.00		0.00	
Min PHH		177.64		178.18	
Max PHH		185.44		181.42	

Vysvetlivky:

(PHH-I) < 2*EL₉₅

G - (PHH-I) > 2*EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

l - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

.....

.....