

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 21.02.2015

Prevádzkovateľ:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

CM European Power Slovakia
operator
22.02.15

Zdroj:

Tepláreň

Strana :

1/2

Meracie miesto	Kotel K1		Kotel K2		Kotel K3		Kotle K7,8		
Kód	0071		0072		0073		0078		
Veličina	NOxr		NOxr		NOxr		NOxr		
Jednotka	mg/m ³ N		mg/m ³ N		mg/m ³ N		mg/m ³ N		
EL (97% P48H)	-		-		-		-		
EL (95% P48H)	400.00		400.00		400.00		400.00		
I(%)	0		0		0		0		Pozn.
Čas	Stav	PHH	Stav	PHH	Stav	PHH	Stav	PHH	
1:00	OST	-	UP	377.51	UP	390.82	OST	-	
2:00	OST	-	UP	375.85	UP	392.28	OST	-	
3:00	OST	-	UP	371.32	UP	378.46	OST	-	
4:00	OST	-	UP	370.87	UP	386.20	OST	-	
5:00	OST	-	UP	369.67	UP	385.86	OST	-	
6:00	OST	-	UP	375.24	UP	386.30	OST	-	
7:00	OST	-	UP	388.65	UP	390.34	OST	-	
8:00	OST	-	UP	389.14	UP	390.80	OST	-	
9:00	OST	-	UP	388.18	UP	391.65	OST	-	
10:00	OST	-	UP	384.70	UP	391.44	OST	-	
11:00	OST	-	UP	381.40	UP	388.57	OST	-	
12:00	OST	-	UP	389.50	UP	378.08	OST	-	
13:00	OST	-	UP	391.56	UP	375.44	OST	-	
14:00	OST	-	UP	394.22	UP	380.17	OST	-	
15:00	OST	-	UP	379.15	UP	388.19	OST	-	
16:00	OST	-	UP	372.62	UP	399.42	OST	-	
17:00	OST	-	UP	379.21	UP	387.50	OST	-	
18:00	OST	-	UP	386.92	UP	385.34	OST	-	
19:00	OST	-	UP	397.32	UP	384.04	OST	-	
20:00	OST	-	UP	391.91	UP	378.40	OST	-	
21:00	OST	-	UP	388.03	UP	378.06	OST	-	
22:00	OST	-	UP	398.59	UP	386.00	OST	-	
23:00	OST	-	UP	395.87	UP	390.28	OST	-	
24:00	OST	-	UP	393.35	UP	385.43	OST	-	
PDH	-		384.62		386.21		-		
P48H	-1.#JF		382.19		384.28		-		
MZLd v kg	0.00		579.28		1041.39		0.00		
n platných PHH	0		24		24		0		
n neplatných PHH	0		0		0		0		
n nahradených PHH	0		0		0		0		
podiel F PHH pri UP			0.0%		0.0%				
EQ	0.00		0.00		0.00		0.00		
Min PHH			369.67		375.44				
Max PHH			398.59		399.42				

Vysvetlivky:

P48H-I < 1.1*EL₉₇/EL₉₅

A - P48H-I > 1.1*EL₉₇/EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - dobeh

UP - Ustálená prevádzka

BYP - Bypass

KAL - Kalibrácia

IN Y - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

P48H - priemerná 48 hodinová hodnota

.....
.....
.....

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 21.02.2015

Prevádzkovateľ:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

CM European Power Slovakia
operator
22.02.15

Zdroj: Tepláreň
Strana : 2/2

Meracie miesto	Kotel K4		Kotel K5		
Kód	0074		0075		
Veľičina	NOxr		NOxr		
Jednotka	mg/m ³ N		mg/m ³ N		
EL	200.00		200.00		
l(%)	20		20		
Čas	Stav	PHH	Stav	PHH	
1:00	UP	181.52	UP	179.83	
2:00	UP	181.12	UP	180.02	
3:00	UP	180.61	UP	179.65	
4:00	UP	181.65	UP	178.82	
5:00	UP	181.09	UP	179.58	
6:00	UP	181.55	UP	179.14	
7:00	UP	177.85	UP	179.12	
8:00	UP	171.58	UP	179.98	
9:00	UP	173.87	UP	179.22	
10:00	UP	169.08	UP	178.75	
11:00	UP	172.52	UP	178.58	
12:00	UP	167.49	UP	179.75	
13:00	UP	171.78	UP	180.32	
14:00	UP	169.37	UP	179.50	
15:00	UP	169.29	UP	179.83	
16:00	UP	159.35	UP	180.01	
17:00	UP	161.75	UP	179.21	
18:00	UP	163.21	UP	179.59	
19:00	UP	163.63	UP	180.24	
20:00	UP	183.16	UP	179.44	
21:00	UP	186.96	UP	179.05	
22:00	UP	188.51	UP	179.13	
23:00	UP	187.21	UP	179.07	
24:00	UP	196.41	UP	179.47	
PDH		175.86		179.47	
MZLd v kg		281.27		507.90	
n (PHH-I) < 2*EL ₉₅		24		24	
n (PHH-I) > 2*EL ₉₅		0		0	
n neplatných PHH		24		24	
n nahradených PHH		0		0	
n nahradených PHH		0		0	
podiel F PHH pri UP		0.0%		0.0%	
EQ		0.00		0.00	
Min PHH		159.35		178.58	
Max PHH		196.41		180.32	

Vysvetlivky:

(PHH-I) < 2*EL₉₅

G - (PHH-I) > 2*EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

.....

.....