

## Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 22.02.2015

Prevádzkovateľ:  
ID oprávnených osôb:  
Tlačené dňa:

CM European Power Slovakia  
operator  
23.02.15

Zdroj:

Tepláreň

Strana :

1/2

Meracie miesto	Kotel K1		Kotel K2		Kotel K3		Kotle K7,8		
Kód	0071		0072		0073		0078		
Veličina	NOxr		NOxr		NOxr		NOxr		
Jednotka	mg/m <sup>3</sup> N		mg/m <sup>3</sup> N		mg/m <sup>3</sup> N		mg/m <sup>3</sup> N		
EL (97% P48H)	-		-		-		-		
EL (95% P48H)	400.00		400.00		400.00		400.00		
I(%)	0		0		0		0		
Čas	Stav	PHH	Stav	PHH	Stav	PHH	Stav	PHH	Pozn.
1:00	OST	-	UP	385.43	UP	384.47	OST	-	
2:00	OST	-	UP	385.64	UP	381.08	OST	-	
3:00	OST	-	UP	382.39	UP	382.80	OST	-	
4:00	OST	-	UP	382.25	UP	380.38	OST	-	
5:00	OST	-	UP	385.60	UP	374.67	OST	-	
6:00	OST	-	UP	387.07	UP	375.50	OST	-	
7:00	OST	-	UP	394.46	UP	376.70	OST	-	
8:00	OST	-	UP	388.93	UP	374.51	OST	-	
9:00	OST	-	UP	387.90	UP	372.82	OST	-	
10:00	OST	-	UP	395.60	UP	373.33	OST	-	
11:00	OST	-	UP	391.36	UP	375.24	OST	-	
12:00	OST	-	UP	389.93	UP	379.46	OST	-	
13:00	OST	-	UP	386.80	UP	382.10	OST	-	
14:00	OST	-	UP	382.93	UP	383.20	OST	-	
15:00	OST	-	UP	384.22	UP	383.52	OST	-	
16:00	OST	-	UP	370.86	UP	379.96	OST	-	
17:00	OST	-	UP	393.26	UP	379.29	OST	-	
18:00	OST	-	UP	391.32	UP	378.60	OST	-	
19:00	OST	-	UP	394.77	UP	379.64	OST	-	
20:00	OST	-	UP	390.29	UP	381.41	OST	-	
21:00	OST	-	UP	396.71	UP	379.25	OST	-	
22:00	OST	-	UP	395.96	UP	379.12	OST	-	
23:00	OST	-	UP	398.22	UP	380.18	OST	-	
24:00	OST	-	UP	384.81	UP	382.67	OST	-	
PDH	-		388.61		379.16		-		
P48H	-1.#JF		386.61		382.69		-		
MZLd v kg	0.00		583.01		1009.32		0.00		
n platných PHH	0		24		24		0		
n neplatných PHH	0		0		0		0		
n nahradených PHH	0		0		0		0		
podiel F PHH pri UP			0.0%		0.0%				
EQ	0.00		0.00		0.00		0.00		
Min PHH			370.86		372.82				
Max PHH			398.22		384.47				

**Vysvetlivky:**

P48H-I < 1.1\*EL<sub>97</sub>/EL<sub>95</sub>

A - P48H-I > 1.1\*EL<sub>97</sub>/EL<sub>95</sub>

F - neplatná

E - nahradená

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - dobeh

UP - Ustálená prevádzka

BYP - Bypass

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

P48H - priemerná 48 hodinová hodnota

.....  
.....  
.....

## Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 22.02.2015

Prevádzkovateľ:  
ID oprávnených osôb:  
Tlačené dňa:

CM European Power Slovakia  
operator  
23.02.15

Zdroj:

Tepláreň

Strana :

2/2

Meracie miesto	Kotel K4		Kotel K5		
Kód	0074		0075		
Veličina	NOxr		NOxr		
Jednotka	mg/m <sup>3</sup> N		mg/m <sup>3</sup> N		
EL	200.00		200.00		
l(%)	20		20		
Čas	Stav	PHH	Stav	PHH	
1:00	UP	220.31	UP	179.13	
2:00	UP	206.95	UP	178.74	
3:00	UP	204.52	UP	179.87	
4:00	UP	202.81	UP	179.96	
5:00	UP	202.12	UP	178.69	
6:00	UP	190.85	UP	179.28	
7:00	UP	166.47	UP	179.76	
8:00	UP	173.43	UP	179.13	
9:00	UP	169.78	UP	179.04	
10:00	UP	164.09	UP	180.75	
11:00	UP	158.98	UP	178.87	
12:00	UP	170.98	UP	178.90	
13:00	UP	173.79	UP	179.23	
14:00	UP	174.08	UP	180.28	
15:00	UP	170.07	UP	179.76	
16:00	UP	169.43	UP	179.48	
17:00	UP	169.88	UP	179.82	
18:00	UP	172.90	UP	179.54	
19:00	UP	176.25	UP	179.55	
20:00	UP	172.77	UP	178.99	
21:00	UP	169.53	UP	179.32	
22:00	UP	173.88	UP	179.25	
23:00	UP	164.76	UP	178.52	
24:00	UP	169.75	UP	178.82	
<b>PDH</b>		178.68		179.36	
MZLd v kg		284.03		493.10	
n (PHH-I) < 2*EL <sub>95</sub>		24		24	
n (PHH-I) > 2*EL <sub>95</sub>		0		0	
n neplatných PHH		24		24	
n nahradených PHH		0		0	
n nahradených PHH		0		0	
podiel F PHH pri UP		0.0%		0.0%	
EQ		0.00		0.00	
Min PHH		158.98		178.52	
Max PHH		220.31		180.75	

**Vysvetlivky:**

(PHH-I) < 2\*EL<sub>95</sub>

G - (PHH-I) > 2\*EL<sub>95</sub>

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

l - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

.....

.....