

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 23.02.2015

Prevádzkovateľ:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

CM European Power Slovakia
operator
24.02.15

Zdroj:

Tepláreň

Strana :

1/2

Meracie miesto	Kotel K1		Kotel K2		Kotel K3		Kotle K7,8		
Kód	0071		0072		0073		0078		
Veličina	NOxr		NOxr		NOxr		NOxr		
Jednotka	mg/m ³ N		mg/m ³ N		mg/m ³ N		mg/m ³ N		
EL (97% P48H)	-		-		-		-		
EL (95% P48H)	400.00		400.00		400.00		400.00		
I(%)	0		0		0		0		Pozn.
Čas	Stav	PHH	Stav	PHH	Stav	PHH	Stav	PHH	
1:00	OST	-	UP	372.30	UP	381.73	OST	-	
2:00	OST	-	UP	384.47	UP	379.21	OST	-	
3:00	OST	-	UP	397.37	UP	381.82	OST	-	
4:00	OST	-	UP	397.54	UP	382.66	OST	-	
5:00	OST	-	UP	388.05	UP	381.05	OST	-	
6:00	OST	-	UP	392.95	UP	385.21	OST	-	
7:00	OST	-	UP	390.14	UP	386.93	OST	-	
8:00	OST	-	UP	380.84	UP	387.02	OST	-	
9:00	OST	-	UP	386.18	UP	386.11	OST	-	
10:00	OST	-	UP	391.68	UP	386.92	OST	-	
11:00	OST	-	UP	394.15	UP	387.73	OST	-	
12:00	OST	-	UP	389.06	UP	389.15	OST	-	
13:00	OST	-	UP	389.60	UP	392.77	OST	-	
14:00	OST	-	UP	397.10	UP	393.84	OST	-	
15:00	OST	-	UP	382.27	UP	388.16	OST	-	
16:00	OST	-	UP	393.45	UP	383.64	OST	-	
17:00	OST	-	UP	379.20	UP	382.63	OST	-	
18:00	OST	-	UP	388.18	UP	382.49	OST	-	
19:00	OST	-	UP	390.20	UP	395.16	OST	-	
20:00	OST	-	UP	395.93	UP	398.35	OST	-	
21:00	OST	-	UP	388.31	UP	395.46	OST	-	
22:00	OST	-	UP	397.39	UP	395.93	OST	-	
23:00	OST	-	UP	384.95	UP	398.81	OST	-	
24:00	OST	-	UP	391.26	UP	394.00	OST	-	
PDH	-		389.27		388.20		-		
P48H	-1.#JF		388.94		383.68		-		
MZLd v kg	0.00		583.76		973.09		0.00		
n platných PHH	0		24		24		0		
n neplatných PHH	0		0		0		0		
n nahradených PHH	0		0		0		0		
podiel F PHH pri UP			0.0%		0.0%				
EQ	0.00		0.00		0.00		0.00		
Min PHH			372.30		379.21				
Max PHH			397.54		398.81				

Vysvetlivky:

P48H-I < 1.1*EL₉₇/EL₉₅

A - P48H-I > 1.1*EL₉₇/EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - dobeh

UP - Ustálená prevádzka

BYP - Bypass

KAL - Kalibrácia

IN Y - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

P48H - priemerná 48 hodinová hodnota

.....
.....
.....

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 23.02.2015

Prevádzkovateľ:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

CM European Power Slovakia
operator
24.02.15

Zdroj:

Tepláreň

Strana :

2/2

Meracie miesto	Kotel K4		Kotel K5		
Kód	0074		0075		
Veličina	NOxr		NOxr		
Jednotka	mg/m ³ N		mg/m ³ N		
EL	200.00		200.00		
l(%)	20		20		
Čas	Stav	PHH	Stav	PHH	
1:00	UP	172.69	UP	179.30	
2:00	UP	177.95	UP	178.91	
3:00	UP	178.39	UP	178.75	
4:00	UP	178.85	UP	180.36	
5:00	UP	181.88	UP	179.70	
6:00	UP	183.74	UP	179.16	
7:00	UP	183.42	UP	181.37	
8:00	UP	192.08	UP	176.66	
9:00	UP	191.18	UP	182.93	
10:00	UP	191.01	UP	180.54	
11:00	UP	186.49	UP	178.51	
12:00	UP	171.10	UP	178.91	
13:00	UP	175.56	UP	180.06	
14:00	UP	185.16	UP	178.61	
15:00	UP	190.68	UP	178.25	
16:00	UP	187.36	UP	180.64	
17:00	UP	185.72	UP	179.97	
18:00	UP	152.80	UP	182.11	
19:00	UP	122.46	UP	176.57	
20:00	UP	151.38	UP	179.28	
21:00	UP	146.80	UP	179.75	
22:00	UP	153.31	UP	179.38	
23:00	UP	175.98	UP	179.70	
24:00	UP	170.97	UP	179.66	
PDH		174.46		179.55	
MZLd v kg		310.43		522.37	
n (PHH-I) < 2*EL ₉₅		24		24	
n (PHH-I) > 2*EL ₉₅		0		0	
n neplatných PHH		24		24	
n nahradených PHH		0		0	
n nahradených PHH		0		0	
podiel F PHH pri UP		0.0%		0.0%	
EQ		0.00		0.00	
Min PHH		122.46		176.57	
Max PHH		192.08		182.93	

Vysvetlivky:

(PHH-I) < 2*EL₉₅

G - (PHH-I) > 2*EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

.....

.....