

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 24.02.2015

Prevádzkovateľ:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

CM European Power Slovakia
operator
25.02.15

Zdroj:

Tepláreň

Strana :

1/2

Meracie miesto	Kotel K1		Kotel K2		Kotel K3		Kotle K7,8		
Kód	0071		0072		0073		0078		
Veličina	NOxr		NOxr		NOxr		NOxr		
Jednotka	mg/m ³ N		mg/m ³ N		mg/m ³ N		mg/m ³ N		
EL (97% P48H)	-		-		-		-		
EL (95% P48H)	400.00		400.00		400.00		400.00		
I(%)	0		0		0		0		
Čas	Stav	PHH	Stav	PHH	Stav	PHH	Stav	PHH	Pozn.
1:00	OST	-	UP	390.19	UP	393.55	OST	-	
2:00	OST	-	UP	396.83	UP	393.32	OST	-	
3:00	OST	-	UP	402.23	UP	389.67	OST	-	
4:00	OST	-	UP	407.40	UP	386.32	OST	-	
5:00	OST	-	UP	400.44	UP	384.53	OST	-	
6:00	OST	-	UP	400.46	UP	380.95	OST	-	
7:00	OST	-	UP	408.01	UP	388.02	OST	-	
8:00	OST	-	UP	398.07	UP	386.52	OST	-	
9:00	OST	-	UP	393.53	UP	384.11	OST	-	
10:00	OST	-	UP	392.04	UP	380.30	OST	-	
11:00	OST	-	UP	404.18	UP	383.80	OST	-	
12:00	OST	-	UP	400.92	UP	384.98	OST	-	
13:00	OKA	-	UP	388.83	UP	383.20	OST	-	
14:00	OKA	-	UP	391.67	UP	390.00	OST	-	
15:00	OKA	-	UP	389.82	UP	401.28	OST	-	
16:00	UP	587.85	UP	437.67	OST	-	OST	-	
17:00	UP	378.73	UP	412.01	OST	-	OST	-	
18:00	UP	364.93	UP	393.22	OST	-	OST	-	
19:00	UP	385.40	UP	396.70	OST	-	OST	-	
20:00	UP	383.85	UP	399.39	OST	-	OST	-	
21:00	UP	376.12	UP	389.63	OST	-	OST	-	
22:00	UP	365.86	UP	388.68	OST	-	OST	-	
23:00	UP	364.91	UP	394.75	OST	-	OST	-	
24:00	UP	375.03	UP	394.25	OST	-	OST	-	
PDH	398.08		398.79		387.37		-		
P48H	387.75		394.03		387.78		-		
MZLd v kg	343.56		573.90		518.29		0.00		
n platných PHH	9		24		15		0		
n neplatných PHH	0		0		0		0		
n nahradených PHH	0		0		0		0		
podiel F PHH pri UP	0.0%		0.0%		0.0%				
EQ	0.00		0.00		0.00		0.00		
Min PHH	364.91		388.68		380.30				
Max PHH	587.85		437.67		401.28				

Vysvetlivky:

P48H-I < 1.1*EL₉₇/EL₉₅

A - P48H-I > 1.1*EL₉₇/EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - dobeh

UP - Ustálená prevádzka

BYP - Bypass

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

P48H - priemerná 48 hodinová hodnota

.....
.....
.....

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 24.02.2015

Prevádzkovateľ:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

CM European Power Slovakia
operator
25.02.15

Zdroj:

Tepláreň

Strana :

2/2

Meracie miesto	Kotel K4		Kotel K5		
Kód	0074		0075		
Veľičina	NOxr		NOxr		
Jednotka	mg/m ³ N		mg/m ³ N		
EL	200.00		200.00		
l(%)	20		20		
Čas	Stav	PHH	Stav	PHH	
1:00	UP	173.48	UP	180.55	
2:00	UP	180.51	UP	179.79	
3:00	UP	180.92	UP	178.68	
4:00	UP	178.81	UP	179.31	
5:00	UP	178.41	UP	180.07	
6:00	UP	177.35	UP	181.82	
7:00	UP	184.25	UP	178.56	
8:00	UP	199.97	UP	178.12	
9:00	UP	192.72	UP	179.57	
10:00	UP	167.88	UP	178.06	
11:00	UP	173.95	UP	179.33	
12:00	UP	171.77	UP	185.20	
13:00	UP	184.96	UP	184.21	
14:00	UP	186.29	UP	177.10	
15:00	UP	182.05	UP	178.35	
16:00	UP	136.15	UP	181.77	
17:00	UP	139.42	UP	178.53	
18:00	UP	144.06	UP	179.24	
19:00	UP	144.77	UP	180.86	
20:00	UP	149.66	UP	179.18	
21:00	UP	161.09	UP	177.52	
22:00	UP	162.60	UP	178.40	
23:00	UP	178.46	UP	179.69	
24:00	UP	180.53	UP	178.75	
PDH		171.25		179.69	
MZLd v kg		347.13		554.22	
n (PHH-I) < 2*EL ₉₅		24		24	
n (PHH-I) > 2*EL ₉₅		0		0	
n neplatných PHH		24		24	
n nahradených PHH		0		0	
n nahradených PHH		0		0	
podiel F PHH pri UP		0.0%		0.0%	
EQ		0.00		0.00	
Min PHH		136.15		177.10	
Max PHH		199.97		185.20	

Vysvetlivky:

(PHH-I) < 2*EL₉₅

G - (PHH-I) > 2*EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

.....

.....