

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 25.02.2015

Prevádzkovateľ:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

CM European Power Slovakia
operator
26.02.15

Zdroj:

Tepláreň

Strana :

1/2

Meracie miesto	Kotel K1		Kotel K2		Kotel K3		Kotle K7,8		
Kód	0071		0072		0073		0078		
Veličina	NOxr		NOxr		NOxr		NOxr		
Jednotka	mg/m ³ N		mg/m ³ N		mg/m ³ N		mg/m ³ N		
EL (97% P48H)	-		-		-		-		
EL (95% P48H)	400.00		400.00		400.00		400.00		
I(%)	0		0		0		0		Pozn.
Čas	Stav	PHH	Stav	PHH	Stav	PHH	Stav	PHH	
1:00	UP	376.37	UP	410.15	OST	-	OST	-	
2:00	UP	381.33	UP	410.35	OST	-	OST	-	
3:00	UP	357.09	UP	390.55	OST	-	OST	-	
4:00	UP	383.59	UP	379.46	OST	-	OST	-	
5:00	UP	377.39	UP	389.67	OST	-	OST	-	
6:00	UP	378.74	UP	398.30	OST	-	OST	-	
7:00	UP	364.66	UP	394.14	OST	-	OST	-	
8:00	UP	370.83	UP	396.97	OST	-	OST	-	
9:00	UP	375.25	UP	393.45	OST	-	OST	-	
10:00	UP	374.53	UP	424.73	OST	-	OST	-	
11:00	UP	360.12	UP	425.93	OST	-	OST	-	
12:00	UP	386.22	UP	370.85	OST	-	OST	-	
13:00	UP	508.79	UP	367.40	OST	-	OST	-	
14:00	UP	418.58	UP	357.52	OST	-	OST	-	
15:00	UP	385.54	UP	361.39	OST	-	OST	-	
16:00	UP	367.67	UP	376.12	OST	-	OST	-	
17:00	UP	371.64	UP	374.40	OST	-	OST	-	
18:00	UP	377.12	UP	379.92	OST	-	OST	-	
19:00	UP	380.91	UP	377.43	OST	-	OST	-	
20:00	UP	387.82	UP	377.18	OST	-	OST	-	
21:00	UP	384.79	UP	376.20	OST	-	OST	-	
22:00	UP	383.23	UP	376.55	OST	-	OST	-	
23:00	UP	384.62	UP	384.95	OST	-	OST	-	
24:00	UP	381.95	UP	392.94	OST	-	OST	-	
PDH	384.12		386.94		-		-		
P48H	391.10		392.86		-1.#JF		-		
MZLd v kg	549.56		512.12		0.00		0.00		
n platných PHH	24		24		0		0		
n neplatných PHH	0		0		0		0		
n nahradených PHH	0		0		0		0		
podiel F PHH pri UP	0.0%		0.0%						
EQ	0.00		0.00		0.00		0.00		
Min PHH	357.09		357.52						
Max PHH	508.79		425.93						

Vysvetlivky:

P48H-I < 1.1*EL₉₇/EL₉₅

A - P48H-I > 1.1*EL₉₇/EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - dobeh

UP - Ustálená prevádzka

BYP - Bypass

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

P48H - priemerná 48 hodinová hodnota

.....

.....

.....

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 25.02.2015

Prevádzkovateľ:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

CM European Power Slovakia
operator
26.02.15

Zdroj:

Tepláreň

Strana :

2/2

Meracie miesto	Kotel K4		Kotel K5		
Kód	0074		0075		
Veličina	NOxr		NOxr		
Jednotka	mg/m ³ N		mg/m ³ N		
EL	200.00		200.00		
l(%)	20		20		
Čas	Stav	PHH	Stav	PHH	
1:00	UP	181.99	UP	180.54	
2:00	UP	202.75	UP	178.38	
3:00	UP	181.89	UP	179.71	
4:00	UP	177.91	UP	180.32	
5:00	UP	182.10	UP	177.96	
6:00	UP	187.49	UP	179.67	
7:00	UP	187.30	UP	182.39	
8:00	UP	186.36	UP	178.66	
9:00	UP	190.12	UP	178.98	
10:00	UP	198.72	UP	180.62	
11:00	UP	190.80	UP	178.81	
12:00	UP	166.72	UP	180.69	
13:00	UP	174.53	UP	178.40	
14:00	UP	169.90	UP	180.51	
15:00	UP	179.18	UP	178.12	
16:00	UP	184.16	UP	178.84	
17:00	UP	167.36	UP	178.91	
18:00	UP	151.90	UP	178.94	
19:00	UP	153.30	UP	179.24	
20:00	UP	156.63	UP	179.06	
21:00	UP	163.19	UP	178.76	
22:00	UP	176.31	UP	178.97	
23:00	UP	183.19	UP	178.88	
24:00	UP	188.31	UP	179.35	
PDH		178.42		179.36	
MZLd v kg		365.69		530.08	
n (PHH-I) < 2*EL ₉₅		24		24	
n (PHH-I) > 2*EL ₉₅		0		0	
n neplatných PHH		24		24	
n nahradených PHH		0		0	
n nahradených PHH		0		0	
podiel F PHH pri UP		0.0%		0.0%	
EQ		0.00		0.00	
Min PHH		151.90		177.96	
Max PHH		202.75		182.39	

Vysvetlivky:

(PHH-I) < 2*EL₉₅

G - (PHH-I) > 2*EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

l - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

.....

.....