

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 26.02.2015

Prevádzkovateľ:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

CM European Power Slovakia
operator
27.02.15

Zdroj:

Tepláreň

Strana :

1/2

Meracie miesto	Kotel K1		Kotel K2		Kotel K3		Kotle K7,8		
Kód	0071		0072		0073		0078		
Veľičina	NOxr		NOxr		NOxr		NOxr		
Jednotka	mg/m ³ N		mg/m ³ N		mg/m ³ N		mg/m ³ N		
EL (97% P48H)	-		-		-		-		
EL (95% P48H)	400.00		400.00		400.00		400.00		
I(%)	0		0		0		0		
Čas	Stav	PHH	Stav	PHH	Stav	PHH	Stav	PHH	Pozn.
1:00	UP	385.23	UP	390.78	OST	-	OST	-	
2:00	UP	384.25	UP	385.91	OST	-	OST	-	
3:00	UP	383.81	UP	389.88	OST	-	OST	-	
4:00	UP	390.27	UP	390.01	OST	-	OST	-	
5:00	UP	378.92	UP	388.45	OST	-	OST	-	
6:00	UP	378.21	UP	384.65	OST	-	OST	-	
7:00	UP	386.43	UP	385.57	OST	-	OST	-	
8:00	UP	417.26	UP	391.70	OST	-	OST	-	
9:00	UP	430.13	UP	393.90	OST	-	OST	-	
10:00	UP	384.75	UP	390.51	OST	-	OST	-	
11:00	UP	368.82	UP	390.34	OST	-	OST	-	
12:00	UP	372.90	UP	389.75	OST	-	OST	-	
13:00	UP	367.60	UP	389.31	OST	-	OST	-	
14:00	UP	359.41	UP	383.78	OST	-	OST	-	
15:00	UP	366.63	UP	379.65	OST	-	OST	-	
16:00	UP	359.66	UP	387.81	OST	-	OST	-	
17:00	UP	350.55	UP	363.39	OST	-	OST	-	
18:00	UP	381.18	UP	367.74	OST	-	OST	-	
19:00	UP	378.48	UP	361.57	OST	-	OST	-	
20:00	UP	376.15	UP	363.89	OST	-	OST	-	
21:00	UP	375.07	UP	367.41	OST	-	OST	-	
22:00	UP	380.88	UP	373.75	OST	-	OST	-	
23:00	UP	382.15	UP	370.95	OST	-	OST	-	
24:00	UP	378.79	UP	372.03	OST	-	OST	-	
PDH	379.90		381.36		-		-		
P48H	382.01		384.15		-1.#JF		-		
MZLd v kg	638.05		499.27		0.00		0.00		
n platných PHH	24		24		0		0		
n neplatných PHH	0		0		0		0		
n nahradených PHH	0		0		0		0		
podiel F PHH pri UP	0.0%		0.0%						
EQ	0.00		0.00		0.00		0.00		
Min PHH	350.55		361.57						
Max PHH	430.13		393.90						

Vysvetlivky:

P48H-I < 1.1*EL₉₇/EL₉₅

A - P48H-I > 1.1*EL₉₇/EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - dobeh

UP - Ustálená prevádzka

BYP - Bypass

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

P48H - priemerná 48 hodinová hodnota

.....
.....
.....

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 26.02.2015

Prevádzkovateľ:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

CM European Power Slovakia
operator
27.02.15

Zdroj:

Tepláreň

Strana :

2/2

Meracie miesto	Kotel K4		Kotel K5		
Kód	0074		0075		
Veličina	NOxr		NOxr		
Jednotka	mg/m ³ N		mg/m ³ N		
EL	200.00		200.00		
l(%)	20		20		
Čas	Stav	PHH	Stav	PHH	
1:00	UP	174.93	UP	178.91	
2:00	UP	169.64	UP	179.28	
3:00	UP	168.98	UP	179.96	
4:00	UP	168.82	UP	179.45	
5:00	UP	173.39	UP	179.00	
6:00	UP	173.83	UP	178.79	
7:00	UP	175.80	UP	180.14	
8:00	UP	183.99	UP	179.90	
9:00	UP	189.07	UP	178.49	
10:00	UP	185.41	UP	178.75	
11:00	UP	183.23	UP	179.08	
12:00	UP	184.31	UP	178.31	
13:00	UP	170.19	UP	184.26	
14:00	UP	176.05	UP	179.12	
15:00	UP	162.81	UP	178.65	
16:00	UP	162.85	UP	179.76	
17:00	UP	156.31	UP	179.31	
18:00	UP	162.74	UP	179.58	
19:00	UP	161.20	UP	178.98	
20:00	UP	165.87	UP	179.99	
21:00	UP	165.70	UP	179.36	
22:00	UP	167.99	UP	179.27	
23:00	UP	166.57	UP	179.03	
24:00	UP	164.73	UP	179.38	
PDH		171.43		179.45	
MZLd v kg		338.43		498.24	
n (PHH-I) < 2*EL ₉₅		24		24	
n (PHH-I) > 2*EL ₉₅		0		0	
n neplatných PHH		24		24	
n nahradených PHH		0		0	
n nahradených PHH		0		0	
podiel F PHH pri UP		0.0%		0.0%	
EQ		0.00		0.00	
Min PHH		156.31		178.31	
Max PHH		189.07		184.26	

Vysvetlivky:

(PHH-I) < 2*EL₉₅

G - (PHH-I) > 2*EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

l - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

.....

.....