

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 27.02.2015

Prevádzkovateľ:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

CM European Power Slovakia
operator
28.02.15

Zdroj:

Tepláreň

Strana :

1/2

Meracie miesto	Kotel K1		Kotel K2		Kotel K3		Kotle K7,8		
Kód	0071		0072		0073		0078		
Veličina	NOxr		NOxr		NOxr		NOxr		
Jednotka	mg/m ³ N		mg/m ³ N		mg/m ³ N		mg/m ³ N		
EL (97% P48H)	-		-		-		-		
EL (95% P48H)	400.00		400.00		400.00		400.00		
I(%)	0		0		0		0		Pozn.
Čas	Stav	PHH	Stav	PHH	Stav	PHH	Stav	PHH	
1:00	UP	384.71	UP	368.33	OST	-	OST	-	
2:00	UP	386.61	UP	367.64	OST	-	OST	-	
3:00	UP	378.13	UP	375.13	OST	-	OST	-	
4:00	UP	370.01	UP	375.03	OST	-	OST	-	
5:00	UP	366.14	UP	373.68	OST	-	OST	-	
6:00	UP	373.35	UP	368.20	OST	-	OST	-	
7:00	UP	373.19	UP	368.72	OST	-	OST	-	
8:00	UP	383.68	UP	370.57	OST	-	OST	-	
9:00	UP	523.57	UP	370.71	OST	-	OST	-	
10:00	UP	384.51	UP	373.94	OST	-	OST	-	
11:00	UP	371.59	UP	393.06	OST	-	OST	-	
12:00	UP	365.05	UP	399.48	OST	-	OST	-	
13:00	UP	371.90	UP	398.68	OST	-	OST	-	
14:00	UP	370.28	UP	376.45	OST	-	OST	-	
15:00	UP	360.22	UP	366.58	OST	-	OST	-	
16:00	UP	369.76	UP	370.14	OST	-	OST	-	
17:00	UP	380.45	UP	368.68	OST	-	OST	-	
18:00	UP	376.35	UP	365.56	OST	-	OST	-	
19:00	UP	376.12	UP	366.66	OST	-	OST	-	
20:00	UP	377.40	UP	365.18	OST	-	OST	-	
21:00	UP	373.90	UP	363.26	OST	-	OST	-	
22:00	UP	377.57	UP	370.63	OST	-	OST	-	
23:00	UP	368.09	UP	372.57	OST	-	OST	-	
24:00	UP	370.34	UP	373.56	OST	-	OST	-	
PDH	380.54		373.44		-		-		
P48H	380.22		377.40		-1.#JF		-		
MZLd v kg	740.19		492.83		0.00		0.00		
n platných PHH	24		24		0		0		
n neplatných PHH	0		0		0		0		
n nahradených PHH	0		0		0		0		
podiel F PHH pri UP	0.0%		0.0%						
EQ	0.00		0.00		0.00		0.00		
Min PHH	360.22		363.26						
Max PHH	523.57		399.48						

Vysvetlivky:

P48H-I < 1.1*EL₉₇/EL₉₅

A - P48H-I > 1.1*EL₉₇/EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - dobeh

UP - Ustálená prevádzka

BYP - Bypass

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

P48H - priemerná 48 hodinová hodnota

.....
.....
.....

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 27.02.2015

Prevádzkovateľ:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

CM European Power Slovakia
operator
28.02.15

Zdroj:

Tepláreň

Strana :

2/2

Meracie miesto	Kotel K4		Kotel K5		
Kód	0074		0075		
Veličina	NOxr		NOxr		
Jednotka	mg/m ³ N		mg/m ³ N		
EL	200.00		200.00		
l(%)	20		20		
Čas	Stav	PHH	Stav	PHH	
1:00	UP	161.39	UP	180.21	
2:00	UP	169.03	UP	179.46	
3:00	UP	176.76	UP	178.75	
4:00	UP	178.57	UP	179.56	
5:00	UP	181.39	UP	179.56	
6:00	UP	181.84	UP	179.80	
7:00	UP	178.11	UP	178.81	
8:00	UP	181.47	UP	178.67	
9:00	UP	181.32	UP	179.19	
10:00	UP	180.65	UP	179.91	
11:00	UP	181.89	UP	178.89	
12:00	UP	176.37	UP	178.75	
13:00	UP	172.67	UP	178.95	
14:00	UP	171.81	UP	180.21	
15:00	UP	167.82	UP	179.07	
16:00	UP	172.10	UP	179.24	
17:00	UP	177.95	UP	179.62	
18:00	UP	178.29	UP	178.68	
19:00	UP	176.30	UP	180.09	
20:00	UP	170.81	UP	180.16	
21:00	UP	172.86	UP	177.85	
22:00	UP	176.10	UP	178.88	
23:00	UP	185.43	UP	178.71	
24:00	UP	171.74	UP	180.28	
PDH		175.94		179.30	
MZLd v kg		338.75		509.70	
n (PHH-I) < 2*EL ₉₅		24		24	
n (PHH-I) > 2*EL ₉₅		0		0	
n neplatných PHH		24		24	
n nahradených PHH		0		0	
n nahradených PHH		0		0	
podiel F PHH pri UP		0.0%		0.0%	
EQ		0.00		0.00	
Min PHH		161.39		177.85	
Max PHH		185.43		180.28	

Vysvetlivky:

(PHH-I) < 2*EL₉₅

G - (PHH-I) > 2*EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

.....

.....