

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 28.02.2015

Prevádzkovateľ:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

CM European Power Slovakia
operator
01.03.15

Zdroj:

Tepláreň

Strana :

1/2

Meracie miesto	Kotel K1		Kotel K2		Kotel K3		Kotle K7,8		
Kód	0071		0072		0073		0078		
Veličina	NOxr		NOxr		NOxr		NOxr		
Jednotka	mg/m ³ N		mg/m ³ N		mg/m ³ N		mg/m ³ N		
EL (97% P48H)	-		-		-		-		
EL (95% P48H)	400.00		400.00		400.00		400.00		
I(%)	0		0		0		0		Pozn.
Čas	Stav	PHH	Stav	PHH	Stav	PHH	Stav	PHH	
1:00	UP	365.75	UP	367.15	OST	-	OST	-	
2:00	UP	359.39	UP	374.22	OST	-	OST	-	
3:00	UP	357.51	UP	375.75	OST	-	OST	-	
4:00	UP	353.82	UP	374.70	OST	-	OST	-	
5:00	UP	344.72	UP	372.85	OST	-	OST	-	
6:00	UP	359.96	UP	374.22	OST	-	OST	-	
7:00	UP	366.62	UP	376.60	OST	-	OST	-	
8:00	UP	367.93	UP	378.32	OST	-	OST	-	
9:00	UP	368.35	UP	382.40	OST	-	OST	-	
10:00	UP	364.47	UP	386.59	OST	-	OST	-	
11:00	UP	363.24	UP	381.73	OST	-	OST	-	
12:00	UP	360.73	UP	381.11	OST	-	OST	-	
13:00	UP	353.51	UP	377.82	OST	-	OST	-	
14:00	UP	346.44	UP	371.18	OST	-	OST	-	
15:00	UP	358.38	UP	370.78	OST	-	OST	-	
16:00	UP	356.12	UP	367.59	OST	-	OST	-	
17:00	UP	361.18	UP	366.42	OST	-	OST	-	
18:00	UP	373.89	UP	366.16	OST	-	OST	-	
19:00	UP	379.44	UP	370.05	OST	-	OST	-	
20:00	UP	363.74	UP	375.03	OST	-	OST	-	
21:00	UP	354.22	UP	375.18	OST	-	OST	-	
22:00	UP	358.40	UP	380.93	OST	-	OST	-	
23:00	UP	359.99	UP	380.35	OST	-	OST	-	
24:00	UP	357.39	UP	377.23	OST	-	OST	-	
PDH		360.63		375.18		-		-	
P48H		370.59		374.31		-1.#JF		-	
MZLd v kg		720.57		491.47		0.00		0.00	
n platných PHH		24		24		0		0	
n neplatných PHH		0		0		0		0	
n nahradených PHH		0		0		0		0	
podiel F PHH pri UP		0.0%		0.0%					
EQ		0.00		0.00		0.00		0.00	
Min PHH		344.72		366.16					
Max PHH		379.44		386.59					

Vysvetlivky:

P48H-I < 1.1*EL₉₇/EL₉₅

A - P48H-I > 1.1*EL₉₇/EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - dobeh

UP - Ustálená prevádzka

BYP - Bypass

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

P48H - priemerná 48 hodinová hodnota

.....
.....
.....

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 28.02.2015

Prevádzkovateľ:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

CM European Power Slovakia
operator
01.03.15

Zdroj:

Tepláreň

Strana :

2/2

Meracie miesto	Kotel K4		Kotel K5		
Kód	0074		0075		
Veličina	NOxr		NOxr		
Jednotka	mg/m ³ N		mg/m ³ N		
EL	200.00		200.00		
l(%)	20		20		
Čas	Stav	PHH	Stav	PHH	
1:00	UP	177.25	UP	179.17	
2:00	UP	191.37	UP	178.86	
3:00	UP	185.15	UP	180.36	
4:00	UP	183.45	UP	179.38	
5:00	UP	183.77	UP	178.77	
6:00	UP	182.12	UP	179.91	
7:00	UP	187.12	UP	178.73	
8:00	UP	185.88	UP	179.85	
9:00	UP	186.09	UP	179.07	
10:00	UP	185.28	UP	178.86	
11:00	UP	186.30	UP	179.01	
12:00	UP	180.27	UP	179.73	
13:00	UP	169.14	UP	179.45	
14:00	UP	171.86	UP	179.86	
15:00	UP	167.45	UP	179.06	
16:00	UP	168.31	UP	179.19	
17:00	UP	165.23	UP	179.89	
18:00	UP	163.67	UP	179.06	
19:00	UP	175.09	UP	178.19	
20:00	UP	187.50	UP	179.19	
21:00	UP	186.29	UP	179.49	
22:00	UP	185.42	UP	179.11	
23:00	UP	185.13	UP	178.94	
24:00	UP	187.26	UP	179.01	
PDH		180.27		179.26	
MZLd v kg		312.68		502.04	
n (PHH-I) < 2*EL ₉₅		24		24	
n (PHH-I) > 2*EL ₉₅		0		0	
n neplatných PHH		24		24	
n nahradených PHH		0		0	
n nahradených PHH		0		0	
podiel F PHH pri UP		0.0%		0.0%	
EQ		0.00		0.00	
Min PHH		163.67		178.19	
Max PHH		191.37		180.36	

Vysvetlivky:

(PHH-I) < 2*EL₉₅

G - (PHH-I) > 2*EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

l - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

.....

.....