

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 02.03.2015

Prevádzkovateľ:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

CM European Power Slovakia
operator
03.03.15

Zdroj:

Tepláreň

Strana :

1/2

Meracie miesto	Kotel K1		Kotel K2		Kotel K3		Kotle K7,8		
Kód	0071		0072		0073		0078		
Veličina	NOxr		NOxr		NOxr		NOxr		
Jednotka	mg/m ³ N		mg/m ³ N		mg/m ³ N		mg/m ³ N		
EL (97% P48H)	-		-		-		-		
EL (95% P48H)	400.00		400.00		400.00		400.00		
I(%)	0		0		0		0		
Čas	Stav	PHH	Stav	PHH	Stav	PHH	Stav	PHH	Pozn.
1:00	UP	354.64	UP	382.64	OST	-	OST	-	
2:00	UP	357.57	UP	381.20	OST	-	OST	-	
3:00	UP	351.64	UP	381.17	OST	-	OST	-	
4:00	UP	352.61	UP	382.13	OST	-	OST	-	
5:00	UP	352.62	UP	377.89	OST	-	OST	-	
6:00	UP	353.39	UP	381.78	OST	-	OST	-	
7:00	UP	362.51	UP	379.74	OST	-	OST	-	
8:00	UP	360.29	UP	378.34	OST	-	OST	-	
9:00	UP	362.42	UP	377.77	OST	-	OST	-	
10:00	UP	362.56	UP	379.09	OST	-	OST	-	
11:00	UP	364.03	UP	384.78	OST	-	OST	-	
12:00	UP	358.74	UP	395.21	OST	-	OST	-	
13:00	UP	357.73	UP	387.43	OST	-	OST	-	
14:00	UP	357.02	UP	384.70	OST	-	OST	-	
15:00	UP	366.96	UP	388.08	OST	-	OST	-	
16:00	UP	364.15	UP	385.51	OST	-	OST	-	
17:00	UP	369.84	UP	380.42	OST	-	OST	-	
18:00	UP	364.97	UP	378.56	OST	-	OST	-	
19:00	UP	366.35	UP	380.22	OST	-	OST	-	
20:00	UP	370.56	UP	385.36	OST	-	OST	-	
21:00	UP	375.54	UP	384.17	OST	-	OST	-	
22:00	UP	368.42	UP	385.17	OST	-	OST	-	
23:00	UP	379.33	UP	389.45	OST	-	OST	-	
24:00	UP	377.49	UP	390.09	OST	-	OST	-	
PDH	362.97		383.37		-		-		
P48H	364.67		379.93		-1.#JF		-		
MZLd v kg	377.94		502.69		0.00		0.00		
n platných PHH	24		24		0		0		
n neplatných PHH	0		0		0		0		
n nahradených PHH	0		0		0		0		
podiel F PHH pri UP	0.0%		0.0%						
EQ	0.00		0.00		0.00		0.00		
Min PHH	351.64		377.77						
Max PHH	379.33		395.21						

Vysvetlivky:

P48H-I < 1.1*EL₉₇/EL₉₅

A - P48H-I > 1.1*EL₉₇/EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - dobeh

UP - Ustálená prevádzka

BYP - Bypass

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

P48H - priemerná 48 hodinová hodnota

.....

.....

.....

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 02.03.2015

Prevádzkovateľ:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

CM European Power Slovakia
operator
03.03.15

Zdroj:

Tepláreň

Strana :

2/2

Meracie miesto	Kotel K4		Kotel K5		
Kód	0074		0075		
Veličina	NOxr		NOxr		
Jednotka	mg/m ³ N		mg/m ³ N		
EL	200.00		200.00		
l(%)	20		20		
Čas	Stav	PHH	Stav	PHH	
1:00	UP	178.10	UP	180.02	
2:00	UP	170.99	UP	178.81	
3:00	UP	176.65	UP	178.64	
4:00	UP	178.37	UP	179.28	
5:00	UP	183.32	UP	178.81	
6:00	UP	181.96	UP	179.07	
7:00	UP	181.38	UP	180.01	
8:00	UP	182.26	UP	178.44	
9:00	UP	192.87	UP	179.15	
10:00	UP	189.13	UP	178.85	
11:00	UP	191.61	UP	181.98	
12:00	UP	180.70	UP	178.86	
13:00	UP	181.02	UP	179.23	
14:00	UP	180.98	UP	179.22	
15:00	UP	193.68	UP	179.95	
16:00	UP	199.07	UP	178.51	
17:00	UP	190.85	UP	179.48	
18:00	UP	119.73	UP	179.35	
19:00	UP	124.40	UP	179.25	
20:00	UP	117.00	UP	179.26	
21:00	UP	109.32	UP	178.89	
22:00	UP	91.11	UP	178.46	
23:00	UP	117.25	UP	178.47	
24:00	UP	114.24	UP	180.29	
PDH	163.58		179.26		
MZLd v kg	293.89		499.84		
n (PHH-I) < 2*EL ₉₅	24		24		
n (PHH-I) > 2*EL ₉₅	0		0		
n neplatných PHH	24		24		
n nahradených PHH	0		0		
n nahradených PHH	0		0		
podiel F PHH pri UP	0.0%		0.0%		
EQ	0.00		0.00		
Min PHH	91.11		178.44		
Max PHH	199.07		181.98		

Vysvetlivky:

(PHH-I) < 2*EL₉₅

G - (PHH-I) > 2*EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

.....

.....