

## Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 03.03.2015

Prevádzkovateľ:  
ID oprávnených osôb:  
Tlačené dňa:

CM European Power Slovakia  
operator  
04.03.15

Zdroj:

Tepláreň

Strana :

1/2

Meracie miesto	Kotel K1		Kotel K2		Kotel K3		Kotle K7,8		
Kód	0071		0072		0073		0078		
Veličina	NOxr		NOxr		NOxr		NOxr		
Jednotka	mg/m <sup>3</sup> N		mg/m <sup>3</sup> N		mg/m <sup>3</sup> N		mg/m <sup>3</sup> N		
EL (97% P48H)	-		-		-		-		
EL (95% P48H)	400.00		400.00		400.00		400.00		
I(%)	0		0		0		0		Pozn.
Čas	Stav	PHH	Stav	PHH	Stav	PHH	Stav	PHH	
1:00	UP	363.87	UP	392.59	OST	-	OST	-	
2:00	UP	363.03	UP	389.86	OST	-	OST	-	
3:00	UP	345.87	UP	394.65	OST	-	OST	-	
4:00	UP	342.65	UP	392.44	OST	-	OST	-	
5:00	UP	375.08	UP	398.87	OST	-	OST	-	
6:00	UP	370.54	UP	387.67	OST	-	OST	-	
7:00	UP	368.93	UP	382.58	OST	-	OST	-	
8:00	UP	363.38	UP	381.81	OST	-	OST	-	
9:00	UP	364.95	UP	383.76	OST	-	OST	-	
10:00	UP	363.24	UP	384.96	OST	-	OST	-	
11:00	UP	362.22	UP	386.28	OST	-	OST	-	
12:00	UP	366.74	UP	384.30	OST	-	OST	-	
13:00	UP	358.03	UP	381.50	OST	-	OST	-	
14:00	UP	360.14	UP	379.91	OST	-	OST	-	
15:00	UP	358.24	UP	376.03	OST	-	OST	-	
16:00	UP	389.97	UP	372.20	OST	-	OST	-	
17:00	UP	380.92	UP	376.69	OST	-	OST	-	
18:00	UP	360.06	UP	380.22	OST	-	OST	-	
19:00	UP	348.02	UP	382.17	OST	-	OST	-	
20:00	UP	371.11	UP	379.31	OST	-	OST	-	
21:00	UP	383.57	UP	374.67	OST	-	OST	-	
22:00	UP	378.13	UP	370.52	OST	-	OST	-	
23:00	UP	375.87	UP	368.33	OST	-	OST	-	
24:00	UP	373.22	UP	372.37	OST	-	OST	-	
<b>PDH</b>	366.16		382.24		-		-		
P48H	364.57		382.80		-1.#JF		-		
MZLd v kg	500.95		498.21		0.00		0.00		
n platných PHH	24		24		0		0		
n neplatných PHH	0		0		0		0		
n nahradených PHH	0		0		0		0		
podiel F PHH pri UP	0.0%		0.0%						
EQ	0.00		0.00		0.00		0.00		
Min PHH	342.65		368.33						
Max PHH	389.97		398.87						

**Vysvetlivky:**

P48H-I < 1.1\*EL<sub>97</sub>/EL<sub>95</sub>

A - P48H-I > 1.1\*EL<sub>97</sub>/EL<sub>95</sub>

F - neplatná

E - nahradená

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - dobeh

UP - Ustálená prevádzka

BYP - Bypass

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

P48H - priemerná 48 hodinová hodnota

.....

.....

.....

## Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 03.03.2015

Prevádzkovateľ:  
ID oprávnených osôb:  
Tlačené dňa:

CM European Power Slovakia  
operator  
04.03.15

Zdroj:

Tepláreň

Strana :

2/2

Meracie miesto	Kotel K4		Kotel K5		
Kód	0074		0075		
Veličina	NOxr		NOxr		
Jednotka	mg/m <sup>3</sup> N		mg/m <sup>3</sup> N		
EL	200.00		200.00		
l(%)	20		20		
Čas	Stav	PHH	Stav	PHH	
1:00	UP	104.94	UP	179.60	
2:00	UP	153.77	UP	179.15	
3:00	UP	100.61	UP	179.07	
4:00	UP	105.98	UP	178.83	
5:00	UP	102.19	UP	177.99	
6:00	UP	116.91	UP	179.12	
7:00	UP	131.97	UP	180.56	
8:00	UP	151.76	UP	178.81	
9:00	UP	178.83	UP	179.09	
10:00	UP	179.17	UP	178.45	
11:00	UP	178.90	UP	180.56	
12:00	UP	179.31	UP	179.52	
13:00	UP	178.10	UP	178.88	
14:00	UP	178.93	UP	179.53	
15:00	UP	179.23	UP	179.34	
16:00	UP	179.48	UP	180.01	
17:00	UP	178.83	UP	179.58	
18:00	UP	179.63	UP	179.03	
19:00	UP	176.92	UP	180.71	
20:00	UP	179.76	UP	179.58	
21:00	UP	178.52	UP	177.20	
22:00	UP	178.71	UP	179.53	
23:00	UP	178.55	UP	179.07	
24:00	UP	179.28	UP	178.74	
<b>PDH</b>	159.60		179.25		
MZLd v kg	281.04		508.20		
n (PHH-I) < 2*EL <sub>95</sub>	24		24		
n (PHH-I) > 2*EL <sub>95</sub>	0		0		
n neplatných PHH	24		24		
n nahradených PHH	0		0		
n nahradených PHH	0		0		
podiel F PHH pri UP	0.0%		0.0%		
EQ	0.00		0.00		
Min PHH	100.61		177.20		
Max PHH	179.76		180.71		

**Vysvetlivky:**

(PHH-I) < 2\*EL<sub>95</sub>

G - (PHH-I) > 2\*EL<sub>95</sub>

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

l - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

.....

.....